



22	с.Сергеевка, с.Сергеевка, с.Бибиково, с.Грязнушка, с.Михайловка	ПС 110 кВ Игнатьево	ВЛ 110 кВ Сергеевка	ДД	до 60 мин						3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
----	--	---------------------	---------------------	----	-----------	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------










129	Ж/Д, ТХН, п.ЗСУ, СМП-706	ПС 220 кВ Призейская	Фидера 10 кВ ( Все кроме ф. 18)	ОП	до 05 мин			0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
130	ООО "Новые технологии", Покровский колледж, с.Сосновый бор	ПС 220 кВ Светлая	ф.3, ф.10	ОП	до 05 мин			0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
131	население г. Зея	ПС 220 кВ Энергия	ф.9, ф.513	ОП	до 20 мин			1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
132	п. Сиваки	ПС 220 кВ Сиваки	ф.14	ОП	до 20 мин			0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
133	села Москвитино, Источное, п. Орлинный	ПС 500 кВ Амурская	ВЛ 35 кВ Лесная	ОП	до 05 мин			1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
134	Черновка, Чудиновка, Н.Острополь, Юхта, Дмитриевка, Н.Бу-зули, Усть-Пера, Курган,Голубое, Разливное, Чембары, Черниговка, Гашенка, Желтоярово, Практичи,Сохатино,Заган,Н.Никольск.	ПС 220 кВ Ледяная	ВЛ 35 кВ Бузули	ОП	до 05 мин			2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
135	п. Дубовка; п. Советский, п. Подгорный, с. Бардагон, с. М. Сазанка, Новгородка	ПС 220 кВ Свободный	ф.7, ф.8	ОП	до 05 мин			0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
136	ОАО "Молочный комбинат Благовещенский"	ПС 110 кВ Кооперативная	ф.5	ДУ	до 05 мин				0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
137	ООО Энергия, Население, мясокомбинат	ПС 110 кВ Центральная	ф.21, ф.23	ОВБ	до 20 мин				2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
138	села: Дмитриевка, П-Восточное, Алексеевка, Покровка, Высокое, Надеждинское, Черемхово, Ракитное, Андреевка	ПС 110 кВ Ивановка	ВЛ-35 (Дмитриевка, Правовосточное, Алексеевка)	ОП	до 05 мин				1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
139	с. Раздольное , с. Жариково, с. Рошино	ПС 110 кВ Тамбовка	ВЛ 110 кВ Раздольная	ОП	до 05 мин				5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
140	с.Екатеринославка - база ОСР ВЭС, население, школа, котельная, насосные станции.	ПС 220 кВ Хвойная	ф.9	ОП	до 05 мин				0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
141	г.Шимановск, Светильное, Селеткан	ПС 220 кВ Шимановск	ВЛ 35 кВ Реммаш №1,2	ОП	до 20 мин				2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
142	г. Белогорск	ПС 35 кВ Томь	ф.20, ф.24, ф.26, ф.28	ОП	до 05 мин				5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
143	с.Лозовое, с. Толстовка, с.Крещеновка, с. Садовое, (Дроново БРЭС)	ПС 110 кВ Волково	ВЛ 35 кВ Лозовое	ДД	до 20 мин					2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
144	села: Волково, Ровное, Грибское, Передовое, Заречное, К-Курган, Гродеково, Усть-Ивановка	ПС 110 кВ Волково	ф.4, ф.12, ф.14, ф.16, ф.18	ДД	до 20 мин					3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
145	с. Игнатьево, п. Аэропорт, п. Новый	ПС 110 кВ Игнатьево	ф.6, ф.11, ф.12	ДД	до 20 мин					1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
146	с. Лохвицы, с. Савельевка	ПС 110 кВ Среднебелая	ВЛ 35 кВ Лохвицы	ДД	до 60 мин					0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
147	села: Среднебелая, Солнечное, Приозерное, Полевое, Троицкое, станция Среднебелая	ПС 110 кВ Среднебелая	Фидера 10 кВ (Все кроме ф. 11,25,12,24,28)	ДД	до 60 мин					2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
148	села: Чуевка, Липовка, Козьмодемьяновка.	ПС 110 кВ Тамбовка	ВЛ 35 кВ Степная	ОП	до 05 мин					2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
149	с. Тамбовка	ПС 110 кВ Тамбовка	ф.8	ОП	до 05 мин					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
150	Население г.Белогорска, котельная 28эл.сетей	ПС 35 кВ Амурсельмаш	Фидера 10 кВ ( все кроме ф. 3, 4, 6, 9,18)	ОВБ	до 60 мин					3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
151	Н-Российка, В-Белое, Поздеевка, Д-Восточное	ПС 110 кВ Возжаевка	ВЛ 35 кВ Поздеевка	ДД	до 60 мин					1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
152	села: Белоногово, Добрянка, Украинка, Поляна	ПС 110 кВ Серышево-110	ф.13, ф.15, ф.17	ОП	до 20 мин					0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
153	с. Чагоян	ПС 220 кВ Шимановск	ВЛ 35 кВ Чагоян	ОП	до 20 мин					0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
154	п.Новорайчиха, с.Муравка, с.Кивдо-Тюкан	ПС 35 кВ Новорайчиха	ф.4, ф.21	ОП	до 05 мин					0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
155	с.Сергеевка, с.Сергеевка, с.Бибиково, с.Грязнушка, с.Михайловка	ПС 110 кВ Игнатьево	ВЛ 110 кВ Сергеевка	ДД	до 60 мин						3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
156	села: Петропавловка, Богородское	ПС 35 кВ Березовка	ВЛ 35 кВ Петропавловка	ДД	до 60 мин					0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
157	села: Бочкаревка, Тавричанка, Лебяжье, Томское-1, Томское-2	ПС 35 кВ Березовка	ф.6, ф.7, ф.11, ф.12, ф.16, ф.17	ДД	до 60 мин					2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
158	села: Ивановка, Успенровка, Крещеновка, Вознесенка, Садовое, Некрасовка, Правовосточное, Богословка, 28 эл. Сеть, Большеозерка, Вишневка, Анновка	ПС 110 кВ Ивановка	Фидера 10 кВ (Все кроме ф. 24, 26)	ОП	до 20 мин						4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
159	с.Войково, с.Н.Петровка, с.Орловка	ПС 35 кВ Береговая	ВЛ 35 кВ Орловка	ОП	до 20 мин					0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
160	с. Константиновка - котельные, население	ПС 35 кВ Береговая	Фидера 10 кВ (кроме ф.14)	ОП	до 20 мин					2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
161	села: Верхнеполтавка, Зенькова, Золотоножка	ПС 35 кВ Верхняя Полтавка	Фидера 10 кВ (все)	ДД	до 20 мин						0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

162	села: Возжаевка, Дубровка, Мостовое, Луговое.	ПС 110 кВ Возжаевка	Фидера 10 кВ (все кроме ф. 6, 4, 28)	ДД	до 60 мин						1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
163	села: Успеновка, Комиссаровка, Князевка, Светиловка	ПС 35 кВ Князевка	ф.3, ф.4, ф.8, ф.9, ф.10, ф.13	ДД	до 60 мин						0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
164	Население г.Белогорска, Водоканал, Котельные, СПТУ-13	ПС 35 кВ Коммунальная	ф.8, ф.19	ОВБ	до 60 мин						2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
165	с. Озеряне, с. Заречное, с. Чернетчино	ПС 110 кВ Некрасовка	ВЛ 35 кВ Заречная	ДД	до 60 мин						0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
166	с.Ильиновка, с.Ярославка, с.Нижняя Ильиновка - школа, пилорама, МТФ, КЗС, ЦРМ, зерновой двор, население	ПС 110 кВ Михайловка	ВЛ 35 кВ Ильиновка	ДД	до 60 мин						0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
167	п.Прогресс	ПС 35 кВ Прогресс	ф.10, ф.11	ОП	до 05 мин						0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
168	с.Ст.Райчиха, с.Правая Райчиха, с.Успеновка, с.Безымянное, с.Безозерное	ПС 35 кВ Старая Райчиха	ввода 10 кВ	ОП	до 05 мин						0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
169	с.Усть-Кивда, с.Гомелевка	ПС 35 кВ Усть-Кивда	ввода 10 кВ	ОП	до 05 мин						0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
170	с. Гродеково, с.Николаевка, с. Лермонтовка, с. Куропатино, Духовское, с. Куропатино, Красное, с. Раздольное	ПС 110 кВ Волково	ВЛ 35 кВ Николаевка	ДД	до 20 мин						2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
171	население г. Благовещенска, кожвен.диспансер	ПС 110 кВ Западная	ф.12	ОВБ	до 60 мин						1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
172	села: Рогозовка, Высокое, Григорьевка, Дальневосточное, Урожайное, Климовка, Вознесенка, Поздеевка, В-Белое, Н-Российка	ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 35 кВ Ерковцы	ДД	до 20 мин						1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
173	села: Константиновка, Николаевка, Луговое	ПС 110 кВ Полевая	Фидера 10 кВ (все)	ДД	до 20 мин						1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
174	села: Коврижка, Семидомка	ПС 110 кВ Узловая	ВЛ 35 кВ Коврижка	ОВБ	до 60 мин						0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
175	села: Муравьевка, Гильчин, Резуновка, Уртуй, Н-Троицкое	ПС 110 кВ Узловая	ВЛ 35 кВ Муравьевка	ОВБ	до 60 мин						1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
176	села: Крестовоздвиженка, Октябрьское, Саратовская застава	ПС 110 кВ Узловая	Фидера 10 кВ (все)	ОВБ	до 60 мин						0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
177	с.Зеленый Бор, -, с.Зеленый Бор, с.Черемисино, с.Красный Восток, с.Коршуновка, с.Н-Завитинка	ПС 110 кВ Михайловка	ВЛ 35 кВ Поярково	ДД	до 60 мин						0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
178	с.Трудовое, с.Борисоглебка-школа, котельная, скважина; с.Заозерная-скважина.	ПС 110 кВ Михайловка	ВЛ 35 кВ Трудовое	ДД	до 60 мин						0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
179	с.Михайловка - школа, МТФ, АЗС, зерновой двор, МТФ, ЭТУС (связь), с.Воскресеновка, с.Шумиловка, с.Шурино, с.Кавказ - ЖД ст.Воскресеновка, Воскресеновский элеватор, РУПС, РММ, котельная, школа, население	ПС 110 кВ Михайловка	Фидера 10 кВ (кроме ф.15)	ДД	до 60 мин						0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
180	с.Дубовое-котельная; с.Привольное, Красная Орловка-котельная, нефтебаза;с. Поярково-котельная, школа, школа-интернат, речной порт, детсад, хлебозавод.	ПС 110 кВ Поярково	ф.2, ф.3, ф.14, ф.15, ф.20	ОП	до 20 мин						1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
181	Население	ПС 220 кВ Магдагачи	ф.4, ф.10	ОП	до 60 мин						2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
182	жд Эл.станция	ПС 220 кВ Магдагачи	ф.5	ОП	до 60 мин						1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
183	п.Дамбуки	ПС 110 кВ Горная	ВЛ 110 кВ Дамбуки	ДД	до 60 мин						2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
184	с.Чигири, Плодопитомник	ПС 110 кВ Дачная	Фидера 10 кВ	ОВБ	до 60 мин						4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
185	Торговые базы, Население Тенистая – 50 лет Октября – Островского - Конная	ПС 35 кВ ПРП	ф.14	ОВБ	до 60 мин						2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
186	котельная ИПК учителей,пограничная служба Северная 96,	ПС 110 кВ Сетевая	ф.15	ОВБ	до 60 мин						2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
187	с.Крестовоздвиженка, с.Ключи	ПС 110 кВ Узловая	ВЛ 35 кВ Комплекс	ОВБ	до 60 мин						1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
188	.Мухинское, с.Николаолександровка, с.Лазаревка (ЦЭС) - сельские администрации, котельные, население	ПС 110 кВ Озерная	ВЛ 35 кВ Черемушки	ДД	до 60 мин						1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
189	Вагоноремонтный завод	ПС 35 кВ Восточная	ф.12, ф.15	ОВБ	до 60 мин						0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
190	Население -25 лет Октября- Волочаевская; 1Мая-Хуторская. ПТУ-8	ПС 35 кВ Южная	ф.3, ф.13	ОВБ	до 60 мин						1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
191	п.Восток	ПС 35 кВ Восток	ф.4, ф.8	ОВБ	до 60 мин						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
192	ЗАО "Амуруголь" - угольный разрез	ПС 35 кВ Восток	ВЛ Восток - Зимняя	ОВБ	до 60 мин						2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
193	Население район набережной р.Зая-Лазо- Горького - Краснофлотская	ПС 35 кВ Зейская	ф.17	ОВБ	до 60 мин						1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
194	Население, Завод ПРП-станции, Население, дс№21,36	ПС 35 кВ ПРП	ф.9, ф.10	ОВБ	до 60 мин						2,80	2,80	2,80	2,80	2,80



195	Мельмаш, Хуафу	ПС 110 кВ Сетевая	ф.38, ф.51	ОВБ	до 60 мин										2,30	2,30
196	Население Октябрьская – Тенистая – 50 лет Октября – Театральная; район ДК Профсоюзов; население Горького – Зейская – 50 лет Октября – Шимановского; Мега центр; ЦТП 233кв., 59кв., сш№17, д/сад №40	ПС 110 кВ Сетевая	ф.32, ф.10, ф.20	ОВБ	до 60 мин										1,36	1,36
197	с.Н.Полтавка, с.Золотоножка	ПС 35 кВ Полтавка	ф.4, ф.5, ф.8, ф.9	ОВБ	до 60 мин										0,80	0,80
198	с.Песчаноозерка, с.Черемушки, с.Преображенвка, с.Переяславка, с.Варваровка -зерновой двор, АБК разреза Ерковецкий, котельная школы,	ПС 110 кВ Озерная	Фидера 10 кВ	ДД	до 60 мин										0,63	0,63
199	п.Зельвино - население, насосная №19, склад ВВ ООО «Амуруголь», г.Райчихинск - насосная 27, котельная Юг, УМТС ООО "Амуруголь", сбербанк, Рембыттехника, ООО "Амурмет", оптовый магазин Интеграл, мини-пекарня	ПС 35 кВ "А"	ф.6, ф.11	ОВБ	до 60 мин										1,72	1,72
200	г.Райчихинск, п.Зельвино	ПС 35 кВ "А"	ф.10, ф.13	ОВБ	до 60 мин										0,84	0,84
201	рудник Пионер	ПС 220 кВ Светлая	ВЛ 110 кВ Мехзавод №1	ОП	до 20 мин										15,53	15,53
202	г.Райчихинск	ПС 35 кВ Угольная	ф.3	ОВБ	до 60 мин										1,61	1,61
203	СШ №5, ОКЦ, реч.уч., полит.техн.	ПС 110 кВ Центральная	ВЛ 110 кВ Портовая 1	ОВБ	до 20 мин											3,50
204	д/сад №59, Политтехн., поликлиника медосмотров, сш№21, детская поликлиника №3	ПС 110 кВ Центральная	ВЛ 110 кВ Портовая 2	ОВБ	до 20 мин											5,20
205	с. Чесноково школа, д/сад, пекарня, в/н, администрация, АТС, скважина, котельная	ПС 35 кВ Прибрежная	ф.4, ф.9	ДД	до 60 мин											0,41
206	с. Винниково школа, котельная; села: Асташиха, Алексеевка	ПС 35 кВ Винниково	Фидера 10 кВ	ДД	до 60 мин											0,43
207	с.Н-Чесноково-котельная, скважина, школа, амбулатория; с.Чесноково-школа, детсад; с.Высокое, с.Куприяново-население. с.Шадрино-скважина.	ПС 35 кВ Чесноково	Фидера 10 кВ (кроме ф.7)	ДД	до 60 мин											0,64
208	ООО "Маломырский рудник"	ПС 110 кВ Стойба	ВЛ 110 кВ Маломыр №1,2	ДД	до 60 мин											13,00
209	г.Райчихинск	ПС 35 кВ Энергетик	ввода 6кВ	ОВБ	до 60 мин											2,35
<b>Итого по Восточному энергорайону:</b>						до 5 мин	26,08	53,33	69,76	83,72	88,87	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35
						до 20 мин	26,08	54,87	77,49	95,91	109,30	118,80	125,37	125,37	140,90	149,60
						всего	26,08	54,87	77,49	95,91	116,86	137,86	156,37	174,38	203,11	228,65
						всего по ДУ	9,19	18,75	23,78	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62
<b>ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГОРАЙОН</b>																
210	Прииск "Березитовый"	ПС 220 кВ Сквородино	ВЛ 110 кВ Березитовый	ОП	до 05 мин	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
211	население п. Невер, прииск Соловьёвский	ПС 220 кВ Сквородино	ВЛ 35 кВ Невер	ОП	до 05 мин		5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
212	Нерюнгринское РНУ филиал ООО "Востокнефтепровод"	ПС 110 кВ НПС-21	ф.20,26,43,3,5,22,41,6,12,34,56,54,50	ОП	до 20 мин			6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
213	п. Лесной, п. "5 километр", в/ч, казарма, котельная	ПС 220 кВ Сквородино	ф.4, ф.5, ф.15	ОП	до 20 мин				1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
214	ДВЖД	ПС 220 кВ Тында	ВЛ 35 кВ Бестужево № 2	ОП	до 20 мин				0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
215	население	ПС 220 кВ Тында	ф.22	ОП	до 20 мин				3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
216	прииск "Соловьёвский"	ПС 110 кВ Бам	ВЛ 35 кВ Мангали	ОП	до 60 мин				0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
217	п.Тахтамыгда	ПС 110 кВ Бам	ВЛ 35 кВ Тахтамыгда	ОП	до 60 мин				1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
218	население п. Бам, котельная, школа, больница	ПС 110 кВ Бам	ф.11, ф.12, ф.13	ОП	до 60 мин				0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
219	МУП "ГЭТС г. Тында"	ПС 110 кВ Эльга	ф.21, ф.33	ОП	до 60 мин				1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
220	ООО "Мостовые конструкции Трест Мостострой-10"; Дальневосточная ЖД; МУП "ГЭТС г. Тында", Объекты ОРТЦ	ПС 220 кВ Тында	ф.4, ф.11, ф.28	ОП	до 20 мин				0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
221	население	ПС 220 кВ Юктали	ф.17, ф.19	ОП	до 20 мин				0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
222	ООО "Олекминский рудник"	ПС 220 кВ Олекма		ОП	до 20 мин				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
223	МУП "ГЭТС г. Тында" , население	ПС 110 кВ Эльга	ф.8, ф.14	ОП	до 60 мин						2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
224	Население г. Тында, МУП "ГЭТС г. Тында"	ПС 110 кВ Эльга	ф.13, ф.15	ОП	до 60 мин						0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
225	МУП "ГЭТС г. Тында"	ПС 110 кВ Эльга	ф.16	ОП	до 60 мин						1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
226	МУП "ГЭТС г. Тында"	ПС 110 кВ Эльга	ф.40, ф.41, ф.42	ОП	до 60 мин							1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
227	МУП "ГЭТС г. Тында"	ПС 110 кВ Эльга	ф.44	ОП	до 60 мин							3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

228	МУП "ГЭТС г. Тында"	ПС 110 кВ Эльга	ф.45	ОП	до 60 мин													3,46	3,46				
229	Котельная, ЛПК, население	ПС 35 кВ Строительная	Фидера 10 кВ (все кроме 1, 12, 20)	ДД	до 60 мин													0,76	0,76				
230	МУП "ГЭТС г. Тында"	ПС 110 кВ Эльга	ф.47	ОП	до 60 мин														2,59				
231	население п. Джалинда	ПС 35 кВ Джалинда	ф.5, ф.8, ф.11	ДД	до 60 мин														0,68				
232	ж/д, п. Лопча население	ПС 220 кВ Лопча	ф.30	ОП	до 60 мин														0,23				
233	ж/д Эл.станция	ПС 220 кВ Тугаул	ф.18	ОП	до 60 мин														0,17				
234	п. Хани, население	ПС 220 кВ Хани	ф.29	ОП	до 60 мин														0,38				
235	Прииск "Уркима"	ПС 220 кВ Хорогочи	ВЛ 35 кВ Уркима	ОП	до 60 мин														1,27				
236	ж/д Эл.станция	ПС 220 кВ Хорогочи	ф.11	ОП	до 60 мин														0,13				
<b>Итого по Западному энергорайону:</b>					до 5 мин	12,60	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66			
					до 20 мин	12,60	17,66	24,16	29,06	30,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12
					всего	12,60	17,66	24,16	29,06	33,99	39,99	44,40	48,92	53,13	58,57								
<b>Итого:</b>					до 5 мин	38,68	70,99	87,42	101,38	106,53	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01		
					до 20 мин	38,68	72,53	101,65	124,98	139,42	154,92	161,49	161,49	177,02	185,72								
					всего	38,68	72,53	101,65	124,98	150,85	177,85	200,76	223,30	256,24	287,22								
					до 5 мин	9,19	18,75	23,78	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62		
					до 20 мин																		
					всего																		

Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» – «Амурские электрические сети»  А.В. Бакай