

Загрузка трансформаторов 35-110 кВ  
по филиалу АО ДРСК "Приморские электрические сети"  
по результатам контрольного замера 20.06.2018 г

№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номер тра	Установленная мощность, МВА	Номинальное напряжение, кВ				Номинальный ток, А				Ток нагрузки за 4 часа, А					Коэфф. загрузки за 4ч, %	Ток нагрузки за 10 часов, А					Коэфф. загрузки за 10ч, %	Ток нагрузки за 22 часов, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %
				U <sub>220</sub>	U <sub>110</sub>	U <sub>35</sub>	U <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
<b>ПУЭС</b>																													
1	1Р	▲ 1	16.0		115.0		6.6		80.3		1400.0			320		22.86				580		41.43				600		42.86	
2	1Р	▼ 2	16.0		115.0		6.6		80.3		1400.0			210		15.00				370		26.43				405		28.93	
3	2Р	T-1	40.0		115.0		6.6	200.8		1750.0			27.4	340	180	13.63			49.5	600	340	24.64			56.8	680	400	28.31	
4	2Р	T-2	40.0		115.0		6.6	200.8		1750.0			39.2	420	325	19.53			69.2	725	590	34.47			79.7	835	680	39.71	
5	A	T-1	40.5		112.0	38.50	6.6	208.8	603.0	3547.0			37.6	0.0	715	18.02			57.1	0.0	1085			27.35	66.3	0.0	1260	31.76	
6	A	T-2	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			57.4	129.9	320	28.61			107.5	265.7	465			<b>53.53</b>	89.0	190.5	560	44.33	
7	Академическая	T-1	6.3			35.00	6.3			103.9	578.0			170		29.41					210			36.33			220	38.06	
8	Академическая	T-2	6.3			35.00	6.3			103.9	578.0			116		20.07					156			26.99			151	26.12	
9	Амурская	T-1	25.0		115.0		6.6	125.5		2188.0				211		9.64					391			17.87			356	16.27	
10	Амурская	T-2	25.0		115.0		6.6	125.5		2188.0				315		14.40					540			24.68			510	23.31	
11	Бурун	T-1	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			24.0	0.0	456	11.95			41.6	0.0	791			20.73	45.1	0.0	856	22.44	
12	Бурун	T-2	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			54.3	106.3	400	27.03			84.1	136.0	790			41.87	90.6	141.8	880	45.14	
13	Бурная	T-1	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			18.0	34.2	140	8.99			30.1	54.3	250			15.01	31.5	60.3	240	15.68	
14	Бурная	T-2	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			35.1	74.3	225	17.47			61.4	124.0	430			30.57	58.1	122.8	375	28.95	
15	ВТЭЦ-1	T-1	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			12.1	0.0	230	6.03			15.0	0.0	285			7.47	14.5	0.0	275	7.21	
16	ВТЭЦ-1	T-2	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			13.7	0.0	260	6.81			27.4	0.0	520			13.63	23.2	0.0	440	11.53	
17	Голдобин	T-1	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			18.1	26.7	186	9.03			26.5	33.3	306			13.21	24.4	33.3	266	12.16	
18	Голдобин	T-2	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			34.1	42.5	395	16.97			41.9	50.0	500			20.89	43.8	50.0	535	21.80	
19	Голубинка	T-1	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			20.0	0.0	380	9.96			36.8	0.0	700			18.35	49.7	0.0	945	24.77	
20	Голубинка	T-2	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			29.9	31.7	380	14.89			48.8	51.7	620			24.29	60.6	49.2	860	30.19	
21	Горностай	T-1	25.0		115.0		6.6	125.5		2187.0				65		2.97					75			3.43			90	4.12	
22	Горностай	T-2	25.0		115.0		6.6	125.5		2187.0				150		6.86					160			7.32			170	7.77	
23	З	T-1	10.0			35.00	6.6			165.0	875.0			180		20.57					370			42.29			240	27.43	
24	З	T-2	10.0			35.00	6.6			165.0	875.0			171		19.54					341			38.97			256	29.26	
25	Загородная	T-1	40.0		115.0		6.3	200.8		1833.0			31.6	280	320	15.73			41.3		400	385		20.58	62.1		600	580	30.93
26	Загородная	T-2	25.0		115.0		6.3	125.5		1145.5			23.2	180	260	18.45			31.8		265	340		25.37	36.8		300	400	29.36
27	Залив	T-1	40.0		115.0	38.50	6.6	201.0	600.0	3499.0			10.5	0.0	200	5.24			22.1	0.0	420			11.00	15.3	0.0	290	7.59	
28	Залив	T-2	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	599.9	3499.2			22.1	36.7	202	11.00			44.6	71.7	422			22.21	31.2	55.0	267	15.56	
29	Инструментальная	T-1	10.0			36.75	6.3			157.1	916.4			240		26.19					360			39.28			380	41.47	
30	Инструментальная	T-2	10.0			38.50	6.3			150.5	915.0			420		45.90					760			<b>83.06</b>			750	<b>81.97</b>	
31	Ипподром	T-1	10.0		115.0	38.50	6.6	50.2	150.0	875.0				180		20.57					210			24.00			230	26.29	
32	Котельная 2Р	T-5	10.0		112.0	38.50	6.3	51.5	150.0	918.0				72		7.84					72			7.84			72	7.84	
33	КЭТ	T-1	3.2			36.82	6.3			50.2	293.5			0		0.00					0			0.00			0	0.00	
34	КЭТ	T-2	5.6			35.00	6.3			92.4	513.0			90		17.54					125			24.37			140	27.29	
35	КЭТ	T-3	5.6			35.00	6.3			92.4	513.0			75		14.62					85			16.57			95	18.52	
36	Коммунальная	T-1	6.3			35.00	11.0			103.9	330.6			1		0.30					1			0.30			1	0.30	
37	Коммунальная	T-2	6.3			35.00	11.0			103.9	330.6			9		2.72					10			3.02			9	2.72	
38	Лазурная	T-1	4.0			35.00	6.3			66.0	366.0			70		19.13					80			21.86			90	24.59	
39	Лазурная	T-2	4.0			35.00	6.3			66.0	366.0			90		24.59					110			30.05			120	32.79	
40	Луговая	T-1	6.3			35.00	6.3			104.0	578.0			65		11.25					160			27.68			135	23.36	
41	Луговая	T-2	4.0			35.00	6.3			66.0	366.0			40		10.93					70			19.13			80	21.86	
42	Мингородок	T-1	25.0		115.0		6.6	125.5		1093.5			15.8	150	150	12.58			26.3		250	250		20.97	27.4		220	300	21.81
43	Мингородок	T-2	25.0		115.0		6.6	125.5		1093.5			25.0	325	150	19.92			37.6		475	240		29.99	46.3		620	260	36.91
44	Орлиная	T-1	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			15.1	38.3	60	7.54			26.1	70.8	75			12.99	22.7	56.7	95	11.31	
45	Орлиная	T-2	40.0		115.0	38.50	6.6	200.8	600.0	3500.0			38.1	110.0	70	18.95			62.5	186.7	80			31.15	63.3	188.3	85	31.54	
46	Океан	T-1	6.3		115.0		6.6	31.6		551.0				90		16.33					150			27.22			125	22.69	
47	Океан	T-2	6.3		115.0		6.6	31.6		551.0				0		0.00					0			0.00			0	0.00	
48	Океанская	T-1	6.3			35.00	6.3			104.0	578.0			65		11.25					85			14.71			90	15.57	

## по результатам контрольного замера 20.09.2010 г.

№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номер т-ра	Установленная мощность, МВА	Номинальное напряжение, кВ				Номинальный ток, А				Ток нагрузки за 4 часа, А				Коэфф. загрузки за 4ч, %	Ток нагрузки за 10 часов, А					Коэфф. загрузки за 10ч, %	Ток нагрузки за 22 часов, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %
				U <sub>220</sub>	U <sub>110</sub>	U <sub>35</sub>	U <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	
49	Океанская	T-2	6.3			35.00	6.3				104.0	577.0				75				105			110			19.06		
50	Океанариум	T-1	16.0			36.75	10.5				251.4	880.0				44				47			46			5.23		
51	Океанариум	T-2	16.0			36.75	10.5				251.4	880.0				223				223			230			26.14		
52	Промузел	T-1	16.0		115.0		6.6		80.33			1400.0				540				710			730			52.14		
53	Промузел	T-2	16.0		115.0		6.6		80.3			1400.0				391				436			431			30.79		
54	Рыбный порт	T-1	10.0			36.75	6.3			157.0	916.4					160				200			200			21.82		
55	Рыбный порт	T-2	10.0			36.75	6.3			157.0	916.4					255				300			300			32.74		
56	Сахарный ключ	T-1	16.0			36.75	6.3			251.5	1466.0					180				180			210			14.32		
57	Сахарный ключ	T-2	16.0			36.75	6.3			251.5	1466.0					186				256			350			23.87		
58	Седанка	T-1	16.0		115.0		6.6		80.3			1400.0		14.5		275				325		23.21	17.1		325	23.21		
59	Седанка	T-2	16.0		115.0	38.50	6.6		80.3	240.0	1400.0				28.7	172				240		17.14		41.7	250	17.86		
60	Спутник	T-1	25.0		115.0	38.50	6.6		125.5	375.0	2187.0		15.3	0.0	290					405		16.98	22.9	0.0	435	18.24		
61	Спутник	T-2	25.0		115.0	38.50	6.6		125.5	375.0	2187.0		31.9	56.7	270					370		30.87	42.4	70.0	390	33.79		
62	Стройиндустрия	T-1	25.0		115.0		6.3		125.5		1145.5					275				360			250			21.82		
63	Стройиндустрия	T-2	16.0		115.0		6.6		80.3		1400.0					475				625			585			41.79		
64	Телецентр	T-1	10.0			38.50	6.3			150.5	915.0					230				425			340			37.16		
65	Телецентр	T-2	10.0			38.50	6.3			150.5	915.0					220				430			330			36.07		
66	Улисс	T-1	25.0		115.0		6.3		125.5		1146.0		24.5		335	130				465	170	26.63	35.3		470	200	28.10	
67	Улисс	T-2	25.0		115.0		6.3		125.5		1146.0		20.5		240	150				390	200	24.74	36.8		485	215	29.36	
68	Ц	T-2	10.0			36.75	6.3			157.0	916.0					0				0		0.00			0	0.00		
69	Ц	T-3	10.0			36.75	6.3			157.0	916.0					215				440		48.03			300	32.75		
70	Ц	T-4	10.0			36.75	6.3			157.0	916.0					190				310		33.84			295	32.21		
71	Чайка	T-1	16.0		115.0	38.50	6.6		80.3	240.0	1400.0		26.5	54.3	180					250		45.31	41.8	91.7	250	52.06		
72	Чайка	T-2	16.0		115.0	38.50	6.6		80.3	240.0	1400.0		4.7	0.0	90					175		11.47	8.4	0.0	160	10.49		
73	Чуркин	T-1	25.0		115.0		6.6		125.5		2188.0					290				370		16.91			375	17.14		
74	Чуркин	T-2	25.0		115.0		6.6		125.5		2188.0					400				600		27.42			570	26.05		
75	Эгершельд	T-1	10.0			38.50	6.3			150.0	916.5					240				410		44.74			470	51.28		
76	Эгершельд	T-2	10.0			36.75	6.3			157.0	916.4					170				280		30.55			310	33.83		
77	Авангард	T-1	5.6			35.00	6.3			92.4	513.0					0				0		0.00			0	0.00		
78	Авангард	T-2	5.6			35.00	6.3			92.4	513.0					52				80		15.59			92	17.93		
79	Беневское	T-1	0.63			35.00	11.0			10.4	33.0					8				11		33.33			10	30.30		
80	Беневское	T-2	0.63			35.00	11.0			10.4	33.0					0				0		0.00			0	0.00		
81	Горная	T-1	10.0			35.00	6.6			165.0	875.0					0				0		0.00			0	0.00		
82	Горная	T-2	10.0			35.00	6.6			165.0	875.0					125				145		16.57			175	20.00		
83	Лазо	T-1	1.6			35.00	10.5			26.4	88.0					15				32		36.36			30	34.09		
84	Лазо	T-2	1.6			35.00	10.5			26.4	88.0					24				38		43.18			44	50.00		
85	Новицкое	T-1	10.0		115.0		6.6		50.2		875.0					0				0		0.00			0	0.00		
86	Новицкое	T-2	10.0		115.0		6.6		50.2		875.0					80				120		13.71			145	16.57		
87	Партизан	T-1	16.0			35.00	6.6			263.9	1400.0					327				547		39.07			637	45.50		
88	Партизан	T-2	16.0			35.00	6.6			263.9	1400.0					197				400		28.57			400	28.57		
89	Преображение	T-1	6.3		110.0	38.50	11.0		30.1	94.5	331.0					0				0		0.00			0	0.00		
90	Преображение	T-2	7.5		118.3	38.50	11.0		36.6	112.5	394.0					101				180		45.69			180	45.69		
91	Северная	T1, T1A	6.4			35.00	6.3			105.6	586.0					60				85		14.51			105	17.92		
92	Северная	T-2	5.6			35.00	6.3			92.4	513.0					55				75		14.62			95	18.52		
93	Сергеевка	T-1	6.3			35.00	6.3			104.0	578.0					75				120		20.76			125	21.63		
94	Сергеевка	T-2	6.3			35.00	6.3			104.0	578.0					0				0		0.00			0	0.00		
95	Сокольчи	T-1	2.5			35.00	11.0			41.2	131.0					31				40		30.53			44	33.59		
96	Сокольчи	T-2	2.5			35.00	11.0			41.2	131.0					0				0		0.00			0	0.00		
97	Солнечная	T-1	0.1			35.00	0.23			1.65	251.0			0.11						0		6.77			0	6.77		
98	Тайфун	T-1	10.0		115.0	38.50	11.0		50.2	150.0	525.0		1.9	0.0	21					23		4.17	2.0	0.0	22	3.98		
99	Тайфун	T-2	10.0		115.0	38.50	11.0		50.2	150.0	525.0		10.8	34.5	0					0		31.74	16.9	53.9	0	33.58		
100	Химфармзавод	T-1	10.0		115.0	38.50	6.6		50.2	150.0	875.0					60				90		10.29			90	10.29		
101	Химфармзавод	T-2	10.0		115.0	38.50	6.6		50.2	150.0	875.0					0				0		0.00			0	0.00		
102	Южная	T-1	10.0		115.0		6.6		50.2		875.0					32				70		8.00			72	8.23		
103	Южная	T-2	10.0		115.0		6.3		50.2		917.0					0				0		0.00			0	0.00		

## по результатам контрольного замера 20.00.2016 г

№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номер тра	Установленная мощность, МВА	Номинальное напряжение, кВ				Номинальный ток, А				Ток нагрузки за 4 часа, А					Коэфф. загрузки за 4ч, %	Ток нагрузки за 10 часов, А					Коэфф. загрузки за 10ч, %	Ток нагрузки за 22 часов, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %
				U <sub>220</sub>	U <sub>110</sub>	U <sub>35</sub>	U <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
104	Артемовская	T-1	16.0			36.75	6.3			261.0	1466.3			295		20.12				480		32.74			515		35.12		
105	Артемовская	T-2	16.0			36.75	6.3			261.0	1466.3			340		23.19				505		34.44			585		39.90		
106	Береговая-1	T-1	20.0	115.0	38.50	6.6		100.5	300.0	1749.0				222		12.69				475		27.16			392		22.41		
107	Береговая-1	T-2	20.0	115.0	38.50	6.6		100.5	300.0	1749.0				70		4.00				175		10.01			120		6.86		
108	Васильки	T-1	0.63			35.00	6.3			10.4	39.2			0.0		0.00				0.0		0.00			0.0		0.00		
109	Верхняя	T-1	4.0			35.00	6.3			66.0	366.6			20		5.46				50		13.66			45		12.30		
110	Верхняя	T-2	4.0			35.00	6.3			66.0	366.6			21		5.73				31		8.46			26		7.09		
111	Давыдовка	T-1	25.0	115.0	38.50	6.6		125.5	375.0	2187.0			30.5	97.5	0	24.28	40.6	130.0	0		32.37		48.7	155.8	0		38.80		
112	Давыдовка	T-2	25.0	115.0	38.50	6.6		125.5	375.0	2187.0			5.3	0.0	100	4.19	8.2	0.0	155		6.50		10.5	0.0	200		8.39		
113	ДЕ-ФРИЗ	T-1	10.0	115.0		6.6		50.2		874.8				25		2.86				30		3.43			40		4.57		
114	ДЕ-ФРИЗ	T-2	10.0	115.0		6.6		50.2		874.8				45		5.14				45		5.14			50		5.72		
115	Депю	T-1	1.8			35.00	6.3			29.0	165.0			0		0.00				0		0.00			0		0.00		
116	Депю	T-2	3.2			35.00	6.3			49.0	293.0			97		33.11				132		45.05			117		39.93		
117	Заводская	T-1	6.3			35.00	6.3			104.0	578.0			80		13.84				75		12.98			90		15.57		
118	Заводская	T-2	6.3			35.00	6.3			103.9	578.0			65		11.25				101		17.47			40		6.92		
119	Западная	T-1	40.0	115.0	38.50	6.6		200.8	600.0	3500.0			54.9	98.3	460	27.36	75.7	131.0	660		37.69		83.5	140.8	750		41.58		
120	Западная	T-2	40.0	115.0	38.50	6.6		200.8	600.0	3500.0			29.3	68.8	148	14.59	43.1	96.0	248		21.44		51.5	118.0	278		25.65		
121	Казармы	T-1	10.0	115.0		11.0		50.2		525.0				54		10.29				41		7.81			63		12.00		
122	Казармы	T-2	10.0	115.0		11.0		50.2		525.0				26		4.95				28		5.33			41		7.81		
123	Кипарисово	T-1	6.3	115.0		11.0		31.6		331.0				60		18.13				65		19.64			65		19.64		
124	Кролевы	T-1	25.0	115.0	38.50	6.6		125.5	375.0	2185.0			31.5	79.5	127	25.12	47.2	102.8	287		37.64		45.5	102.3	257		36.26		
125	Кролевы	T-2	25.0	115.0	38.50	6.6		125.5	375.0	2187.0			8.2	0.0	155	6.50	14.5	0.0	275		11.53		16.8	0.0	320		13.42		
126	Многоудобное	T-1	2.5			35.00	6.3			41.3	229.5			0		0.00				0		0.00			0		0.00		
127	Многоудобное	T-2	2.5			35.00	6.3			41.2	229.0			55		24.02				60		26.20			60		26.20		
128	Муравейка	T-1	16.0	115.0		6.6		80.3		1399.0				125		8.93				120		8.58			130		9.29		
129	Муравейка	T-2	16.0	115.0		6.6		80.3		1399.0				231		16.51				201		14.37			231		16.51		
130	Надеждинская	T-1	16.0			36.75	6.3			252.0	1462.0			230		15.73				350		23.94			440		30.10		
131	Надеждинская	T-2	16.0			36.75	6.3			252.0	1462.0			325		22.23				425		29.07			545		37.28		
132	Насосная-2	T-1	1.6			35.00	6.3			26.4	146.6			16.2		11.05				16.2		11.05			16.2		11.05		
133	Новороссия	T-1	2.5			35.00	6.3			41.2	229.5			20		8.71				40		17.43			41		17.86		
134	Новый мир	T-1	6.3	115.0		11.0		31.6		331.0				0		0.00				0		0.00			0		0.00		
135	Новый мир	T-2	6.3	115.0	38.50	11.0		31.6		94.5	330.7			45		13.61				55		16.63			50		15.12		
136	Оленевод	T-1	2.5			35.00	11.0			41.3	137.5			0		0.00				0		0.00			0		0.00		
137	Оленевод	T-2	1.6			35.00	11.0			26.3	84.0			10		11.90				10		11.90			10		11.90		
138	Песчаная	T-1	6.3	115.0		11.0		31.6		332.0				18		5.42				18		5.42			20		6.02		
139	Песчаная	T-2	10.0	115.0		11.0		50.2		525.0				0		0.00				0		0.00			0		0.00		
140	Подъяпольск	T-1	6.3	115.0		11.0		31.6		331.0				0		0.00				0		0.00			0		0.00		
141	Подъяпольск	T-2	6.3	115.0		11.0		31.6		331.0				65		19.64				70		21.15			72		21.75		
142	Птицефабрика	T-1	6.3			35.00	6.3			104.04	578.0			50		8.65				100		17.30			105		18.17		
143	Птицефабрика	T-2	6.3			35.00	6.3			103.9	578.0			140		24.22				190		32.87			180		31.14		
144	Пушкинская	T-1	16.0	115.0	38.50	11.0		80.3	240.0	840.0			0.4	0.0	4	0.45	0.3	0.0	3		0.34		0.4	0.0	4		0.45		
145	Пушкинская	T-2	16.0	115.0	38.50	11.0		80.3	240.0	840.0			0.2	0.0	2	0.23	0.2	0.0	2		0.23		0.2	0.0	2		0.23		
146	Раздольное-1	T-1	16.0	115.0	38.50	11.0		80.3	240.0	840.0					176	20.95				236		28.10			226		26.90		
147	Раздольное-2	T-1	16.0	115.0	38.50	11.0		80.3	240.0	840.0					27	3.21				47		5.60			52		6.19		
148	Силикатная	T-1	6.3			35.00	6.3			104.0	578.0			0		0.00				0		0.00			0		0.00		
149	Силикатная	T-2	6.3			35.00	11.0			104.0	331.0			150		45.32				140		42.30			190		57.40		
150	Соловей ключ	T-1	4.0			35.00	6.3			66.0	366.0			107		29.23				135		36.89			147		40.16		
151	Соловей ключ	T-2	4.0			35.00	6.3			66.0	366.0			76		20.77				91		24.86			121		33.06		
152	Суражевка	T-1	4.0			35.00	6.3			66.0	367.0			90		24.52				100		27.25			90		24.52		
153	Суражевка	T-2	4.0			35.00	6.3			66.0	366.6			200		54.56				265		72.29			245		66.83		
154	Тавричанка	T-1	5.6			35.00	6.3			92.4	513.0			85		16.57				110		21.44			130		25.34		
155	Тавричанка	T-2	5.6			35.00	6.3			92.4	513.0			130		25.34				185		36.06			210		40.94		
156	Тереховка	T-1	6.3	115.0	38.50	11.0		31.6		94.5	330.8			0		0.00				0		0.00			0		0.00		
157	Тереховка	T-2	6.3	115.0	38.50	11.0		31.6		94.5	330.8			40		12.09				45		13.60			50		15.11		
158	Трикоотажная	T-1	10.0			35.75	6.3			157.0	916.0			0		0.00				0		0.00			0		0.00		

по результатам контрольного замера 20.09.2016 г.

№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номер т-ра	Установленная мощность, МВА	Номинальное напряжение, кВ				Номинальный ток, А				Ток нагрузки за 4 часа, А					Коэфф. загрузки за 4ч, %	Ток нагрузки за 10 часов, А					Коэфф. загрузки за 10ч, %	Ток нагрузки за 22 часов, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %
				U <sub>220</sub>	U <sub>110</sub>	U <sub>35</sub>	U <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
159	Трикогатажная	T-2	10.0			36.75	6.3					157.0	916.5			175				355			38.73			430			46.92
160	Топаз	T-1	16.0		115.0		6.6		80.3				1400.0				150				350			25.00			220		15.71
161	Топаз	T-2	10.0		110.0		6.6		52.5				875.0				0				0		0.00			0		0.00	
162	Угловая	T-1	16.0			36.75	6.3				251.5	1466.0				250				360			24.56			450		30.70	
163	Угловая	T-2	16.0			36.75	6.3				251.5	1466.0				195				250			17.05			265		18.08	
164	Факел	T-1	10.0		115.0	38.50	6.6		50.2	150.0	875.0		10.6	29.7	25					28			28.48		15.5	44.5	31	30.97	
165	Факел	T-2	10.0		115.0	38.50	6.6		50.2	150.0	875.0		12.4	37.3	15					15			32.56		15.0	45.6	15	29.96	
166	Шахтовая	T-1	10.0			38.50	6.3				150.5	917.0					310				430		46.89			575		62.70	
167	Шахтовая	T-2	10.0			36.75	6.3			157.1	916.4						0			0			0.00			0		0.00	
168	Шкот.водозабор	T-1	5.6			35.00	6.3				92.4	513.2					1				1		0.19			1		0.19	
169	Шкот.водозабор	T-2	5.6			35.00	6.3				92.4	513.2					1				1		0.19			1		0.19	
170	Шкотово	T-1	6.3			35.00	6.3				104.0	578.0					0				0		0.00			0		0.00	
171	Шкотово	T-2	6.3			35.00	6.3				104.0	578.0					142				190		32.87			210		36.33	
172	Шахта-7	T-1	16.0		115.0		6.6		80.3			1400.0					290				500		35.71			520		37.14	
173	Шахта-7	T-2	16.0		115.0		6.6		80.3			1400.0					258				528		37.71			618		44.14	
174	Штыково	T-1	16.0		115.0		6.6		80.3			1400.0		10.3	0.0	195					195		12.78		11.6	0.0	220		14.42
175	Штыково	T-2	16.0		115.0		6.6		80.3			1399.0		13.2	0.0	251					301		19.73		16.6	0.0	316		20.71
176	Шмидтовка	T-1	2.5			35.00	6.3				41.2	229.0					15				20		8.73			15		6.55	
177	Шмидтовка	T-2	2.5			35.00	6.3				41.2	229.0					30				40		17.47			35		15.28	
178	Безверхово	T-1	4.0			35.00	11.0				66.0	220.0					30				38		17.27			40		18.18	
179	Барабаш	T-1	6.3		110.0		11.0		33.1	94.5	331.0			3.7	0.0	41				5.1	0.0	56	15.38		6.9	0.0	76	20.87	
180	Барабаш	T-2	6.3		121.0	38.50	10.5		30.1	94.5	346.0			6.8	16.8	21				8.2	21.5	21	27.32		10.2	23.5	36	33.86	
181	Гвоздево	T-1	1.6			35.00	10.9				26.4	84.7					20				25		29.52			26		30.70	
182	Занадворовка	T-1	1.0			35.00	11.0				16.5	53.0					0				0		0.00			0		0.00	
183	Занадворовка	T-2	1.0			35.00	11.0				16.5	53.0					22				28		52.83			30		56.60	
184	Краскино	T-1	10.0		115.0	38.50	11.0		50.2	150.0	525.0			2.5	0.0	28				3.2	0.0	35	6.34		4.2	0.0	46	8.33	
185	Краскино	T-2	10.0		115.0	38.50	11.0		50.2	150.0	525.0			17.0	42.1	42				17.9	45.1	42	35.66		18.5	45.6	47	36.93	
186	Посъет	T-1	4.0			35.00	10.5				66.0	220.0					30				40		18.18			30		13.64	
187	Посъет	T-2	4.0			35.00	10.5				66.0	220.0					60				55		25.00			65		29.55	
188	Приморская	T-1	1.8			35.00	10.5				20.7	99.0					35				45		45.45			50		50.51	
189	Приморская	T-2	4.0			35.00	10.5				66.0	220.0					0				0		0.00			0		0.00	
190	Славянка	T-1	16.0		115.0	38.50	11.0		80.3	240.0	840.0			16.7	8.9	153				25.2	11.3	238	31.33		29.9	11.9	288	37.22	
191	Славянка	T-2	16.0		115.0	38.50	11.0		80.3	240.0	840.0			16.1	0.0	177				30.6	0.0	337	38.15		27.5	0.0	302	34.19	
192	Троица	T-1	6.3		115.0	38.50	11.0		31.6	94.50	333.0			13.6		150				18.2		200	57.54		20.3		223	64.15	
193	Троица	T-2	10.0		115.0	38.50	11.0		50.2	150.00	525.0			0.0		0				0.0		0	0.00		0.0		0	0.00	
194	Хасанская	T-1	2.5			35.00	10.5				41.2	137.5					5				5		3.64			6		4.36	
195	Астафьева	T-1	3.2			35.00	6.3				52.8	293.0					100				110		37.54			110		37.54	
196	Астафьева	T-2	3.2			35.00	6.3				52.8	293.0					80				80		27.30			90		30.72	
197	Бархатная	T-1	10.0			36.75	6.3				157.0	916.0					85				135		14.74			110		12.01	
198	Бархатная	T-2	10.0			34.50	6.3				157.0	917.0					140				230		25.08			215		23.45	
199	Владими́ро-Алекса́ндровская	T-1	6.3			35.00	6.3				104.0	578.0					60				100		17.30			110		19.03	
200	Владими́ро-Алекса́ндровская	T-2	6.3			35.00	6.3				103.6	578.0					105				155		26.82			170		29.41	
201	Волчанец	T-1	16.0		115.0	38.50	6.6		80.3	240.0	1400.0			15.2	28.3	120				0.0	100.0	175	0.00		21.7	40.0	175	27.04	
202	Волчанец	T-2	16.0		115.0	38.50	6.6		80.3	240.0	1400.0			4.7	0.0	90				0.0	144.2	90	0.00		5.3	0.0	100	6.55	
203	Гайдамак	T-1	6.3			35.00	6.3				103.9	578.0					295				0		0.00			360		62.28	
204	Гайдамак	T-2	6.3			35.00	6.3				103.9	578.0					170				600		103.81			240		41.52	
205	Голубовка	T-1	16.0		115.0		6.6		80.3			1400.0		11.4		217				20.2		383	25.10		18.9		360	23.60	
206	Голубовка	T-2	16.0		115.0		6.6		80.3			1400.0		6.1		115				8.4		160	10.49		8.7		165	10.81	
207	Екатериновка	T-1	16.0		115.0	38.50	6.6		80.3	240.0	1400.0			10.1	10.0	132				14.3	16.7	172	17.76		16.6	18.3	207	20.70	
208	Екатериновка	T-2	16.0		115.0	38.50	6.6		80.3	240.0	1400.0			15.2	26.7	130				25.4	53.3	165	31.57		27.2	55.0	190	33.86	
209	ЖБФ	T-1	10.0		115.0		6.6		50.2			875.0									0		0.00			0		0.00	
210	ЖБФ	T-2	10.0		115.0		6.6		50.2			875.0						115				120	13.71			170		19.43	
211	Находка	T-1	40.0		115.0	38.50	6.6		201.0	599.8	3499.0			21.0	33.7	200				77.1	195.3	305	38.36		38.9	52.8	425	19.34	
212	Находка	T-2	40.5		112.0	38.50	6.6		208.8	608.0	3547.0			45.3	91.0	320				87.6	177.7	610	41.97		92.1	177.7	695	44.11	
213	НСРЗ	T-1	16.0		115.0		6.6		80.3			1400								12.4		235	15.40		10.8		205	13.44	



по результатам контрольного замера 20.00.2010 г

№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номер тра	Установленная мощность, МВА	Номинальное напряжение, кВ				Номинальный ток, А				Ток нагрузки за 4 часа, А				Коэфф. загрузки за 4ч, %	Ток нагрузки за 10 часов, А					Коэфф. загрузки за 10ч, %	Ток нагрузки за 22 часов, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %
				U <sub>220</sub>	U <sub>110</sub>	U <sub>35</sub>	U <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>		I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>			
41	Лукьяновка	T-2	1			35	10.5			16.5	55			2.9		5.27				5.8		10.55				5.8		10.55
42	Малиново	T-1	1.6			35	11			26.4	88			17.47		19.85				24.34		27.66				26.21		29.78
43	Марьяновка	T-1	2.5			35	11			41.2	132.5			2		1.51				3		2.26				3		2.26
44	Марьяновка	T-2	2.5			35	11			41.2	132.5			0		0.00				0		0.00				0		0.00
45	Новорусановка	T-1	1.6			35	10.5			26.4	88			0		0.00				0		0.00				0		0.00
46	Новорусановка	T-2	2.5			35	10.5			26.4	88			4		4.55				5		5.68				5		5.68
47	Новосельская	T-1	2.5			35	6.3			41.2	229.5			0		0.00				0		0.00				0		0.00
48	Новосельская	T-2	0.1			35	0.4			1.63	144.3			0		0.00				0		0.00				0		0.00
49	Новосельская	T-4	1.6			35	10.5			26.4	88			11		12.50				18		20.45				18		20.45
50	Новотроицкое	T-1	1			35	10.5			16.5	55			3.5		6.36				4		7.27				5.5		10.00
51	Пантелеймоновка	T-1	4			35	11			66	210			20.59		9.80				25		11.90				27		12.86
52	Пантелеймоновка	T-2	4			35	11			66	210			0		0.00				0		0.00				0		0.00
53	Пожарская	T-1	2.5			35	10.5			41.2	137.5			0		0.00				0		0.00				0		0.00
54	Пожарская	T-2	1.6			35	10.5			26.4	88			14		15.91				16		18.18				13		14.77
55	П-Фёдоровка	T-1	4			35	11			66	210			17		8.10				18		8.57				20		9.52
56	П-Фёдоровка	T-2	2.5			35	10.5			41.2	137.5			0		0.00				0		0.00				0		0.00
57	Ракитное	T-1	2.5			35	10.5			41.2	137.5			22		16.00				31		22.55				35		25.45
58	Рождественка	T-2	2.5			35	10.5			41.2	137.5			6.55		4.76				6.55		4.76				10.3		7.49
59	Руновка	T-1	4			35	11			66	210			5		2.38				8		3.81				12.8		6.10
60	Руновка	T-2	4			35	11			66	210			0		0.00				0		0.00				0		0.00
61	Сташевка	T-1	1.6			35	10.5			26.4	88			0		0.00				0		0.00				0		0.00
62	Сташевка	T-2	1.6			35	10.5			26.4	88			8		9.09				8		9.09				8		9.09
63	Тихменево	T-1	1.6			35	10.5			26.4	88			5.8		6.59				11.43		12.99				12.85		14.60
64	Уссури	T-1	10			38.5	11			150	525			0		0.00				0		0.00				0		0.00
65	Уссури	T-2	10			38.5	11			150	525			72		13.71				130		24.76				134		25.52
66	Хвалынка	T-1	4			35	11			66	210			0		0.00				0		0.00				0		0.00
67	Хвалынка	T-2	4			35	11			66	210			60		28.57				69		32.86				65		30.95
68	Чкаловка	T-1	4			35	11			66	210			53		25.24				70		33.33				86		40.95
69	Чкаловка	T-2	4			35	11			66	210			0		0.00				0		0.00				0		0.00
70	Шмаковка	T-1	6.3			35	11			103.9	330.6			110		33.27				176		53.24				141		42.65
71	Шмаковка	T-2	6.3			35	10.5			104	346			0		0.00				0		0.00				0		0.00
72	Измайлиха	T-1	2.5			35	11			41.2	131.2			11.1		8.46				11.4		8.69				11.1		8.46
73	Измайлиха	T-2	2.5			35	11			41.2	131.2			0		0.00				0		0.00				0		0.00

ПСЭС

1	Чугуевка	AT-1	60.0	220	121			158	286					0		0.00						0.00						0.00	
2		T-1	10.0		115	38.5	11		50	150	525					0.00						0.00						0.00	
3		T-2	10.0		115	38.5	11		50	150	525		24	21	199		47.81			42	34	350		83.67		41	31.2	340	81.67
4	Арсеньев-1	T-1	31.5		112	38.5	6.6		162	472	2756						0.00					0.00						0.00	
5		T-2	40.0		115	38.5	6.6		201	600	3500		45	115	289		22.39			82	232	352		40.80		86	229	352	42.79
6	Молодёжная	T-1	16.0		115	38.5	6.6		80	240	1400		12	51			15.00			21	72			26.25		26	80	32.50	
7		T-2	16.0		115	38.5	6.6		80	240	1400		22		460		27.50			50		890		62.50		55		1050	68.75
8	Плаззавод	T-1	10.0		110	38.5	6.6		52	150	875						0.00						0.00					0.00	
9		T-2	10.0		115	38.5	6.6		50	150	875		11	18	60		21.91			13	32	90		25.90		13	30	97	25.90
10		T-3	1.6			35	10.5			26	88				35		39.77					35		39.77			40	45.45	
11	Богополь	T-1	6.3		110		11		33		331						0.00						0.00					0.00	
12		T-2	2.5		110		11		13		131		1		10.4		7.94			2		15.7		11.98		2		16.5	12.60
13	Николаевка	T-1	25.0		115		6.6		126		2190						0.00						0.00					0.00	
14		T-2	25.0		115		6.6		126		2190		14		245		11.19			12		230		10.50		12		230	10.50
15	Ольга	T-1	10.0		115		11		50		525						0.00						0.00					0.00	
16		T-2	6.3		110		11		33		331		8		75		22.66			10		112		33.84		12		118	35.65
17	Пластун	T-1	10.0		115		11		50		525						0.00						0.00					0.00	
18		T-2	16.0		115		10.5		80		841		20		250		29.73			20		260		30.92		18		225	26.75
19	P	T-1	6.3		115		6.6		32		551		2		37.2		6.75			3		53.3		9.67		3		55.9	10.15
20		T-2	6.3		115		6.6		32		551						0.00						0.00					0.00	



по результатам контрольного замера 20.09.2010 г.

№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номер тра	Установленная мощность, МВА	Номинальное напряжение, кВ				Номинальный ток, А				Ток нагрузки за 4 часа, А					Коэфф. загрузки за 4ч, %	Ток нагрузки за 10 часов, А					Коэфф. загрузки за 10ч, %	Ток нагрузки за 22 часов, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %		
				U <sub>220</sub>	U <sub>110</sub>	U <sub>35</sub>	U <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>			
21	Тимофеевка	T-1	2.5		110		6.6		13		219				0.00							0.00									0.00
22		T-2	6.3		110		6.6		33		550		3	36.8	6.69		3		47.5			8.64		3		56.2				10.22	
23	Черемшаны	T-1	7.5		115		6.6		38		656		2	40	6.10		3		50			7.62		2		45				6.86	
24	Андреевка	T-1	1.6			35	11				84			9	10.71				20			23.81				24				28.57	
25		T-2	1.6			35	11				84				0.00							0.00								0.00	
26	Анучино	T-1	6.3			35	11				331			90	27.19				110			33.23				110				33.23	
27		T-2	6.3			35	11				331				0.00							0.00								0.00	
28	Бреевка	T-1	1.6			35	10.5				88				0.00							0.00								0.00	
29		T-2	1.6			35	10.5				88			11	12.50				18			20.45				19				21.59	
30	Варфоломеев	T-1	4.0			35	10.5				220			21	9.55				48			21.82				56				25.45	
31		T-2	4.0			35	11				210				0.00							0.00								0.00	
32	В-2	T-1	2.5			35	6.3				229			7	3.06				12			5.24				14				6.11	
33		T-2	2.5			35	6.3				229				0.00							0.00								0.00	
34	Город	T-1	16.0			35	6.3				1466				0.00							0.00								0.00	
35		T-2	16.0			35	6.3				1466			200	13.64				600			40.93				760				51.84	
36	Гражданка	T-1	1.6			35	10.5				88				0.00							0.00								0.00	
37		T-2	1.6			35	10.5				88		7	7.95				16				18.18				19				21.59	
38	Д	T-1	16.0			36.7	6.3				1462			150	10.26				590			40.36				590				40.36	
39		T-2	16.0			36.7	6.3				1462			80	5.47				170			11.63				330				22.57	
40	Кавалерово	T-1	10.0			36.7	6.3				916			75	8.19				160			17.47				180				19.65	
41		T-2	10.0			36.7	6.3				916			225	24.56				440			48.03				460				50.22	
42	Краснореченск	T-1	4.0			35	6.3				366				0.00							0.00								0.00	
43		T-2	5.6			35	6.3				513			36	7.02				62			12.09				60				11.70	
44	Крутая	T-1	1.0			35	6.3				92				0.00							0.00								0.00	
45		T-2	1.0			35	6.3				92		1.8	1.96				2.4				2.61				1.2				1.30	
46	Лесная	T-1	1.0			35	6.3				92				0.00							0.00								0.00	
47		T-2	2.5			35	6.3				229			6	2.62				14			6.11				16				6.99	
48	Милоградово	T-1	4.0			35	10.5				220			39	17.73				52			23.64				55				25.00	
49	Новосысоевка	T-1	6.3			35	6.3				578				0.00							0.00								0.00	
50		T-2	6.3			35	6.3				578			100	17.30				150			25.95				162				28.03	
51	Промбаза	T-1	4.0			35	6.3				366			4.8	1.31				6			1.64				2.4				0.66	
52		T-2	2.5			35	6.3				229				0.00							0.00								0.00	
53	Самарка	T-1	1.0			35	10.5				55			7	12.73				12			21.82				11				20.00	
54		T-2	1.6			35	10.5				88				0.00							0.00								0.00	
55	Сержантово	T-1	6.3			38.5	6.6				551			30	5.44				60			10.89				50				9.07	
56		T-2	6.3			38.5	6.6				551				0.00							0.00								0.00	
57	Соколовка	T-1	1.6			35	10.5				88				0.00							0.00								0.00	
58		T-2	1.6			35	10.5				88			2	2.27				1			1.14				2				2.27	
59	Тайга	T-1	4.0			35	6.6				350			65	18.57				70			20.00				80				22.86	
60	Уборка	T-1	1.6			35	10.5				88			23	26.14				34			38.64				31				35.23	
61		T-2	1.6			35	10.5				88			24	27.27				34			38.64				31				35.23	
62	Фабричная-1	T-1	5.6			35	6.3				513			6	1.17				5			0.97				5				0.97	
63		T-2	5.6			35	6.3				513				0.00							0.00								0.00	
64	Фабричная-2	T-1	5.6			35	6.3				513				0.00							0.00								0.00	
65		T-2	6.3			35	6.3				578			120	20.76				161.6			27.96				142.4				24.64	
66	Фадеево	T-1	1.6			35	10.5				88			10	11.36				18			20.45				11				12.50	
67		T-2	1.6			35	10.5				88				0.00							0.00								0.00	
68	Хрустальная	T-1	1.8			35	6.3				165				0.00							0.00								0.00	
69		T-2	1.8			35	6.3				165			12	7.27				13.6			8.24				20.8				12.61	
70	Центральная	T-1	1.6			35	6.3				146			34.8	23.84				62.4			42.74				70.8				48.49	
71		T-2	1.8			35	6.3				165				0.00							0.00								0.00	
72	Чернышевка	T-1	4.0			35	10.5				220				0.00							0.00								0.00	
73		T-2	6.3			35	10				364			40	10.99				90			24.73				82				22.53	
74	Яблоновка	T-1	1.6			35	10				92			5	5.43				8			8.70				8				8.70	
75		T-2	1.6			35	10.5				88				0.00							0.00								0.00	





по результатам контрольного замера 20.09.2010 г.

№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номер тра	Установленная мощность, МВА	Номинальное напряжение, кВ				Номинальный ток, А				Ток нагрузки за 4 часа, А				Коефф. загрузки за 4ч, %	Ток нагрузки за 10 часов, А					Коефф. загрузки за 10ч, %	Ток нагрузки за 22 часов, А					Коефф. загрузки за 22ч, %				
				U <sub>220</sub>	U <sub>110</sub>	U <sub>35</sub>	U <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>					
49	УКФ	T-1	25.0		115		6.3		125.5				1146		3		31	20		4.45			3		31	20		4.45				
50	УКФ	T-2	25.0		115		6.3		125.5				1146		2		20	11		2.71			2		20	11		2.71				
51	Уссурийск-1	T-1	31.5		115	38.50	6.6		158.2	472	2756			47	89	386			29.71			77	140	648			48.67	82	149	713		51.83
52	Уссурийск-1	T-2	40.0		115	38.50	6.6		200.4	600	3590								0.00												0.00	
53	Хороль	T-1	25.0		115	38.50	11		125.5	375	1316			9	24	25			7.17			16	27	84			12.75	18	37	83		14.34
54	Хороль	T-2	20.0		112	38.50	10.5		103.1	300	1100			11	0	13			10.67			18	0	202			17.46	21	0	245		20.37
55	Черниговка	T-1	10.0		115		11		50.2		525								0.00												0.00	
56	Черниговка	T-2	10.0		115	38.50	11		50.2	150	525					37			7.05					103			19.62			104		19.81
57	Ярославка	T-1	31.5		115	38.50	6.3		158.2	473	2900			8	13	0	65		5.06			8	12	0	85		5.06	8	17	0	75	5.06
58	Ярославка	T-2	31.5		115	38.50	6.3		158.2	473	2900			8	0	105	35		5.06			11	0	182	45		6.95	10	0	185	45	6.32
59	Алексее-Никольск	T-1	2.5			35	11.0			41	131.2					23			17.53					28			21.34			35		26.68
60	Алексее-Никольск	T-2	4.0			35	10.5			66	220.0								0.00								0.00					0.00
61	Астраханка	T-1	10.0			35	6.3			165	917.4								0.00								0.00					0.00
62	Астраханка	T-2	0.63			35	0.4			10.4	901					1			0.11					2			0.22			158		17.54
63	Астраханка	T-3	1.6			35	0.4			26.4	2286								0.00								0.00					0.00
64	Баневур	T-1	2.5			35	10.5			41.2	137.5				0	0			0.00				0	0			0.00		0	0		0.00
65	Баневур	T-2	2.5			35	11.0			41.2	131.4				23	79			60.12				28	96			73.06		24	84		63.93
66	Барановский поли	T-1	6.3			35	6.3			104	577				33	192			33.28				28	160			27.73		38	220		38.13
67	Барановский поли	T-2	4.0			35	6.3			66	366.8				0	0			0.00				0	0			0.00		0	0		0.00
68	Богуславка	T-1	1.0			35	11			16.5	52.6				6			11.41					7			13.31			7		13.31	
69	Богуславка	T-2	1.0			35	11			16.5	52.6							0.00								0.00					0.00	
70	Б-Оренбургская	T-2	10.0			39	11			150.2	525					49			9.33					82			15.62			97		18.48
71	Б-Оренбургская	T-1	4.0			35	11			66	210								0.00								0.00					0.00
72	Борисовка	T-1	2.5			35	10.5			41	137.5					40			29.09					58			42.18			65		47.27
73	Борисовка	T-2	2.5			35	10.5			41.2	137.5								0.00								0.00					0.00
74	Владими́ро-Петро	T-1	2.5			35	11			41	131								0.00								0.00					0.00
75	Водозабор	T-1	3.2			35	6.3			52.8	175.8					0.19			0.11					0.14			0.08			0.19		0.11
76	Дружба	T-1	4.0			35	6.3			66	366					109			29.78					122			33.33			162		44.26
77	Дружба	T-2	4.0			35	6.3			66	366.6								0.00								0.00					0.00
78	Жариково	T-1	3.2			35	10.5			52.8	176					16			9.09					22			12.50			25		14.20
79	Жариково	T-2	3.2			35	10.5			52.8	175.8								0.00								0.00					0.00
80	Ивановка	T-1	6.3			35	10.5			104.0	346								0.00								0.00					0.00
81	Ивановка	T-2	4.0			35	10.5			66	220					82			37.27					116			52.73			99		45.00
82	Известковая	T-1	4.0			35	6.3			66	366.6				0	0			0.00				0	0			0.00		0	0		0.00
83	Известковая	T-2	4.0			35	6.3			66	366					11	65		17.76					21	125		34.15		28	176		48.09
84	Ильинка	T-1	4.0			35	11			66	210					50			23.81					60			28.57			60		28.57
85	Ильинка	T-2	4.0			35	11			66	210								0.00								0.00					0.00
86	Карьерная -1	T-1	6.3			35	6.3			103.9	578				0	0			0.00				0	0			0.00		0	0		0.00
87	Карьерная -1	T-2	6.3			35	6.3			103.9	578				6	25			4.33				6	25			4.33		6	35		6.06
88	Коммунар	T-1	5.6			35	6.3			92.4	513.8					100			19.46					139			27.05			174		33.87
89	Коммунар	T-2	4.0			35	6.3			66	367								0.00								0.00					0.00
90	Корсаковка	T-1	4.0			35	10.5			66	220					24			10.91					29			13.18			59		26.82
91	Корсаковка	T-2	3.2			35	10.5			52.8	175.8								0.00								0.00					0.00
92	Луговая-насосная	T-1	4.0			35	6.3			66	367				1	5			1.36				1	6			1.63		1	5		1.36
93	Луговая-насосная	T-2	0.25			35	0.4			4.12	357								0.00								0.00					0.00
94	Мельгуновка	T-1	4.0			35	6.3			65.9	367					10			2.72					13			3.54			10		2.72
95	Мельгуновка	T-2	2.5			35	10.5			41.2	137								0.00								0.00					0.00
96	Мелькомбинат	T-1	6.3			35	6.3			104	577					190			32.93					210			36.40			190		32.93
97	Мелькомбинат	T-2	6.3			35	6.3			104	577								0.00								0.00					0.00
98	Молокозавод	T-1	16.0			38.5	6.6			80.3	1436				41	238			16.57				83	482			33.57		80	460		32.03
99	Молокозавод	T-2	16.0			38.5	6.6			240.5	1436				0	0			0.00				0	0			0.00		0	0		0.00
100	Морозовка	T-1	4.0			35	6.3			65.9	367								0.00								0.00					0.00
101	Морозовка	T-2	0.1			35	0.4			1.65	142.9					16			11.20					18			12.60			16		11.20
102	Новогеоргиевка	T-1	4.0			35	10.5			66	220								0.00								0.00					0.00
103	Новогеоргиевка	T-2	4.0			35	10.5			66	220					45			20.45					51			23.18			60		27.27

по результатам контрольного замера 20.00.2010 г

№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номер тра	Установленная мощность, МВА	Номинальное напряжение, кВ				Номинальный ток, А				Ток нагрузки за 4 часа, А					Коэфф. загрузки за 4ч, %	Ток нагрузки за 10 часов, А					Коэфф. загрузки за 10ч, %	Ток нагрузки за 22 часов, А					Коэфф. загрузки за 22ч, %											
				U <sub>220</sub>	U <sub>110</sub>	U <sub>35</sub>	U <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>		I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>												
104	Новодевица	T-1	2.5			35	10.5				41.3	137.5				4	13				9.45				5	17					12.36				7	23				16.73
105	Новодевица	T-2	4.0			35	10.5				66	220				1	4				1.82				1	4					1.82				1	4			1.82	
106	Новокачаловка	T-1	4.0			35	10.5				66	220						31			14.09					35				15.91					34			15.45		
107	Новокачаловка	T-2	4.0			35	10.5				65.9	220									0.00								0.00									0.00		
108	Новоселище	T-1	4.0			35	10.5				66	220						21			9.55					22			10.00						22		10.00			
109	Озерная Падь	T-1	2.50			35	6.3				41.2	229				2	13			5.68				2	13			5.68				2	13			5.68				
110	Озерная Падь	T-2	2.50			35	6.3				41.2	229				0	0			0.00				0	0			0.00				0	0			0.00				
111	Орбита	T-1	4.0			35.00	11				66	220					15			6.82					15			6.82						15		6.82				
112	Орбита	T-2	4.0			35.00	11				66	220					16			7.27					16			7.27						16		7.27				
113	Осиновка	T-1	2.5			35	10.5				41.2	137.5				0	0			0.00				0	0			0.00				0	0			0.00				
114	Осиновка	T-2	2.5			35	10.5				41.2	137.5				13	45			32.73				23	80			58.18				16	56			40.73				
115	Петровичи-насос	T-1	10.0			37	6.3				157.1	916.4				12	47			5.13				45	230			25.10				30	180			19.64				
116	Петровичи-насос	T-2	0.25			35	0.4				4.12	357								0.00								0.00								0.00				
117	Платоновка	T-1	10.0			35	6.3				165	917								0.00								0.00								0.00				
118	Платоновка	T-2	0.63			35	0.4				10.4	901				2				0.22				8				0.89				2				0.22				
119	Пограничная	T-1	6.3			35.0	10.5				104.0	346					123			35.55					178			51.45					194			56.07				
120	Пограничная	T-2	10.0			35.0	10.5				152	549								0.00								0.00								0.00				
121	Покровка	T-1	10.0			38.5	10.5				157.0	525					200			38.10					240			45.71					280			53.33				
122	Покровка	T-2	10.0			36.75	10.5				157	550								0.00								0.00								0.00				
123	Раковка	T-1	6.3			35	6.3				104	577				10	55			9.53				10	55			9.53				12	65			11.27				
124	Раковка	T-2	6.3			35	6.3				104	577				14	80			13.86				14	80			13.86				14	80			13.86				
125	Речная	T-1	3.2			35	6.3				52.8	293				0	0			0.00				0	0			0.00				0	0			0.00				
126	Речная	T-2	2.4			35	6.3				39.6	220				10	58			26.36				10	58			26.36				12	69			31.36				
127	Родина	T-1	2.5			35	11.0				41.2	131					15			11.45					22			16.79					25			19.08				
128	Родина	T-2	4.0			35	11.0				66	210								0.00								0.00								0.00				
129	Россия	T-1	4.0			35	11.0				66	210				33				15.71				40			19.05					42			20.00					
130	Россия	T-2	4.0			35	11.0				66	210								0.00								0.00								0.00				
131	Рыбхоз	T-1	0.56			35	0.4				9.24	800.8				0				0.00				0				0.00					0			0.00				
132	Сахкомбинат	T-1	16.0			36.75	6.3				251.3	1400.3				1	1			0.07				1	1			0.07				1	1			0.07				
133	Сахкомбинат	T-2	4.0			35.00	6.3				65.9	367.0				7	44			11.99				10	62.8			17.11				7	42			11.44				
134	Сиваковка	T-1	1.6			35	10.5				26.4	88				3	10			11.36				4	26			29.55				3	17			19.32				
135	Сиваковка-насос	T-1	10.0			37	6.3				157.2	916					0			0.00					0			0.00					0			0.00				
136	Сиваковка-насос	T-2	1.0			35	0.4				16.5	1429					0			0.00					0			0.00					0			0.00				
137	Тимирязевка	T-1	4.0			35	11.0				66	210				0	0			0.00				0	0			0.00				0	0			0.00				
138	Тимирязевка	T-2	6.3			35.0	10.5				104	346				14	48			13.87				17	59			17.05				14	48			13.87				
139	Турий Рог	T-1	1.6			35	11				26.4	84.0				12				14.29				14			16.67					14			16.67					
140	Турий Рог	T-2	1.6			35	11				26.4	84								0.00								0.00								0.00				
141	УМЗ	T-1	7.5			38.5	6.6				112.5	656				0	0			0.00				0	0			0.00				0	0			0.00				
142	УМЗ	T-2	16.0			36.75	6.3				251.3	1400				29	167			11.93				62	372			26.57				62	365			26.07				