



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584, E-mail: doc@aldan.drsk.ru



Утверждаю:
Главный инженер ЮЯЭС
С.Ф. Халимханов
2012г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе: начальник ТРЭС Дудкин Е.М., мастер ТРЭС Мочалов М.В., начальник СЭС Варакосов А. А. Провела обследование ««ТП№56 (YA0001883); ТП № 44 (YA0000843); ТП № 45 (YA Б/Н)» и установила необходимость производства следующего объема работ:

Раздел 1. Строительно-монтажные работы

Замена КТП-400 г. Томмот мкр.Синегорье ул. Ермака			
№ п/п	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во
1	Выравнивание площадки под КТП	м ²	40
2	Отсыпка площадки гравием (толщ. 10см)	м ²	40
3	Бурение скважин для площадки под КТП (d=244мм)	м х шт	3х10
4	Монтаж площадки под КТП (сварочные работы)	шт	1
5	Покраска конструкции антикоррозионным средством под КТП	шт.	1
6	Установка новой 2КТП 630/10/0,4	шт	1
7	Монтаж соединения контура заземления КТП (сварочные работы)	шт	1
8	Испытания трансформатора, трансформаторного масла, автоматических выключателей, контура заземления ТП и РЛ, КТП.	шт	1
9	Демонтаж старых КТП	шт	3
10	Вывоз старых КТП на центральный склад	шт	3

Раздел 2. Материалы и оборудование:

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость материалов, тыс. руб. (без НДС)	Примечания
1	2КТП-630/10/0,4 кВ (с трансформатором)	шт.	1		КТП передается подрядчику по акту передачи в монтаж
2	Электроды	кг	3,5		Приобретается подрядчиком самостоятельно
3	Бетон М 150 для заполнения полости свай	м ³	1,3		
4	Швеллер №12 П для	т	0,331		

	сооружения площадки КТП			
5	Двутавр №10	т	0,016	
6	Труба d=219x8 мм (длина 3,5 м)	шт	10	
7	Лист просечной ПВЛ 404	м ²	3,576	
8	Краска БТ-177 (серебриста) для покраски конструкции под КТП	кг	5	
9	Сталь полосовая 50x5	м.	10	
10	Уголок стальной 20x20x4	м	6,4	
11	Сталь листовая 200x200x2,5 (для опорной планки)	м ²	0,16	
12	Гравий	м ³	4	
13	Сталь листовая 220x220x6	м ²	0,484	
14	Сталь листовая 100x100x6	м ²	0,08	
15	Сталь листовая 200x200x6	м ²	0,16	
16				
Расстояние				
1	Алдан - Томмот	км	77	


Примечание: Выполнить закрепление знаков безопасности, охранной зоны, нумерацию опор, табличек с номером и диспетчерским наименованием на КТП обеспечить согласно инструкции по эксплуатации оборудования РС 6/(10)/0,4 кВ филиала ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС» И-ИСМ-6.3-06.08-2710-01.

Члены комиссии:


Начальник ТРЭС
(Должность)

Мастер ТРЭС
(Должность)

Начальник СЭС
(Должность)


(Подпись) Дудкин Е.М.


(Подпись) Мочалов М.В.


(Подпись) Вараков А. А.