


ОБЗОРНЫЙ ЛИСТ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР

НАПРЯЖЕНИЕ, кВ	220
ЦЕПНОСТЬ	ОДНОЦЕПНЫЕ
МАРКИ ПРОВОДОВ	АС 240/32; АС 400/51
РАЙОН ПО ВЕТРУ	Ⅴ
РАЙОН ПО ГОЛОЛЕДУ	Ⅰ - Ⅳ
ИЛ. УСЛОВИЙ ПРИМЕН.	3-5; 14-16; 22-29

Эскиз



ШИФР ОПОРЫ	2П220-1	2П220-1-6.8	2П220-1-11.5	2П220-1т	2П220-1т-6.8	2П220-1т-11.5
И ЧЕРТ. МОНТ. СХЕМЫ	3.407.2 - 145.1 - 01 КМ					
МАССА ОПОРЫ, кг	4396	3561	2959	4595	3761	3162
БЕЗ ЦИНКА						
С ЦИНКОМ	4560	3694	3069	4767	3901	3279

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДАНА В ТАБЛИЦЕ "ВЫБОР СТАЛЬНЫХ ОПОР 220-330 кВ ПО ЗАДАНЫМ УСЛОВИЯМ" (Л.17).
2. БАЗЫ ОПОР ДАНЫ В ОСЯХ ФУНДАМЕНТОВ.

И. КОНТР.	Мудрова	Мудрова
Зав. И. И. А. К. З. Курносов	Курносов	Курносов
ГИП	Штин	Штин
РУК. ГР.	Элькина	Элькина
Исполнит.	Щетникова	Щетникова

3.407.2-145.0-01

Обзорные листы
и таблица выбора опор

Стадия	Лист	Листов
Р	1	17
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение Ленинград		

Копировала Владимирова Е.Б.

ФОРМАТ А3

Инв. №-подл. Подпись и дата Взам. инв. №