






ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КТП 7360

на КСО 386 УЗ

Заказчик: _ **Заказчик:** ОАО «ДРСК» Филиал «Приморские Электрические Сети» ПРРЭС – начальник А. В. Ковалёв
 тел: 8 914 065 8156

Адрес: **Адрес:** 692850 г. Новикое, ул. Садовая, 1А

Контактное лицо: **Контактное лицо:** Начальник СТЭ Е.В. Голубков тел: 8(423)269-46-88

1		Номинальное напряжение		6		Схема первичных соединений КТП 7360															
		Номинальный ток шин		630																	
																					

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам

В.А. Харченко

В.А. Харченко

Начальник СТЭ

Е.В. Голубков


Е.В. Голубков

Начальник ПРРЭС

А.В. Ковалёв


А.В. Ковалёв

Распределительное устройство, вид сверху и с боку




ВЛ-6кВ Ф-21 ПС «Партизан»

ВЛ-6кВ Ф-3 ПС «ХФЗ»



Принципиальная схема подстанции



1. Сталь полосовая 60x4
2. Заземляющий электрод L=2,5м
- Труба стальная D=45мм2
3. Расстояние между электродами 3,5м.

Схема заземляющего контура трансформаторной подстанции

					Однолинейная схема ТП 6/0,4кВ			
Изм.	Лист	На докум.	Подп.	Дата	ТП 7360 Ф 21 ПС «Партизан»	Литера	Масса	Масштаб
Исполнил	Петров В.Н.			25.10.12				
Проверил	Подшивалов А.Н.			25.10.12				
Нач. РЭС	Ковалев А.В.			25.10.12				
Нач. ПТС	Крутяков В.В.			25.10.12				
Утвержд.	Карамушкин М.А.			25.10.12		Лист 1	Листов 1	
					ПРРЭС СП ПЮЭС филиала ОАО «ДРСК» ПЭС			