





# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КТП 7324

## на КСО 386 УЗ

**Заказчик:** \_ **Заказчик:** ОАО «ДРСК» Филиал «Приморские Электрические Сети» ПРРЭС – начальник А. В. Ковалёв  
 тел: 8 914 065 8156

**Адрес:** *Адрес:* 692850 г. Новикское, ул. Садовая, 1А

**Контактное лицо:** Начальник СТЭ Е.В. Голубков тел: 8(423)269-46-88

1	Номинальное напряжение		6	<div>Схема первичных соединений КТП 7324</div> <div></div>				
	Номинальный ток шин		630					
2	Типовое обозначение		22	03	-	03	22	
3	Назначение шкафа		Ввод Т-2	Линейная ячейка ТП 7348	Ячейка секционирования	Линейная ячейка ТП 7323	Ввод Т-1	
4	Номер камеры по плану		1	2	3	4	5	
5	Номинальный ток главных цепей шкафа, А		630					
6	Разъединитель		РТ-2 6/200	ВН-16 6/200	РС-1,2 6/200	ВН-16 6/200	РТ-1 6/200	
7	Предохранитель, ном. ток плавкой вставки		100					
8	Ограничители перенапряжений, ОПН тип		ОПН-6/7,2-10/650(II) УХЛ 1	нет			ОПН-6/7,2-10/650(II) УХЛ 1	

Распределительное устройство, вид сверху и с боку

