



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел. (4162) 399-359, Факс (4162) 399-289,
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 280108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам

Ю.Е. Осинцев
«08» 08 2013 г.

Начальник СОПР

А.А. Саяпин
«09» 08 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора
филиала ОАО «ДРСК»
«Амурские электрические сети»

А.В. Бакай
«17» 09 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на закупку трансформатора силового 6/0,4 кВ.

1. Наименование устройства:

Трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-160/6-УХЛ1,
6/0,4, Y/Y_{II}-0.

2. Назначение устройства: Ремонт ПС 110/35/6 «Дамбуки»

3. Заказчик: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «СЭС».

4. Количество – 1

5. Технические данные:

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	160
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	6
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _{II} -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК

6. Дополнительные условия: оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ.

Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

7. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.

8. Год выпуска: 2013 – 2014 (новый).

9. Срок поставки: январь 2014 г.

10. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.

11. Доставка: станция «Благовещенск» Забайкальской ж/д.

12. Контактное лицо: Стуков Николай Витальевич, тел. (841658) 56-2-56,
ets@ses.amur.drsk.ru.

Главный инженер СП СЭС

Д.А. Будько

РССЭЗ




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


«Согласовано»:

Начальник службы организации и
проведения ремонтов


«29» 08 2013г. А.А. Саяпин

«Утверждаю»:

И.о. заместителя директора –
главный инженер


«29» 08 2013г. Ю.Е. Осинцев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *н 2*


**на закупку силового трансформатора для капитального ремонта
ТП 10/0,4 кВ СП «ЗЭС» в 2014 г.**

1. **Наименование устройства:** трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-250/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/ Y_н-0.
2. **Назначение устройства:** для выполнения работ по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ, г. Свободный.
3. **Количество – 1 шт. в том числе:** ТМГ-250/10. (Городской РЭС)
4. **Технические данные:**

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	250
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _н -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК
5. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ, ТУ.
Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления


6. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.
7. Год выпуска: 2013-2014 (новые).
8. Срок поставки: январь 2014 г
9. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.
10. Заказчик: ОАО "ДРСК" для СП "ЗЭС" филиала "Амурские ЭС".
11. Доставка: станция Михайло-Чесноковская Забайкальской ж/д.
12. Контактное лицо: Лавриченко Андрей Сергеевич тел. (416-43) 2-73-75
sles1@zes.amur.drsk.ru

Директор



Ю.Г. Максютa

Исп. А.С. Лавриченко
Тел. 2-73-75
E-mail: sles1@zes.amur.drsk.ru

РССЭЭ  -



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам

Ю.Е. Осинцев
«13» августа 2013 г.

Начальник СОПР

А.А. Саяпин
«13» августа 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»
«Амурские электрические сети»

А.В. Бакай
«14» августа 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

на закупку силового трансформатора для ПС 35/10 «Знаменка».

1. Наименование устройства:

Трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-25/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/Y_n-0.

2. Назначение устройства: Ремонт ПС 35/10 «Знаменка».

3. Заказчик: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС».

4. Количество – 2 шт.

5. Технические данные:

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	25
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _n -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК

6. Дополнительные условия: оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ, ТУ.

Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

7. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.

8. Год выпуска: 2013 – 2014 (новый).

9. Срок поставки: январь 2014 г.

10. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.


11. Доставка: станция Благовещенск Забайкальской ж/д.


12. Контактное лицо: Шевцов Вадим Валентинович, тел. 399-377 cts@ces.amur.drsk.ru

Главный инженер СП ЦЭС



Е.В. Соловьев



РССГЭ  -