



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»


ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам


Ю.Е. Осинцев
«10» 12 2013 г.


Начальник СОПР


А.А. Саяпин
«09» 12 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»

«Амурские электрические сети»


А.В. Бакай
«10» 12 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

на закупку силового трансформатора для ПС 35/10 «Луговая».

1. Наименование устройства:

Трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-25/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/Y_n-0.

2. Назначение устройства:

Ремонт ПС 35/10 «Луговая».

3. Заказчик: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС».

4. Количество – 1 шт.

5. Технические данные:

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	25
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _n -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК

6. Дополнительные условия: оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ.

Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

7. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.

8. Год выпуска: 2014 (новый).

9. Срок поставки: 31 марта 2014 г.

10. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.

11. Доставка: станция Благовещенск Забайкальской ж/д.
12. Контактное лицо: Шевцов Вадим Валентинович, тел. 8(4162)399-377
ets@ces.amur.drsk.ru

Главный инженер СП «ЦЭС»



Е.В. Соловьёв

Согласовано:

Начальник ПТС



Д.В. Матющенко

Шевцов В.В. (прошлый раз)
СТЗ
@k 20.02.14

08.12.2013