


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора по
производству – главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»
«Приморские электрические сети»


С.Н. Корчемагин
«20» _____ 2014 г.

КАРТА ЗАКАЗА

устройства релейной защиты и автоматики управления

1. Место установки ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС»
2. Выбор типоразмера терминалов
- 2.1. БЭМП РУ-ТТ.5.220.УХЛ4 – 61 шт.

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220 В.

3. Данные по комплектному устройству защиты:


3.1. 4хступенчатая МТЗ, 2хступенчатая ОЗЗ, 2хступенчатая ЗОФ, АПВ, УРОВ, АУВ.


И.о.начальника СРЗА ПЭС


Начальник ООС, ТН и УИ

Начальник  Э

 Ю.А. Кодулев

 В.Б. Ипатов

 Е.В. Голубков

 С.В. Шилов