




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


«Согласовано»:

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам


 Ю.Е. Осинцев
« » 2013г.

«Утверждаю»:

Заместитель директора –
главный инженер

 А.В. Бакай
«30» 12 2013г.

Начальник службы организации и
проведения ремонтов


 А.А. Саяпин
«27» 12 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *№ 4*

**на закупку силового трансформатора для капитального ремонта
ТП 10/0,4 кВ СП «ЗЭС» в 2014 г.**

1. **Наименование устройства:** трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-250/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/ Y_H -0, ТМГ-160/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/ Y_H -0.
2. **Назначение устройства:** для выполнения работ по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ, № 4-05, 7-35 Центральный РЭС – 2шт., ТП 10/0,4 кВ, № 12-56, 21-56 Серышевский РЭС – 2 шт., ТП 10/0,4 кВ № 21-46 Шимановский РЭС – 1шт., ТП 10/0,4 кВ № 7-04 – 1 шт.
3. **Количество** – 6 шт. в том числе: ТМГ-250/10. (Центральный РЭС, Серышевский РЭС, Шимановский РЭС) – 5 шт., ТМГ-160/10. (Центральный РЭС) – 1 шт.
4. **Технические данные:**

Тип	ТМГ	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50	50
Номинальная мощность, кВА	250	160
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _H -0	Y/Y _H -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	+ 2*2,5	+ 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК	ГК

 (подпись)



5. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ.

Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

6. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.

7. **Год выпуска:** 2013-2014 (новые).

8. **Срок поставки:** с 01 апреля 2014 г. по 30 июня 2014г.


9. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее 60-ти месяцев.

10. **Заказчик:** ОАО "ДРСК" для СП "ЗЭС" филиала "Амурские ЭС".


11. **Доставка:** станция Михайло-Чесноковская Забайкальской ж/д.

12. **Контактное лицо:** Суворов Игорь Игоревич тел. (416-43) 2-73-73
sles4@zes.amur.drsk.ru

Главный инженер



А.А. Воробьев



Исп. И.И. Суворов
Тел. 2-73-73
E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru

С.Г.Э
20.02.14