




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»


Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам



Ю.Е. Осинцев
«28» 11 2013 г.


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора – главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»
«Амурские электрические сети»



А.В. Бакай
«28» 11 2013 г.

Начальник службы организации
и проведения ремонтов



А.А. Саяпин
«27» 11 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8


Трансформаторы силовые 10 кВ ТМГ-25/10/0,4

1. **Наименование устройства:** трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ 25/10/0,4-УХЛ1, Y/Y_n-0.
2. **Назначение устройства:** Ремонт ПС «Красноярово» в пос. Красноярово Мазановского района, ПС «Сычевка» в с. Сычевка Свободненского района, ПС «Мухино» в пос. Мухино Шимановского района, Амурской области.
3. **Количество:** 5 шт.
4. **Технические данные:**

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	25
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _n -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК

5. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
6. **Прилагаемая документация:** паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.
7. **Год выпуска:** 2013 – 2014 (новые).
8. **Срок поставки:** с 1 апреля по 30 июня 2014 года.
9. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее 60-ти месяцев.
10. **Заказчик:** ОАО "ДРСК" для СП "ЗЭС" филиала "Амурские ЭС".
11. **Доставка:** Станция Михайло-Чесноковская, Забайкальская ж/д.
12. **Ответственное лицо со стороны Заказчика:** Белов Артем Николаевич тел. (41643) 27-3-77, sps1@zes.amur.drsk.ru

Главный инженер



А.А. Воробьев

С. П. / Билевич /