



ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок город Благовещенск

№ 198/МТПИР-ВП

08 апреля 2014 года

город Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый электронный запрос цен «Пункт коммерческого учета электроэнергии» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

Основание для проведения закупки: ГКПЗ 2014 г. закупка № 1541 раздел 2.2.2.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: **1 210 000,00 руб. без учета НДС.**

Указание о проведении закупки от 05.03.2014 № 46

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали 8 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *Об отклонении предложений ООО «Сибирь Электрик», ОАО «Электроаппарат Энерго», ООО «РиМтехэнерго»*
2. *О признании открытого электронного запроса цен несостоявшимся*

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол вскрытия конвертов
2. Индивидуальное заключение Тимченко С.А.
3. Индивидуальное заключение Моториной О.А.
4. Индивидуальное заключение Лаптева И.А.

ВОПРОС 1 «Об отклонении предложений ООО «Сибирь Электрик», ОАО «Электроаппарат Энерго», ООО «РиМтехэнерго»»

ОТМЕТИЛИ:

Предложение **ООО «Сибирь Электрик»** (цена **582 813,56** руб. без НДС) не соответствует, предлагаемые ТН типа ЗНОЛ не соответствуют п.3, п.4 Приложения 1 Технического задания.

Требуемые по тех. заданию трансформаторы напряжения НАМИ отличаются наличием на стороне ВН дополнительной компенсационной обмотки. Предлагаемые же участником ТН типа ЗНОЛ содержат добавочные антирезонансные сопротивления. При этом постоянное включение в нулевой вывод ВН как активных, так и индуктивных сопротивлений обеспечивает его защиту, но в этом случае увеличивается погрешность измерения пропорционально с увеличением значения сопротивления. Увеличенная погрешность измерения является для нас критичной, т.к. устройство должно оставаться в классе точности 0,5.

Предложение **ОАО «Электроаппарат Энерго»** (цена **583 033,90** руб. без НДС) не соответствует предлагаемые ТН типа ЗНОЛ не соответствуют п.3, п.4 Приложения 1 Технического задания.

Требуемые по тех. заданию трансформаторы напряжения НАМИ отличаются наличием на стороне ВН дополнительной компенсационной обмотки. Предлагаемые же участником ТН типа ЗНОЛ содержат добавочные антирезонансные сопротивления. При этом постоянное включение в нулевой вывод ВН как активных, так и индуктивных сопротивлений обеспечивает его защиту, но в этом случае увеличивается погрешность измерения пропорционально с увеличением значения сопротивления. Увеличенная погрешность измерения является для нас критичной, т.к. устройство должно оставаться в классе точности 0,5.

Предложения **ООО "РиМтехэнерго"** (цена 610 169,49 руб. без НДС) и **ООО «Сибирь Электрик»** (цена 582 813,56 руб. без НДС) не соответствуют требованиям п. 7.5. закупочной документации, а именно участники являются аффилированными лицами по отношению друг к другу

ВОПРОС 3 « О признании открытого электронного запроса цен несостоявшимся»

ОТМЕТИЛИ:

Поскольку ни одна заявка не соответствует условиям открытого электронного запроса цен, на основании пункта 5 статьи 447 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации Закупочной комиссии предлагается признать данную закупку не состоявшейся.


РЕШИЛИ:

1. Предложения Участников **ООО «Сибирь Электрик»**, **ОАО «Электроаппарат Энерго»**, **ООО «РиМтехэнерго»** отклонить как не отвечающие условиям открытого электронного запроса цен.

2. Признать Открытый электронный запрос цен «Пункт коммерческого учета электроэнергии» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» несостоявшимся. Объявить повторно.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»

Технический секретарь
Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»



О.А. Моторина

Т.А. Игнатова