

Организация филиал ОАО «ДРСК» ПЭС
 Объект ПС 35 кВ «Авангард»
 Адрес Приморский край ПГО Авангард, ул. Кирова 61
 Контактное лицо Голубков Евгений Владимирович, т. 84232694688, golybkov@prim.drsk.ru

Наименование параметра		Ответы Заказчика							
Входные параметры	Количество вводов, шт.	2							
	Количество фаз, шт.	1							
	Напряжение, В	~220							
Выходные параметры	Количество отходящих секций, шт	1							
	Количество подзарядных устройств, шт	2							
	установившийся ток потребления постоянной нагрузки, А	5							
	Выходное напряжение, В	48							
	Емкость аккумуляторной батареи, Ач	50							
	Срок службы аккумуляторной батареи, лет	15							
Вводные автоматические выключатели	Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет	да							
	Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет	да							
Автоматические выключатели отходящих линий	Количество присоединений на 1 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата)	2	6	16	2	вводные на АБ/ЗУ, 2 шт.			
	Номинальный ток автоматического выкл. 1 секции, А	16	10	6	4	50 / 10			
	Количество автоматов на 2 секции, шт								
	Номинальный ток автоматического выкл. 2 секции, А								
	Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет	да							
	Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет	да							
Сопротивление изоляции шин	Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет	да							
	Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет	да							
Требования к ЩИТу	Поиск замыкания отходящей линии на "Землю", да/нет	нет							
	Кабельные присоединения	Ввод/вывод	сверху через сальники, да/нет						
			снизу через сальники, да/нет	да					
Дополнительные требования:	Степень защиты корпуса, IP 20.....54	41							
	Наличие обогревателя в шкафу, да/нет	да							
	Особые требования к габаритам, (ШxВxГ)	нет							

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер СП ПЮЭС



Старовойтов В.Н.

Начальник РЗА СП ПЮЭС



Резников В.В.

Главный инженер ПРЭС



Галияров В.Р.

Начальник СТЭ ПЭС



Голубков Е.В.