

Организация филиал ОАО «ДРСК» ПЭС

Объект ПС 35 кВ «Красноречинск»

Адрес Приморский край г. Дальнегорск

Контактное лицо Голубков Евгений Владимирович, т. 84232694688, golybkov@prim.drsk.ru

Наименование параметра			Ответы Заказчика				
Входные параметры	Количество вводов, шт.		2				
	Количество фаз, шт.		1				
	Напряжение, В		~220				
Выходные параметры	Количество отходящих секций, шт		1				
	Количество подзарядных устройств, шт		2				
	установившийся ток потребления постоянной нагрузки, А		5				
	Выходное напряжение, В		48				
	Емкость аккумуляторной батареи, Ач		50				
	Срок службы аккумуляторной батареи, лет		15				
Вводные автоматические выключатели	Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет		да				
	Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет		да				
Автоматические выключатели отходящих линий	Количество присоединений на 1 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата)		1	7	5	2	вводные на АБ/ЗУ, 2 шт.
	Номинальный ток автоматического выкл. 1 секции, А		16	10	6	4	50 / 10
	Количество автоматов на 2 секции, шт						
	Номинальный ток автоматического выкл. 2 секции, А						
	Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет		да				
	Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет		да				
	Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет		да				
Сопrotивление изоляции шин	Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет		да				
	Поиск замыкания отходящей линии на "Землю", да/нет		нет				
Кабельные присоединения	Ввод/вывод	сверху через сальники, да/нет					
		снизу через сальники, да/нет	да				
Требования к ЩИТУ	Степень защиты корпуса, IP 20.....54		41				
	Наличие обогревателя в шкафу, да/нет		да				
	Особые требования к габаритам, (ШхВхГ)		нет				
Дополнительные требования:							

### Опросный лист на шкаф оперативного тока

Должность, ФИО	Замечание, отметка согласования	Дата, подпись
Директор «Приморские СЭС» Баладин Сергей Игоревич	Согласовано	27.12.13
Начальник СЭиР Луценко Анатолий Афанасьевич	Согласовано	27.12.13
Начальник СРЗАИ Сидоров Сергей Владимирович	Согласовано	27.12.13
Начальник Дальнегорского сетевого района Евмененко Алексей Михайлович	Согласовано	27.12.13