

Организация филиал ОАО «ДРСК» ПЭС

Объект ПС 35 кВ «Северная»

Адрес Приморский край ПГО п. Углекаменск, ул. Калинина 33

Контактное лицо Голубков Евгений Владимирович, т. 84232694688, golybkov@prim.drsk.ru

Наименование параметра		Ответы Заказчика				
Входные параметры	Количество вводов, шт.	2				
	Количество фаз, шт.	1				
	Напряжение, В	~220				
Выходные параметры	Количество отходящих секций, шт	1				
	Количество подзарядных устройств, шт	2				
	установившийся ток потребления постоянной нагрузки, А	5				
	Выходное напряжение, В	48				
	Емкость аккумуляторной батареи, Ач	50				
	Срок службы аккумуляторной батареи, лет	15				
Вводные автоматические выключатели	Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет	да				
	Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет	да				
Автоматические выключатели отходящих линий	Количество присоединений на 1 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата)	2	4	15	2	вводные на АБ/ЗУ, 2 шт.
	Номинальный ток автоматического выкл. 1 секции, А	16	10	6	4	50 / 10
	Количество автоматов на 2 секции, шт					
	Номинальный ток автоматического выкл. 2 секции, А					
	Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет	да				
	Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет	да				
	Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет	да				
Сопrotивление изоляции шин	Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет	да				
	Поиск замыкания отходящей линии на "Землю", да/нет	нет				
Кабельные присоединения	Ввод/вывод	сверху через сальники, да/нет				
		снизу через сальники, да/нет	да			
Требования к ЩИТу	Степень защиты корпуса, IP 20.....54	41				
	Наличие обогревателя в шкафу, да/нет	да				
	Особые требования к габаритам, (ШхВхГ)	нет				
Дополнительные требования:						

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер СП ПЮЭС

Начальник РЗА СП ПЮЭС

Главный инженер ПРЭС

Начальник СТЭ ПЭС

Старовойтов В.Н.

Резников В.В.

Галямов В.Р.

Голубков Е.В.