





**Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«Согласовано»:


Заместитель директора
по развитию и инвестициям

 А.А. Майоров
« » 2014 г.

 Начальник ПТС
Д.В. Матющенко
«16» 10 2014 г.

«Утверждаю»:

Заместитель директора –
главный инженер

 А.В. Бакай
«16» 10 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


**на закупку камеры сборной
одностороннего обслуживания серии 386-04 (КСО 386)**

1. **Наименование устройства:** камера сборная одностороннего обслуживания серии 386-04 (КСО386)
2. **Назначение устройства:** предназначены для комплектации распределительного устройства 10 кВ, резерв для осуществления технологического присоединения.
3. **Количество:** 1 шт.
4. **Заказчик:** филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС» для СП «Западные ЭС».
5. **Технические данные:** в соответствии с прилагаемым опросным листом (Приложение 1).
6. **Дополнительные требования:** Камеры сборной одностороннего обслуживания серии 395 должны соответствовать воздействию климатических факторов внешней среды исполнения УХЛ 1, и ГОСТу 15150.
Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
- Оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ.
7. **Год выпуска:** 2014-2015 (новый).
8. **Срок поставки:** до 31 марта 2015 г.
9. **Доставка:** станция Михайло-Чесноковская, Забайкальской ЖД.

10. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 36-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Приложения: 1. Опросные листы для заказа камеры сборной одностороннего обслуживания серии 386-04 (КСО 386) на 1 л. В 1 экз.;

Главный инженер



А.А. Воробьев

Врученно 20

Опросный лист для заказа камеры сборной одностороннего обслуживания серии 386-04 (КСО 386)


Количество: 1 шт.

Заказчик: ОАО «ДРСК» для СП «Западные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

Объект: Резерв для технологического присоединения.

№ п/п	Технические характеристики (наименование параметра)		Требование (значение параметра)
1	2		3
3	Номинальное напряжение, кВ		10
4	Номинальный ток сборных шин, А		630
5	Схема первичных соединений (однолинейная схема)		
6	Назначение камеры		Вводная
7	Номинальный ток камеры, А		630
8	Коммутируемый аппарат (ВНА, РВЗ)		ВНР-10-400-10зп
9	Предохранитель	тип	ПКТ 101-10-20-12,5 УЗ
		ток плавкой вставки, А	20
10	Счетчик, тип		---
11	Длина шинного моста, мм		---
12	Шкаф учета, шт		---
13	Габаритные размеры В*Ш*Г		2650*750*1100
14	Степень защищенности по IP		IP20
15	Дополнительные параметры		Торцевая панель правая

Начальник службы линий СП «Западные ЭС»

 А.С. Лавриченко

Начальник ПТС филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС»

 Д.В. Матющенко