



30.10.2014 г., № 02-01-07-

Техническое задание на поставку приёмопередатчика высокочастотных защит.

1. Закупка производится согласно ГКПЗ 4 квартала 2014г. под 2015г. (раздел 2.1.2 закупка № 127.1 для филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»).

2. Перечень, объёмы и характеристики закупаемой продукции:

филиал «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

№	Наименование	Ед. измер.	Кол – во
1	Приёмопередатчик сигналов ВЧ защит ПВЗУ-Е-УХЛ4 для ПС 110/6кВ «К» согласно техническому заданию и заявке на изготовление– Приложение №1	шт.	2
2	Приёмопередатчик сигналов ВЧ защит ПВЗУ-Е-УХЛ4 для ПС 110/6кВ «Солнечная» согласно техническому заданию и заявке на изготовление– Приложение №1	шт.	4
Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код – 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847			

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

3.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

**4. Условия поставки (отборочные критерии):**

4.1. *Сроки поставки* продукции на склады Грузополучателей: **до 30.04.2015г.**

4.2. *Оплата поставленной продукции* осуществляется: **до 31.05.2015г.**

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.3. *Участник должен обязательно представить полное техническое описание со схемами подключения на предлагаемое оборудование и заполненные карты заказа.*

5.4. *Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев.* Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. ***Межповерочный интервал должен составлять 6 лет.***

5.5. Марка и тип оборудования изменению не подлежит по причине наличия технических решений для организации приема сигналов с подстанций МЭС Востока и установленной у них аппаратуры.

5.6. Продукция должна быть новой 2014-2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник департамента ОТУ

Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента МТО

С.А. Корзов

И.о. начальника департамента кап. строительства и инвестиций

Э.В. Шумилов

Начальник ЦСРЗиПА

А.Ю. Смирных