

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора по  
производству - главный инженер  
филиала ОАО «ДРСК»  
«Приморские электрические сети»  
С.Н. Корчемангин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

КАРТА ЗАКАЗА

шкафов защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа  
ШЭ2607 011021

1. Место установки шкафа ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС 110/35/10 кВ  
«Хороль», ЛЭП 110 кВ «Хороль – Петровици, Ярославка, Камень-Рыболов, Приозерная»

2. Выбор типоразмера шкафа ШЭ2607 011021-27 Е2 УХЛ4 – 4 шт.

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В.

Номинальная частота – 50 Гц.

3. Данные по комплекту А1 шкафа ШЭ2607 011021:

трехступенчатая дистанционная защита, четырехступенчатая токовая направленная  
защита нулевой последовательности, трехфазная токовая отсечка, АПВ, УРОВ, АУВ.

4. Данные по комплекту А2 шкафа ШЭ2607 011021:

трехступенчатая дистанционная защита, четырехступенчатая токовая направленная  
защита нулевой последовательности, токовая отсечка, АРПТ, УРОВ, прием/передача  
сигналов ВЧТО №1,2,3.

5. Конструктивное исполнение шкафа:

с металлической дверью, цвет светло – бежевый;

габаритные размеры шкафа, мм (ширина x глубина x высота):

800 x 600 x 2100

6. Информация о выключателе:

Тип выключателя	Привод выключателя	Количество групп ЭМО	Ток в цепи электромагнитов, А	
			отключения	включения
МКП-110	Электромагнитный	1	5	1

7. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель с независимым расцепителем для защиты  
электромагнитов управления от длительного протекания токов управления, MOELLER  
ZP-ASA/230, PL7-C6/2-DC – 10шт.;

автоматический выключатель MOELLER PL7-C3/2-DC – 10шт.;

программно технический комплекс ( ноутбук 15, сумка) - 1шт.;

ПО ЭКРА SMS с инсталляцией– 1 шт.;

ПО WNDR с инсталляцией– 1 шт.;

универсальный комплект для подключения компьютера – 1шт.

И.о.начальника СРЗА ПЭС

Начальник ООС и ТН и УИ

Д.Н. Шеко

А.В. Москалев

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора по  
производству - главный инженер  
ОАО «ДРСК»  
«Приморские электрические сети»  
С.Н. Корчагин  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

КАРТА ЗАКАЗА

шкафов защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа  
ШЭ2607 011021

1. Место установки шкафа ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС 110/35/10 кВ  
«Петровици», ЛЭП 110 кВ «Петровици - Хороль».

2. Выбор типоразмера шкафа ШЭ2607 011021-27 Е2 УХЛ4 – 1 шт.

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В.

Номинальная частота – 50 Гц.

3. Данные по комплекту А1 шкафа ШЭ2607 011021:

трехступенчатая дистанционная защита, четырехступенчатая токовая направленная  
защита нулевой последовательности, трехфазная токовая отсечка, АПВ, УРОВ, АУВ.

4. Данные по комплекту А2 шкафа ШЭ2607 011021:

трехступенчатая дистанционная защита, четырехступенчатая токовая направленная  
защита нулевой последовательности, токовая отсечка, АРПТ, УРОВ, прием/передача  
сигналов ВЧТО №1,2,3.

5. Конструктивное исполнение шкафа:

с металлической дверью, цвет светло – бежевый;

габаритные размеры шкафа, мм (ширина x глубина x высота):

800 x 600 x 2100

6. Информация о выключателе:

Тип выключателя	Привод выключателя	Количество групп ЭМО	Ток в цепи электромагнитов, А	
			отключения	включения
МКП-110	Электромагнитный	1	5	1

7. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель с независимым расцепителем для защиты  
электромагнитов управления от длительного протекания токов управления, MOELLER  
ZP-ASA/230, PL7-C6/2-DC – 6шт.;

автоматический выключатель MOELLER PL7-C3/2-DC – 5шт;

программно технический комплекс ( ноутбук HP Envy 15, сумка) - 1шт;

ПО ЭКРА SMS с инсталляцией– 1 шт;

ПО WNDR с инсталляцией– 1 шт;

универсальный комплект для подключения компьютера – 1шт.

оптический патчкорд дуплексный многомодовый с разъемами ST-ST длиной 2 м – 4 шт.;

И.о. начальника СРЗА ПЭС

Начальник ООС и ТН и УИ

Д.Н. Шеко

А.В. Москалев