



Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Электрические сети ЕАО»

11, Чукотский в. г. Барнаул 670001, Россия Тел: (42622) 6-80-18 Факс: (42622) 6-80-18
E-mail: dso@esn.eao.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8
НА ЗАКУПКУ РАМБЛА 2.2.2 - МАССОВЫЙ ТИП СНИЗ ДАО "ДРОС"

Наименование оборудования	Тип	Количество, шт	Е. изм., ед	Единица измерения	Количество крупных блоков	Номинальный ток, А	Номинальный ток всприимчивого учета, А	Класс точности измерения оборудования учета	Номинальная емкость нагрузки, ВА	Количество крупных блоков в составе оборудования	Уровень напряжения	Назначение крышки для применения	Категория различия	Качественные показатели
Трансформатор тока	ТНП-0,66-1	15	V	100	1	100	5	0,5S	5	1	"B"	с крышкой	3	У
Трансформатор тока	ТНП-0,66-1	12	V	150	1	150	5	0,5S	5	1	"B"	с крышкой	3	У
Трансформатор тока	ТНП-0,66-1	15	V	200	1	200	5	0,5S	5	1	"B"	с крышкой	3	У
Трансформатор тока	ТНП-0,66-1	21	V	300	1	300	5	0,5S	5	1	"B"	с крышкой	3	У
Трансформатор тока	ТНП-0,66-1	21	V	400	1	400	5	0,5S	5	1	"B"	с крышкой	3	У
Трансформатор тока	ТНП-0,66-1	1	V	600	1	600	5	0,5S	5	1	"B"	с крышкой	3	У

Срок поставки: март 2015г.

Исполнитель: СУАКЭС

В.И. Распутин

С.А. Киселевский
С.А. Киселевский
С.А. Киселевский