



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Приморские электрические сети»

ТЗ № 16

НА ЗАКУПКУ трансформаторов тока 0,66

	Трансформаторы тока	ед. изм.	кол.	Марка, тип	U, ном. кВ	Промышленная частота, Гц	номинальный вторичный ток, А	номинальный первичный ток при номинальной нагрузке 5А с коэффициентом мощности cos φ=0,8	точность обмотки для измерения	Климатическое исполнение	Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений
1	Трансформатор тока 0,4 кВ 100/5 0,5S	шт.	21	T-0,66	0,66	50	5	100	0,5S	УХЛ 2	10
2	Трансформатор тока 0,4 кВ 150/5 0,5S	шт.	90	T-0,66	0,66	50	5	150	0,5S	УХЛ 2	10
3	Трансформатор тока 0,4 кВ 200/5 0,5	шт.	14	T-0,66	0,66	50	5	200	0,5S	УХЛ 2	10
4	Трансформатор тока 0,4 кВ 200/5 0,5S	шт.	44	T-0,66	0,66	50	5	200	0,5S	УХЛ 2	10
5	Трансформатор тока 0,4 кВ 300/5 0,5S	шт.	108	T-0,66	0,66	50	5	300	0,5S	УХЛ 2	10
6	Трансформатор тока 0,4 кВ 400/5 0,5S	шт.	39	T-0,66	0,66	50	5	400	0,5S	УХЛ 2	10
7	Трансформатор тока 0,4 кВ 600/5 0,5S	шт.	48	T-0,66	0,66	50	5	600	0,5S	УХЛ 2	10
8	Трансформатор тока ТОП-0,66-5-0,5-150/5 УЗ	шт.	12	ТОП-0,66	0,66	50	5	300	0,5S	УХЛ 2	10

Доставка: станция Уссурийск, Дальневосточная ж/д

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам

К.М. Долганин

Начальник СУНКСО

А.В. Кудачев

С.А. Кудачев
А.В. Кудачев