



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**  
**Филиал «Южно-Якутские электрические сети»**

Уг. Гиляктырь, д. Алдан, РС(Якутия) 678901, Россия Тел. (41145) 36-521; Тел/Факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА № 10**

Трансформаторы тока	Марка Тип	Кол-во	U ном. кВ	Частота	Промышленная частота	I ном	I ном вторично й	точности обмотки	Класс точности	Мощность вторичной обмотки	Номинальный коэффициент безопасности приборов
На производство и эксплуатацию								A	A	для измерения/з ашиты, В*А	
Трансформатор тока 10 кВ ГОЛ-10-1-12 100/5 0,55/100	ГОЛ-10-1-12	2	✓	10		50	100	5	0,55	15/30	10
Трансформатор тока 10 кВ ГОЛ-10-1-12 150/5 0,55/100	ГОЛ-10-1-12	2	✓	10		50	150	5	0,55	15/30	10
На ремонт хоз.Способом											
Трансформатор тока ОДА-100/5 0,55 58А	ОДА	3	✓	0,4		50	100	5	0,55	5	5
Трансформатор тока ОДА-150/5 0,55 58А	ОДА	3	✓	0,4		50	150	5	0,55	5	5
Трансформатор тока ОДА-200/5 0,55 58А	ОДА	3	✓	0,4		50	200	5	0,55	5	5

Поставщик обязан представить письмо подтверждение завода изготовителя о наличии линейной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

Начальник СУИККЭ

Н.В. Круглов

Начальник СРЭЗИ

Д.П. Ярков

Начальник ТРЭС

А.В. Воронин

И.о. начальника СТЭ

Д.Ф. Жаров

Сотрудник технических т.к.

Г.Г. Гарифуллин