



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал
«Электрические сети Еврейской автономной области»


Ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, 679016, Россия Тел: (42622) Тел/факс (42622) 6-82-18
E-mail: doc@cao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200 КПП 790102001

«СОГЛАСОВАНО»


«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту

Заместитель директора - главный
инженер



А.В. Демьянов
«28» января 2015 г.



В.М. Паршин
«28» января 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *№ 20*

на закупку трансформатора трехфазного силового масляного герметичного

1. **Наименование оборудования:** Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичный исполнения ТМГ-160/10 УХЛ1.
2. **Назначение:** Для понижения напряжения электросети 10 кВ до напряжения 0,4 кВ.
3. **Получатель:** Филиал ОАО «ДРСК»-«ОС ЕАО».
4. **Количество:** 1шт.
5. **Технические данные:**

| Параметр | ТМГ-160/10/0,4-УХЛ1 |
|-----------------------------------|---|
| Пормируемая мощность, кВА | 160 |
| Высокое напряжение, В | 10000 |
| Низкое напряжение, В | 400 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 3100 |
| Потери холостого хода, Вт | 440 |
| Ток холостого хода, % | 1,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Схема м группа соединений | Y/Yn-0 |
| ПВВ | -2x2,5% - +2x2,5% |
| Дополнительные требования | На вводах (шпильках) трансформатора по стороне 0,4 кВ и 10кВ установить контактный зажим III и VII. |

6. Дополнительные условия:

Трансформаторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 52719 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» и ТУ 3411-001-72210708-2004.

7. Прилагаемая документация:

Паспорт на изделие в 1-ом экземпляре и инструкцию по эксплуатации в 1-ом экземпляре.

8. Год выпуска: 2014гг. (новый).

9. Срок поставки: До 31.05.2015г.


10. Гарантийный срок эксплуатации: Не менее **60**ти месяцев.

11. Доставка: 679016, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.

12. Контактная информация:

Калинин Виктор Владимирович – начальник службы организации проведения ремонтов.
Тел.: 8-(42622)-2-30-75, kalinin_vv@cao.drsk.ru

Начальник СОПР



Калинин В.В.

