

20.02.15 г. № 02-01-07-38

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

Электрический двигатель: АДМ63А4Тр с крыльчаткой ВЕИЮ.301562.003-03
(5АС.167.094-04)

Количество двигателей с крыльчаткой, 40 шт.;

Номинальная мощность двигателя, 0,25 кВт;

Высота оси вращения, 63 мм;

Частота сети, 50 Гц;

Номинальная частота вращения, не более 1500 об/мин;

Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1.

Электродвигатель предназначен для систем охлаждения мощных трансформаторов.

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения: Благовещенск Заб. Ж/Д,

код станции – 954704, код предприятия- 9533, ОКПО – 97987579, КПП- 280102003.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

1. Щетка к электрическому двигателю МУН-2 - 30 шт.
2. Электродвигатель для привода вентиляторов охлаждения трансформаторов марки АДМ63А4Тр. Количество – 26 шт. Номинальная мощность — 0,25 кВт. Номинальное напряжение — 220/380 В. Номинальная частота вращения — 1500 об/мин; Способ крепления — вертикальный. Материал крыльчатки — металл. Назначение устройства-охлаждение силовых трансформаторов.
3. Электродвигатель для привода вентиляторов охлаждения трансформаторов марки АБ63В4. Назначение устройства - охлаждение силовых трансформаторов. Количество – 8 шт. Номинальная мощность — 0,37 кВт. Номинальное напряжение — 220/380 В. Номинальная частота вращения— 1320 об./мин. Способ крепления — вертикальный. Материал крыльчатки — металл.

4. Электродвигатель для привода масляного выключателя марки МУН-2. Количество – 20 шт. Номинальная мощность — 90 Вт. Номинальное напряжение — 220 В. Номинальная частота вращения — 1500 об/мин. Способ крепления — горизонтальный, 4 шт. болтовое. Материал крыльчатки — нет.

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

станция получения: Уссурийск ДВЖД.

код станции- 988306, код предприятия- 2452, КПП- 253731001, ОКПО- 97053894.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. *Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.07.2015г.*

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Отборочные критерии к продукции.

4.1. *Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2015г.*

4.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новая 2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

*Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту - начальник департамента*



М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО



С.А. Коржов