



25.02.2015 г. № 02-01-07- 48

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**1. Перечень, характеристики закупаемой продукции****1.1. филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»**

№	Наименование	Ед. Измер.	Кол – во.
1.	ОПН-10/12 согласно приложению №1.2	шт.	120
2.	ОПН-35/40,5 согласно приложению №1.2	шт.	15

Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети»

675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. ИНН 2801108200, КПП 280102003

Отгрузочные реквизиты:

Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579

Контактное лицо: Берилло Павел Иванович - (4162) 399-301,399-205

1.2. филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

№	Наименование	Ед. Измер.	Кол – во.
1.	ОПН-0,24/0,26 согласно приложению №1.1	шт.	30
2.	ОПН-0,4/0,45 согласно приложению №1.1	шт.	183
3.	ОПН-6/7,2 согласно приложению №1.2	шт.	15
4.	ОПН-10/12 согласно приложению №1.2	шт.	282
5.	ОПН-35/40,5 согласно приложению №1.2	шт.	6

Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

ИНН 2801108200, КПП 253731001

690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а

Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

Для контейнерной отправки: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306.

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894.

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В.

Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение;

Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23.

Контактное лицо: Мухин Егор Михайлович - (4232) 211-022, факс (4232)211-039

2. Условия поставки (Оценочные критерии):

2.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: **до 30.05.2015г. с правом досрочной поставки.**



2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: до 30.06.2015г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой, 2014-2015 гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2.

3.3. Предлагаемая Участником продукция должна иметь декларацию соответствия ГОСТу, в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия;

- протокол испытаний, подтверждающий пропускную способность предлагаемых ограничителей перенапряжений, согласно п.4 и 5 таблицы «Технические характеристики ОПН-6-35 кВ» приложения №1.2.

- по пункту 6 приложения №1.2 представляется документ от официального представителя компании производителя варисторов, подтверждающий поставку варисторов производителю ОПН на закупаемую партию ОПН.

В случае если Участник не предоставил указанные протоколы испытаний, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае, если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять менее 7 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие за предшествующие date вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по догово-



рам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

***Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту - начальник департамента***

М.Н. Голота

Согласовано:

Зам. начальника департамента МТО

О.П. Машкина

/Начальник СТЭ

***А.В. Бичевин
А. К. Сергеев***

*Приложение №1.1***Технические характеристики ОПН-0,4 кВ**

№ п/п	Параметр ОПН	Величина	
1	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, не менее (кВ)	0,45	0,26
2	20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2мс, не менее А	300	300
3	Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1
4	Тип внешней изоляции	полимерная изоляция	
5	Способ установки	опорная	



Приложение №1.2

Технические характеристики ОПН 6-35 кВ

№ п/п	Параметр ОПН	Величина		
1	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, не менее (кВ)	40,5	12	7,2
2	Номинальный разрядный ток, кА	10	10	10
3	Взрывобезопасность при токе короткого замыкания, не менее кА	20	20	20
4	20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2мс, не менее А	650	650	650
5	Удельная энергия одного импульса тока пропускной способности, не менее (кДж/кВ)	3,2	3,2	3,2
6	Тип и марка варистора в ОПН	варистор EPCOS, ABB, Siemens, ЗАО ЗЭУ - указать тип		
7	Климатическое исполнение	УХЛ1		
8	Степень загрязнения изоляции, не менее	III		
9	Тип внешней изоляции	полимерная изоляция		
10	Способ установки	опорная		
11	Комплектация ОПН 35 датчиком тока и изолирующем основании	Да	Да	Да
12	Наличие крепежных деталей	Да	Да	Да