

__11.15 г. № 02-01-07-__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**1. Перечень, характеристики закупаемой продукции**
1.1. филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер	Кол-во.
1	Выкатной элемент к ячейке КРУ-10 серии К-VI-У на ПС «Речная» с вакуумным выключателем ВВУ-10/20/1000 У2 (Технические характеристики согласно ОЛ – Приложение № 1.1)	шт.	2
	Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579;		

1.2. филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер	Кол-во.
1	Вакуумный выключатель ВВУ-ЭЗ-10/20/1000 У2 с комплектом адаптации КРН-III-10 на ПС «Ракитное» (яч. 3,8,16) (Технические характеристики согласно ОЛ - Приложения №1.2)	шт.	3
	Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847;		

2. Условия поставки:**2.1. Сроки поставки** продукции на склад Грузополучателя: **до 31.03.2016г.****Оплата за поставленную продукцию** осуществляется: **в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на склад грузополучателя****1. Требования к поставляемому оборудованию****(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями):****3.1.** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.**3.2.** Продукция должна быть новой 2015-2016 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1., №1.2.**3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики.****3.3.1.** Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:**3.3.2.** Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.**3.3.3.** ТУ, в соответствии с которыми выпускается оборудование.**3.4.** Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить техническую информацию предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки возможности использования предлагаемого оборудования в составе существующего РУ (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами), в случае если Участник не указал Производителя и не представил техническую информацию предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.**3.5.** Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее **7 лет**. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гаран-

тийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Тип выключателей изменению не подлежит в связи с тем, что закупаемые вакуумные выключатели будут установлены в составе существующего РУ, укомплектованного выключателями типа ВВУ-СЭЦ.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

*Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту - начальник департамента*




М.Н. Голота

Согласовано:

*Заместитель начальника
департамента - начальник ОМТС*

Начальника СТЭ

Начальник ЦС РЗиПА



О.П. Машкина

А.В. Бичевин

А.Ю. Смирных

Корнеев Д.С.
Тел./ Факс:397-249,
E-mail: mto10@drsk.ru