

## КАРТА ЗАКАЗА

терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа  
ТЭМП 2501-11

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС»: ПС Гайдамак, Гранит,  
Улисс, Мингородок, Рыбпорт, Учебная, ЖБФ, отходящие линии 6кВ.

2. Выбор типоисполнения:

ТЭМП 2501-11-220В-RS 485-УХЛ3.1 – 12 шт;

Блок питания БПК-001 – 12шт.;

Номинальный переменный ток – 5А;

Номинальная частота – 50Гц;

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220В;

Программное обеспечение для работы с WINDOWS 8.1 – 2 комплекта;

Кабель связи с устройством для USB порта – 4шт.

3. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель MOELLER PL7-C4/2 – 24шт.

27.10.15

Начальник СРЗА ПЭС

Ю.А. Кодулов

Начальник ООС и ТН и УИ

А.В. Москалев

**КАРТА ЗАКАЗА**  
**терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа**  
**ТЭМП 2501-11**

**1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС «1Р», отходящие линии  
6кВ.**

**2. Выбор типоисполнения:**

ТЭМП 2501-12-110B-RS 485 УХЛ3.1 – **2 шт;**

Номинальный переменный ток – 5А;

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 110В.

**3. Дополнительное оборудование:**

автоматический выключатель MOELLER PL7-C4/2-DC – 4шт.

Начальник СРЗА ПЭС

Ю.А. Кодулов

Начальник ООС и ТН и УИ

А.В. Москалев

**КАРТА ЗАКАЗА**  
**терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа**  
**ТЭМП 2501-11**

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС Голдобин, Океан, отходящие линии 6кВ.

2. Выбор типоисполнения:

ТЭМП 2501-11-220B-RS485-УХЛ3.1 – 3 шт;

Номинальный переменный ток – 5А;

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220В.

3. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель MOELLER PL7-C4/2-DC – 6шт.

27.10.15

Начальник СРЗА ПЭС

Ю.А. Кодулев

Начальник ООС и ТН и УИ

А.В. Москалев