

Техническое задание на поставку терминалов защит.

1. Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (раздел 2.2.2 закупка № 218.1 для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

№ п/п	Наименование	Ед. измер	Кол-во.
1	Терминал защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ТЭМП 2501-11-220В-RS485-УХЛ3.1 (согласно Приложению-1.1)	шт.	15
2	Терминал защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ТЭМП 2501-12-110В-RS485-УХЛ3.1 (согласно Приложению-1.1)	шт.	2

Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306.

При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 2

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Условия поставки и оплаты продукции (отборочные критерии):

4.1. *Сроки поставки* продукции на склад Грузополучателя: *до 31.03.2016г.*

4.2. *Оплата поставленной продукции* осуществляется: *в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.*

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию.

5.3. *Участник должен обязательно представить полное техническое описание на предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа.*

5.4. *Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 60 месяцев.* Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз.

5.6. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям карт заказа.

5.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.8. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

5.8.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа – Приложения №1.

5.8.2. Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

*Заместитель главного инженера
по оперативно-технологическому
управлению – Начальник департамента*

Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

*Зам. начальника департамента МТО –
Начальник ОМТС*

О.П. Машина

*Начальник департамента
кап. строительства и инвестиций*

Ю.Е. Осинцев

И.о. начальника ЦСРЗиПА

Ю.А. Адамсон