



ДРСК
Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. главного инженера

А.Н. Кулёмин

«12» октября 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

И.В. Шкурко

«12» октября 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае» г.Хабаровск

1. Основание для проведения услуг по поверке:

Закупка № 254.1 Годовой комплексной программы закупок АО «ДРСК» на 4 квартал 2015г.

Цель: Своевременное и качественное выполнение услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, подлежащих государственному регулированию, установленных в электроустановках Алданского и Нерюнгринского энергорайонов.

2. Содержание работ:

2.1. Выполнение всего комплекса мероприятий по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения в действующих электроустановках, в соответствии с согласованным и утвержденным «Графиком поверки СИ на месте эксплуатации на 2016г».

2.2. Оформление результатов поверки в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Требования к выполнению работ:

- выполнение работ осуществляется в действующих электроустановках с отключением оборудования и выводом его в ремонт; поверка осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими на период производства работ, в том числе, требований приказа от 02.07.2015г № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- работы выполняются с выездом на электроустановки.

4. Требования, предъявляемые к поставщику услуг:

- обученный квалифицированный персонал, имеющий право поверки ТТ и ТН, имеющий группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В не ниже 3-й;
- наличие необходимого оборудования для осуществления всех заявленных видов поверки;
- при поверке СИ на выезде согласовывать с заявителем услуг время и место поверки.

5. Срок выполнения работ:

- 01.01.2016 – 31.12.2016

6. Приемка выполненных работ:

- приемка выполненных работ осуществляется на основании «Акта выполненных работ» и предоставленного «Свидетельства о поверке».

7. Гарантии исполнителя:

- 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

8. Порядок оплаты:

- услуги оплачиваются Заказчиком предварительно, путем безналичного расчета на основании выставленного счета.

9. Планируемый способ закупки:

- единственный источник.

Начальник СРЗАИ



Д. П. Ярков

« 7 » октября 2015г.

Согласованно:

Начальник службы метрологии АО «ДРСК» -
Главный метролог БОМС



И.Н.Никольский

« 8 » октября 2015г.