

25.01.16 г. № 02-01-07- /0

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**1. Перечень, характеристики закупаемой продукции**

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер	Кол-во.
1	Комплектное распределительное устройство внутренней установки серии К-129 УЗ на ПС 110/35/10кВ «Сетевая» (согласно Приложению №1.1)	Шт.	1
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579			

2. Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)**2.1. Сроки поставки** продукции на склад Грузополучателя: *до 31.07.2016г.***2.2. Оплата за поставленную продукцию** осуществляется: *в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).***3. Требования к поставляемому оборудованию****(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями):****3.1.** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.**3.2.** Продукция должна быть новой 2016 г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.**3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики.****3.3.1.** Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:**3.3.2.** Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.**3.3.3.** ТУ, в соответствии с которыми выпускается оборудование.**3.3.4.** Протоколы квалификационных и периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТа 14693-90 (п.4).**3.4.** Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.**3.5** Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на **60 месяцев** и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них высоковольтное оборудование, устройства РЗА, изоляцию главных цепей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода

из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.7. Дополнительные требования к оборудованию:

3.7.1. Обеспечить возможность непосредственной стыковки вновь устанавливаемых ячеек с существующими без применения переходного шкафа.

3.7.2. Предоставить техническое описание с чертежами и присоединительными размерами.

3.7.3. Собственное время отключения выключателя не более 30 мс, допустимый цикл АПВ «О»-0,3с-«ВО»-20с-«ВО». Масса коммутационного модуля не более 40 кг.

3.7.4. Марка и тип оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что закупаемые ячейки будут установлены в составе единого существующего РУ-10кВ и присоединяться к ранее установленным ячейкам серии К-129 УЗ производства ОАО «Мосэлектросит».

4. Требования к участнику (являются оценочными критериями).

4.1. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

4.2. Наличие деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции

5. Требования к участнику.


(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

5.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

5.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

*Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту - начальник департамента*



М.Н. Голота

Согласовано:

*Начальник департамента капитального
строительства и инвестиций*



Ю.Е. Осинцев

Начальник СТЭ



А.В. Бичевин

Начальник отдела учета электроэнергии



С.А. Тимченко

Начальник ЦС РЗиПА



А.Ю. Смирных