

Опросный лист №

на разъединители серии РГ-16-35/1000 УХЛ с приводом

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя _____

предприятия _____

Изготовитель: ЗАО «ЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-37-44; 6-37-77

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80

Место установки _____

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°C;
- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствие гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.¹⁾

Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1 Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	35 кВ / 40,5 кВ	У
2 Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	1000А / 20кА / 50кА	1000 А
	2000А / 31,5кА / 80кА	31,5 кА
	3150А / 40кА / 100кА	40 кА
3 Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Фарфоровая I	Фарфоровая II*
	Фарфоровая II*	
	Полимерная III	
	Полимерная IV (по заказу)	
4 Наличие заземлителей	Отсутствуют	У
	2	
	1а (заземлитель расположен со стороны неподвижного главного ножа) 1б (заземлитель расположен со стороны подвижного главного ножа)	
5 Тип разъединителя по количеству полюсов	1-полюсный	У
	2-полюсный	
	3-полюсный	
6 Тип установки	Горизонтальная	У
	Вертикальная ¹⁾	
7 Привод разъединителя	Ручной РРГ-5	У
	Ручной блочного типа РРГ-5Б	
8 Привод заземлителя	Электродвигательный ПД-14	У
	Ручной РРГ-5	
	Ручной блочного типа РРГ-5Б	
9 Межфазное расстояние	Стандартная поставка (1000мм)	У
	По заказу (указать расстояние из ряда: 1300, 1700, 2000мм)	
10 Высота установки разъединителя от земли до ножа (без учета высоты фундамента)	Стандартная поставка (4000мм)	4450
	По заказу (указать высоту из ряда: 2700, 2900, 3000, 3335, 3700, 4450мм)	
11 Заказ несущих металлоконструкций под разъединитель		У
12 Заказ опор под несущие металлоконструкции		У
13 Дополнительные опции и требования к разъединителю ²⁾		У
14 Количество комплектов заказа		1

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

¹⁾ Категория размещения вертикальной установки разъединителя - 2 по ГОСТ 15150 (под навесом без гололеда).

²⁾ Указать № незаполненного опросного листа на привод ПД-14.

³⁾ Возможно изготовление защитного козырька над ручными приводами.

Начальник Псковской области _____ Андрианов К.А.