

1. Техническое задание на поставку силовых трансформаторов

1.1. Филиал «Приморские электрические сети»

1	Трансформатор силовой (согласно опросному листу № 1)	ТДТН-40000/110 У1	шт.	2	Срок поставки – до 31 января 2017 г. Ст. назначения: Уссурийск, ДВЖД
2	Трансформатор силовой (согласно опросному листу № 2)	ТДН-25000/110 У1	шт.	2	
3	Шеф-монтажные работы			4	Срок выполнения работ по шеф-монтажу – в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления Поставщиком о готовности Грузополучателя к проведению работ по шеф-монтажу

2. Общие требования:

2.1. Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

2.2. Маркировка должна:

- выполняться на русском языке,
- иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.4. Указать отдельной строкой стоимость шеф-монтажных работ.

3. Отборочные требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика)

3.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

3.2. Предпоставка, оплата за поставленное оборудование **в течение 60 календарных дней** с момента поставки, подписания акта сдачи-приемки оборудования и товарной накладной (ТОРГ-12).

3.3. Расчет за шеф-монтажные работы – **в течение 60 календарных дней** с момента подписания акта выполненных работ.

3.4. Оборудование должно быть серийного выпуска.

4. Отборочные требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика)

4.1. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007 (Разд.7 (в части ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 14254), пп.Г.48, Г.50), ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 (П.4.14) в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, указанных ГОСТ, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,
- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

4.2. Оборудование должно быть новым, не ранее 2 квартала 2016 г. выпуска и ранее не используемым

4.3. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее **60 месяцев**.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - **не менее 10 лет**.

5. Отборочные требования к участнику (обязательные условия Заказчика)

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме, достаточном для оценки предлагаемого оборудования. В случае, если участник не указал Производителя оборудования, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования для данной подстанции, с указанием конкретных сроков его изготовления.

5.3. Опыт поставки **данного оборудования** на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

5.4. Объем поставок аналогичного оборудования, за последние 3 (три) года, должен быть сопоставим с объемом поставки данной закупки.

**Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту- начальник департамента**



М.Н. Голота

Согласовано:

**Начальник департамента кап строительства
и инвестиций**



Ю.Е. Осинцев

Начальника службы технической эксплуатации



А.В. Бичевин

Начальник службы РЗиПА



А.Ю. Смирных

Исп. Крючкова Т.Ю.
тел. (4162) 397-343
mt09@drsk.ru

