

«Согласовано»

«Утверждаю»

Зам. главного инженера по ЭиР  
филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»

(должность)

А.П. Вахрин

(расшифровка подписи)

(подпись)

«28» июня 2016 г.

Заместитель директора - главный инженер  
филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС»

(должность)

Е.В. Гаюнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» июня 2016 г.

Организация АО «ДРСК»

Филиал «ЮЯЭС»

СП СПсЦЦР

Объект Портал (ОРУ-6 кВ) количество (1шт.).ПС-36 "М. Нимыр" Республика Саха (Якутия)  
Алданский район, инв. № УА0003532,(Реконструкция для ТПкЭС)

### ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Комиссия провела обследование электрооборудование ОРУ-6 кВ ПС № 36 "М.Нимыр", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ для присоединения к электрической сети ЭПУ заявителя ПАО «МТС»

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Отсутствие на портале дополнительной траверсы	шт	1	Установить
Материалы				
1	Швеллер У10	м	3,5	Реконструкция портала
2	Изолятор подставной ШС-10	шт	3	
3	Штырь верхушечный подставной ШВ-22-2 д-20 мм	шт	3	
4	Колпачок К-7	кг	3	
Транспортная схема				
	Алдан – ПС-36 "М. Нимыр" - Алдан	км	250	
Погрузо-разгрузочные работы				
1		т		
ПРИМЕЧАНИЕ:				

Согласовано:

Начальник СТЭ

(должность)

(подпись)

Варакосов А.А

(расшифровка подписи)

Председатель комиссии: Начальник СПсЦЦР

(должность)

(подпись)

Дмитриев Д.С.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Инженер СПсЦЦР

(должность)

(подпись)

Фомичев В.Р.

(расшифровка подписи)

Ст. мастер СПсЦЦР

(должность)

(подпись)

Гермогенов М.Г.

(расшифровка подписи)