Утверждаю

Главный инженер филиала "ХЭС"

_____ Ожегин В.Ф.

"__" _____ 2016г.

Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3.3.

на закупку трансформаторов тока 6 кВ яч.19 ПС "Западная" СП "СЭС".

1. Объект установки трансформаторов тока.

Наименование	Место эксплуатации	Объект эксплуатации	Марка Тип	Количество	U ном. кВ	Промышленная частота Гц	I ном первичной обмотки А	I ном вторичной обмотки А	Количество обмоток	Мощность обмоток	Кратность по току	Класс точности обмотки для измерения	Класс точности обмотки для защиты	Ток термической стойкости кА	Ток электродинамической стойкости кА	Категория размещения	Климатическое исполнение
СП СЭС																	
Трансформаторы тока ТЛП																	
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛП-10-5 М1С 300/5-0.5S/10P	Западная	Ф-19 А.С.	ТЛП-10-5	2	10	50	300	5	2	5/30	>10	0.5S	10P	31,5	81	2	УХЛ
										Итого:	*2 шт*						

Непредвиденные расходы 2%, тыс. руб.	
Итого с непредвиденными расходами, тыс. руб.	
Предельная стоимость лота без НДС, тыс. руб.	
Общая стоимость без НДС по филиалу ХЭС, тыс. руб.	