

КАРТА ЗАКАЗА

терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа
БЭМП РУ

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС 110/6кВ «Черемшаны»,
присоединения 6кВ

2. Выбор типоразмера:

БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛЗ.1 – 1шт;

БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛЗ.1 – 1шт;

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220В.

Рабочая температура от -40С до +55 С.

В состав комплекта поставки должно входить:

- Паспорт устройства;

- Инструкция по монтажу и наладке. Рекомендации по выполнению монтажных работ (Достаточно одной для каждого объекта);

- Актуальное программное обеспечение. Комплект для подключения компьютера – 1шт.

Оборудование должно поставляться заводом изготовителем либо официальным представителем. Гарантийное обслуживание оборудования и его составляющих осуществляется предприятием изготовителем. Отправка производится за счет предприятия изготовителя.

3. Дополнительное оборудование:

- автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2 – 1шт.;

- автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2 –DC – 1шт.

КАРТА ЗАКАЗА
терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа
БЭМП РУ

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС 110/6кВ «СИ», отходящие линии 6кВ

2. Выбор типоразмера:

БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛЗ.1 – 10шт;

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220В.

Рабочая температура от -40С до +55 С.

Глубина установки при монтаже не более 160 мм.

В состав комплекта поставки должно входить:

- Паспорт устройства;**
- Инструкция по монтажу и наладке. Рекомендации по выполнению монтажных работ (Достаточно одной для каждого объекта);**
- Актуальное программное обеспечение. Комплект для подключения компьютера – 1шт.**

Оборудование должно поставляться заводом изготовителем либо официальным представителем. Гарантийное обслуживание оборудования и его составляющих осуществляется предприятием изготовителем. Отправка производится за счет предприятия изготовителя.

3. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2 – 10шт.

КАРТА ЗАКАЗА

терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа
БЭМП РУ

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС 35/6кВ «Промбаза»,
присоединения 6кВ

2. Выбор типоразмера:

БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛЗ.1 – 5шт.;

БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛЗ.1 – 4шт.;

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220В.

Рабочая температура от -40С до +55 С.

Глубина установки при монтаже не более 160 мм..

В состав комплекта поставки должно входить:

- Паспорт устройства;
- Инструкция по монтажу и наладке. Рекомендации по выполнению монтажных работ (Достаточно одной для каждого объекта);
- Актуальное программное обеспечение.
- Программно-технический комплекс (ноутбук, комплект для подключения компьютера) – 1шт.

Оборудование должно поставляться заводом изготовителем либо официальным представителем. Гарантийное обслуживание оборудования и его составляющих осуществляется предприятием изготовителем. Отправка производится за счет предприятия изготовителя.

3. Дополнительное оборудование:

- автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2 – 5шт.;

- автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2 -DC– 4шт.

КАРТА ЗАКАЗА

терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа
БЭМП РУ

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС 110/35/10/6кВ
«Плавзавод», ПС 110/10 отходящие линии 6 -10кВ

2. Выбор типоразмера:

БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛЗ.1 – 4шт;

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220В.

Рабочая температура от -40С до +55 С.

В состав комплекта поставки должно входить:

- Паспорт устройства;
- Инструкция по монтажу и наладке. Рекомендации по выполнению монтажных работ (Достаточно одной для каждого объекта);
- Актуальное программное обеспечение. Комплект для подключения компьютера – 1шт.

Оборудование должно поставляться заводом изготовителем либо официальным представителем. Гарантийное обслуживание оборудования и его составляющих осуществляется предприятием изготовителем. Отправка производится за счет предприятия изготовителя.

3. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2-DC – 4шт.

КАРТА ЗАКАЗА
терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа
БЭМП РУ

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», РП 6кВ «Норки», отходящие линии 6кВ

2. Выбор типоразмера:

БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1 – 5шт;

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220В.

Рабочая температура от -40С до +55 С.

В состав комплекта поставки должно входить:

- Паспорт устройства;
- Инструкция по монтажу и наладке. Рекомендации по выполнению монтажных работ (Достаточно одной для каждого объекта);
- Актуальное программное обеспечение. Комплект для подключения компьютера – 1шт.

Оборудование должно поставляться заводом изготовителем либо официальным представителем. Гарантийное обслуживание оборудования и его составляющих осуществляется предприятием изготовителем. Отправка производится за счет предприятия изготовителя.

3. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2 – 5шт.

КАРТА ЗАКАЗА
терминала защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа
БЭМП РУ

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС 35/6кВ «Заря», присоединения 6кВ

2. Выбор типоразмера:

БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛЗ.1 – 6шт;

БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛЗ.1 – 2шт;

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220В.

Рабочая температура от -40С до +55 С.

В состав комплекта поставки должно входить:

- Паспорт устройства;

- Инструкция по монтажу и наладке. Рекомендации по выполнению монтажных работ (Достаточно одной для каждого объекта);

- Актуальное программное обеспечение. Комплект для подключения компьютера – 1шт.

Оборудование должно поставляться заводом изготовителем либо официальным представителем. Гарантийное обслуживание оборудования и его составляющих осуществляется предприятием изготовителем. Отправка производится за счет предприятия изготовителя.

3. Дополнительное оборудование:

- автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2 – 6шт.;

- автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2 - DC- 2шт.