


# Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»



Организация АО «ДРСК»  
 Филиал «ЮЯЭС»  
 СП НРЭС

Объект ТП №498

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Комиссия провела обследование НРЭС (СТП 40кВА) ТП №498

вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по реконструкции (новое строительство):

№	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во
<b>Раздел 1. Строительно-монтажные работы</b>			
	Демонтаж с помощью механизмов СТП-40 кВа со стойки СВ-105	шт	1
	Демонтаж с помощью механизмов металлических конструкций под оборудование СТП со стойки СВ-105	шт	2
	Демонтаж с помощью механизмов шкафа РУ-0,4 кВ со стойки СВ-105	шт	1
	Установка с помощью механизмов металлических конструкций под новую СТП-100 кВа на стойке СВ-105	шт	
	Установка с помощью механизмов СТП-100 кВа со стойки СВ-105	шт	1
	Подключение новой ТП к ВЛ-6 кВ (к существующим шлейфам)	шт.	3
	Окраска фундамента, свай, и в местах соединения сваркой	шт.	
	Подключение абонентской ВЛ-0,4 кВ к АВ-40А	шт.	1
	Подключение оборудования СТП к заземляющему устройству	шт.	1
	Испытания контура заземления и автоматических выключателей.	шт.	
<b>Раздел 2. Материалы и оборудование</b>			
	СТП-100/6/0,4 кВ (с трансформатором)	шт.	1
<b>Транспортировка</b>			
1	Работа в черте пос. Серебряный бор	км	

Председатель комиссии:

И.о. зам. главного инженера по ЭиР

Варакосов А.А.

Члены комиссии: Начальник СТЭ

Варакосов А.А.

И.о. начальника НРЭС

Адамсон В.В.

И.о. мастера НУ НРЭС

Яковлев С.Г.

Инженер СТЭ

Козий А.Н.

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП № 498 "Шиномонтаж"  
НеРЭС**

Заказчик ФАО "ДРСК"- "ЮЯЭС" индекс 678900 область Республика Саха город Алдан \_\_\_\_\_  
 улица Линейная -4 телефон \_36964\_ e-mail smts@aldah.drsk.ru \_\_\_\_\_ ИНН 2801108200 \_\_\_\_\_  
 КПП\_140202001\_\_\_\_\_ контактное лицо \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Тип подстанции	Двухтрансформаторная	2КТП-ВВ-проходная	
	Однотрансформаторная	КТП-	
	Столбовая	КТП-В	1
	Малогабаритная	КТП-ТМ	
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование, характеристика</b>	<b>Комплектация заказчика</b>	
1	Мощность подстанции, кВА	100	
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6,3 или 10,5)	6,3	
3	Исполнение вводов ВН, воздух (В), кабель (К)	В	
4	Исполнение выводов НН; воздух (В), кабель (К)	ВК	
<b>Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)</b>			
5	Ввод №1 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з		
	Ввод №2 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з		
	Ввод трансформаторный на 1Т Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з		
	Ввод трансформаторный на 2Т Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з		
	Секционирование на стороне ВН выключателем нагрузки ВНР-10-1000-20-з		
6	Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН	10	
7	Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 (6) кВ		
8	Трансформатор силовой масляный ТМГ (УХЛ1) серии 12 (да, нет)	да	
<b>Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)</b>			
9	Вводной коммутационный аппарат		
	Выключатель автоматического типа ВА-88 160 А	1	
10	Аппараты отходящих линий 0,4 кВ		
	Авт.Выключатели серии ВА с номинальным током (до 10 шт) ВА-88 (IEK)		
	Выключатель автоматический 40А	1	
11	Выключатель автоматический 100 А	1	
	Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ кВ	О	
12	Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет)	АР	
	Учет на вводах и по фидерам	да	
13	Электронный РиМ-489.13	да	
	Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02	да	
14	Розетка 220В в шкафу	да	
	Освещение ТП	да	
15	Приборы контроля		
	Вольтметр		
	Амперметры (3 шт.)		
16	Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)	нет	
	Количество КТП в заказе, шт.	1	

**Примечание:**

1. ТП должно изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80
2. Стенки и двери должны быть выполнены из проката не меньше 2,0 мм
3. Обеспечить степень защиты ТП не ниже IP 34
4. ТП и ТМ должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ1
5. Все воздушные выходы оборудовать под СИП-2.
6. Силовые трансформаторы предпочтительно использовать производства "Алттранс" или "Электрощит - Самара"
7. АВ необходимо применять с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания
8. Предохранители по 6 кВ принять марки ПТ 1.2-10-xxx-31,5 УЗ
9. На вводах установить ТТ согласно номиналов автоматов класса точности 0,5 для амперметров
10. Учет электроэнергии: на вводах 0,4 кВ и отходящих фидерах 0,4 кВ установить приборы учета "РиМ 489.13" с трансформаторами тока согласно номиналов автоматических выключателей. ТТ установить класса точности 0,5S. Установить УСПД РиМ-099.02 с устройством монтажным РиМ-000.01. Счетчики подключить через испытательные клемники ("ЛИМГ"). Для установки эл. счетчиков и УСПД предусмотреть шкаф с обогревом, термодатчиком и эл. розеткой 220 В. Приборы учеты электроэнергии РиМ 489.13 и маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02 (в комплекте с РиМ 000.01), установить в обогреваемых шкафах в РУНН.
11. Окраска всех узлов и деталей ТП выполняется методом порошковой полимеризации.

Начальник НеРЭС

В.Н. Кобзев

Начальник СУИККЭЭ

Н.В. Круглов

Начальника СТЭ

А.А. Варакосов

Начальник СПРитП

М.В. Логунов

Зам. директора по РИ

А.Н. Кулемин