



Акционерное Общество
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
(АО «ДРСК»)**

Протокол № 622/МТПиР -ВП
Закупочной комиссии по итогам открытого электронного запроса цен:
«Панель быстросействующих защит» закупка 23 раздел 2.2.2.

г. Благовещенск

«10» 10 2017

ЕИС № 31705491255

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый электронный запрос цен: *«Панель быстросействующих защит».*

Плановая стоимость закупки: **943 250.00 руб.** без учета НДС.

Закупка 23 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены постоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1 уровня

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонение заявок участников*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *О признании запроса цен несостоявшимися*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников запроса цен.

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" ИНН/КПП 2126001172/213001001 ОГРН 1022101135726	Цена без НДС: 943250.00 руб. (1113035.00 руб. с НДС)
2	Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Энергетический Союз" ИНН/КПП 2725098967/272501001 ОГРН 1102722006287	Цена без НДС: 940000.00 руб. (1109200.00 руб. с НДС)
3	Общество с ограниченной ответственностью «РА-электро» ИНН/КПП 7734746691/773401001 ОГРН 1147748151946	Цена без НДС: 905200.00 руб. (1068136.00 руб. с НДС)

По вопросу № 2

Отклонить **ООО «РА-Электро»** от дальнейшего рассмотрения

Основания для отклонения
В функциях шкафа ШЭРА-ОВ110-1002 производства «ЗАО Радиус автоматика» указана четырёхступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий, что не соответствует требованиям п.3 карты заказа Заказчика (требуется пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий)
В функциях шкафа ШЭРА-ОВ110-1002 производства «ЗАО Радиус автоматика» указана четырёхступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности, что не соответствует требованиям п.3 карты заказа Заказчика (требуется шестиступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности)

Отклонить **ООО "Дальневосточный Энергетический Союз"** от дальнейшего рассмотрения

Основания для отклонения
В функциях шкафа ШЭРА-ОВ110-1002 производства «ЗАО Радиус автоматика» указана четырёхступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий, что не соответствует требованиям п.3 карты заказа Заказчика (требуется пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий)
В функциях шкафа ШЭРА-ОВ110-1002 производства «ЗАО Радиус автоматика» указана четырёхступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности, что не соответствует требованиям п.3 карты заказа Заказчика (требуется шестиступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности)

По вопросу № 3

Признать заявку **ООО Научно-производственное предприятие "ЭКРА"** соответствующей условиям Документации о закупке и принять ее к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 4

Признать запрос цен **«Панель быстродействующих защит» (закупка №23)** несостоявшимся на основании п. 7.8.8.2 Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК», так как менее двух заявок.

Секретарь Закупочной комиссии:

Елисева М.Г.


