




Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»
СП «Центральные электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия
Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«Утверждаю»

Главный инженер

 **Е.В. Соловьев**
«24» 10 2017 года

Дефектная ведомость
На реконструкцию ТП 10/0,4 кВ

Комиссия в составе:

Начальника службы линий Павлова И.Л., зам. начальника БелРЭС – Усачев Р.Ю.,
начальника СТП Сироткина Е.Н. провела обследование ТП 10/0,4 кВ, необходимо выполнить
следующий объем работ для технологического присоединения заявителя Жаргалова Ю.Ц., в
г. Белогорске:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	Демонтажные работы			
1	Отключение ошиновки от ТМ 250/10/0,4 до РУ ВН 10 кВ	шт	3	
2	Отключение ошиновки от ТМ 250/10/0,4 до РУ НН 0,4 кВ	шт	4	
3	Отключение металосвязи между ТМ 250/10/0,4 и заземлителем	шт	2	
4	Демонтаж автоматического выключателя 400 А	шт	1	
5	Демонтаж силового трансформатора 250 кВА	шт	1	
6	Погрузка демонтированного оборудования	т	1	
7	Вывоз на базу БелРЭС	т	1	
8	Разгрузка демонтированного оборудования	т	1	
	Монтажные работы			
9	Монтаж силового трансформатора ТМГ 400 кВА	шт	1	

10	Монтаж ошиновки от ТМ 400/10/0,4 до ВРУ 10 кВ	шт	3	1 штука = 1 метр
11	Монтаж ошиновки от ТМГ 400/10/0,4 до ВРУ 0,4 кВ	шт	4	
12	Присоединение металосвязи между ТМГ 400/10/0,4 и заземлителем	шт	2	
13	Установка в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ автоматического выключателя ВА 88-35 630 А	шт	1	
	Материалы			
1	Силовой трансформатор ТМГ 400/10/0,4	шт	1	
2	Трехполюсный автоматический выключатель ВА 88-35 630 А	шт	1	
3	Болт оцинкованный М10х50	шт/кг г	6/0,3	1 штука=0,05кг
4	Гайка оцинкованная М10	шт/кг г	6/0,1	1 штука=0,016 кг
5	Шайба оцинкованная д. 10 мм	шт	12	
	Расстояние до объекта от г.Благовещенска	км	4	

Члены
комиссии:

Начальник службы линий

Зам. начальника БелРЭС

Начальник СТП

Павлов И.Л.

Усачев Р.Ю.

Сироткин Е.Н.




Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»
СП «Центральные электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия
Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«Утверждаю»

Главный инженер


Е.В. Соловьев
« 04 » 2017 года

Дефектная ведомость
На реконструкцию ТП 10/0,4 кВ

Комиссия в составе:

Начальника службы линий Павлова И.Л., зам. начальника БелРЭС – Усачев Р.Ю.,
начальника СТП Сироткина Е.Н. провела обследование ТП 10/0,4 кВ, необходимо выполнить
следующий объем работ для технологического присоединения заявителя ИП Выдренко
А.И., в г. Белогорске:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	Демонтажные работы			
1	Отключение ошиновки от ТМ 400/10/0,4 до РУ ВН 10 кВ	шт	3	
2	Отключение ошиновки от ТМ 400/10/0,4 до РУ НН 0,4 кВ	шт	4	
3	Отключение металосвязи между ТМ 400/10/0,4 и заземлителем	шт	2	
4	Демонтаж автоматического выключателя 630 А	шт	1	
5	Демонтаж силового трансформатора 400 кВА	шт	1	
6	Погрузка демонтированного оборудования	т	1	
7	Вывоз на базу БелРЭС	т	1	
8	Разгрузка демонтированного оборудования	т	1	
	Монтажные работы			
9	Монтаж силового трансформатора ТМГ 630 кВА	шт	1	

10	Монтаж ошиновки от ТМ 630/10/0,4 до ВРУ 10 кВ	шт	3	1 штука = 1 метр
11	Монтаж ошиновки от ТМГ 630/10/0,4 до ВРУ 0,4 кВ	шт	4	
12	Присоединение металосвязи между ТМГ 630/10/0,4 и заземлителем	шт	2	
13	Установка в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ автоматического выключателя ВА 88-35 1000 А	шт	1	
	Материалы			
1	Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4	шт	1	
2	Трехполюсный автоматический выключатель ВА 88-35 1000 А	шт	1	
3	Болт оцинкованный М10х50	шт/кг г	6/0,3	1 штука=0,05кг
4	Гайка оцинкованная М10	шт/кг г	6/0,1	1 штука=0,016 кг
5	Шайба оцинкованная д. 10 мм	шт	12	
	Расстояние до объекта от г.Благовещенска	км	4	

Члены
комиссии:

Начальник службы линий

Зам. начальника БелРЭС

Начальник СТП

Павлов И.Л.

Усачев Р.Ю.

Сироткин Е.Н.