


**Опросный лист для заказа трансформатора тока встроенного
типа ТВ-35 II 150/5**

Заказчик: филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» для СП «Западные ЭС»
Объект: ПС 35/10 кВ Воскресеновка

№ п/п	Технические характеристики (наименование параметра)	Требование (значение параметра)	Предложения поставщика
1	2	3	4
1	Марка тип	ТВ-35 II	
2	Количество, шт	4	
3	Номинальное напряжение, кВ	35	
4	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5	
5	Номинальная частота, Гц	50	
6	Номинальный первичный ток, А	150-100-75-50	
7	Номинальный вторичный ток, А	5	
8	Количество выводов вторичной обмотки, шт	5	
9	Номинальный ток термической стойкости, кА	25	
10	Номинальная вторичная нагрузка при $\cos \varphi = 0,8$ в классе точности-10, В·А	30-20-20-10	
11	Климатическое исполнение	ХЛ2	
12	Номинальная предельная кратность вторичной обмотки	8	
13	Класс точности вторичной обмотки	10P	
14	Габаритные размеры, мм: D _{max} d _{min} H _{max} L _{max}	185 88 200 135±20	

Габаритные, установочные, присоединительные размеры встроенного трансформатора тока ТВ-35
II



Примечание: $L=135\pm 20$ мм; $D_{max}=185$ мм; $d_{min}=88$ мм; $H_{max}=200$ мм.