

### Опросный лист для заказа трансформатора тока 35 кВ

Заказчик: филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» для СП «Западные ЭС»

Объект: ПС 35/10 кВ «Верное»

№ п/п	Технические характеристики (наименование параметра)		Требование (значение параметра)	Предложения поставщика
1	2		3	4
1	Количество, шт		2	
2	Номинальное напряжение, кВ		35	
3	Наибольшее рабочее напряжение, кВ		40,5	
4	Номинальная частота, Гц		50	
5	Номинальный первичный ток, А		100	
6	Номинальный вторичный ток, А		5	
7	Количество вторичных обмоток, шт		3	
8	Номинальный ток термической стойкости, кА		10	
9	Номинальная нагрузка каждой обмотки, ВА		30	
10	Номинальный ток электродинамической стойкости, кА		25	
11	Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений		FS 10	
12	Климатическое исполнение		УХЛ1	
13	Класс точности	обмотка для измерений 1	0,5S	
		обмотка для защиты 2	10P	
		обмотка для защиты 3	10P	
14	Номинальная предельная кратность вторичной обмотки		10	
15	Габаритные размеры, не более мм	высота	630	
		ширина	410	
16	Масса, не более кг		105	




Рисунок 1 – габаритные и установочные размеры трансформатора тока GTF-40.5