

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PC83 - A2.0 -		2	5	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Исполнение по числу фаз:		2										
		3*										
Исполнение по номинальному току		1A**	1									
		5A	5									
Оперативное питание, дополн. дискретные входы/выходы :												
- только от оперативного напряжения (ОН)				0								
- с комбинированным питанием по току и напряжению				2								
- только от ОН с доп. модулем на 5вх/4 вых***				3								
Дешунтирование токовых цепей выключателя:		Нет		0								
		Да ***		1								
Номинальное напряжение оперативного тока:		~/= 110			1							
		~/= 220			2							
Протокол передачи данных (RS-485):		MODBUS - RTU				1						
Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току ЗIО:												
В трехфазном исполнении - отсутствует		0										
В двухфазном исполнении		(0,004-1)A				1						
с диапазоном токов срабатывания:		(0,02-5)A				2						
		(0,1-120)A				5						
Исполнение контактов KL3:		НО (открытые)				1						
		НЗ (закнутые)				2						
Крепление:		- стандартное							1			
		- с дополнительным поворотным комплект							2			
Специисполнение****:		Нет								1		
		Да								2		
Исполнение с винтовыми зажимами: (новый конструктив)		Да										1

* В трехфазном исполнении вместо входа измерения ЗI₀ выполнен вход третьего фазного тока. При этом ЗНЗ выполняется по расчетному току ЗI₀, с диапазоном токов срабатывания (0,1-120) А

**Исполнение по номинальному току 1А доступно только в двухфазном исполнении устройства с диапазоном токов срабатывания ЗНЗ (0,004-1)А

*** Не допускается выбор конфигурации с питанием от ТТ/дешунтированием и с модулем на 5 доп. входов/4реле одновременно

****Оформление заказа на устройство в специисполнении осуществляется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ".

- 1) Количество устройств в заказе: 0 1
- 2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф _____
- 3) Контактное лицо _____
- 4) Название проекта ПС "Плечерепродуктор"