

УТВЕРЖДАЮ:
И.о заместителя Генерального директора
по техническим вопросам –
главного инженера АО «ДРСК»



Ю.Б. Кантовский

«13» ноября 2017 г.

Технические требования
На разработку проектной и рабочей документации
«Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ Чныррах - Оремиф»

Цель: выполнить проект строительства двухцепной воздушной линии электропередач 35 кВ Чныррах - Оремиф.

Основание: договор «об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» от 20.10.2017 года № 00000000350170050002/368/333/17/С и ТУ №15-02/22-234 от 19.10.2017.

1. Конструктивное исполнение ЛЭП:
 - 1.1. Количество цепей: строительство одной двухцепной ВЛ 35 кВ;
 - 1.2. Протяженность реконструируемого (строящегося) участка: определить проектом;
 - 1.3. Исполнение (кабельное, воздушное) воздушное;
 - 1.4. Технические требования для ВЛ:
 - Применение металлических решетчатых опор с защитой металлоконструкций выполненной методом горячего или термодиффузионного оцинкования (тип опор определить в проекте на основании технико-экономического сравнения вариантов);
 - Тип фундаментов определить проектом, при необходимости предусмотреть установку винтовых или трубчатых фундаментов.
 - Применить провод с Z-образными проволоками, сечение определить проектом;
 - Применить стеклянную изоляцию;
 - Применить линейную, сцепную, поддерживающую, натяжную, соединительную арматуру и протекторы спирального типа, не требующую обслуживания, ремонта и замены в течении всего срока эксплуатации ВЛ;
 - Места и способы пересечений проектируемой ВЛ 35 кВ с возможными инженерными коммуникациями определить проектом в соответствии с ПУЭ.
 - 1.5. Организация связи по ЛЭП:
 - На всем протяжении ВЛ 35кВ от ПС Чныррах – ПС Оремиф предусмотреть подвеску ВОК типа ОКГТ, встроенным в грозотрос.
 - 1.6. Прочие условия (для строящихся ВЛЭП):
 - Предусмотреть расчистку трасс ВЛ от растительности на всю ширину просеки;
 - Ширину просеки ВЛ определить проектом, в соответствии с требованиями ПУЭ, но принять не менее ширины охранной зоны ВЛ, установленной По-

становлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160;

- Предусмотреть автотракторный проезд вдоль ВЛ с устройством проездов через водотоки, болота, мари наличие съездов к опорам для возможности выполнения эксплуатационных работ;

- Проектом предусмотреть установку на опорах знаков безопасности, информационных знаков с указанием ширины охранной зоны, порядкового номера опоры и диспетчерские наименования ВЛ. На концевых опорах установить постоянные знаки расцветки фаз.

2. Провести изыскания в части выбора земельного участка под строительство, выполнить межевые и землеустроительные работы, выполнить проект полосы отвода и согласовать его в соответствии с действующим Земельным кодексом Российской Федерации, внести сведения об установлении охранных зон ВЛ в ГКН.

3. Проект выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД.

4. Задание на проектирование и проектную документацию согласовать с филиалом АО «ДРСК»-«Хабаровские ЭС».

Заместитель директора - главный инженер филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

В.Ф. Ожегин


Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту-начальник департамента



М.Н. Голота

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник департамента



Ю.Б. Кантовский

Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения



Д.А. Григорьев / П.Г. Чеховский



становлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160;

- Предусмотреть автотракторный проезд вдоль ВЛ с устройством проездов через водотоки, болота, мари наличие съездов к опорам для возможности выполнения эксплуатационных работ;

- Проектом предусмотреть установку на опорах знаков безопасности, информационных знаков с указанием ширины охранной зоны, порядкового номера опоры и диспетчерские наименования ВЛ. На концевых опорах установить постоянные знаки расцветки фаз.

2. Провести изыскания в части выбора земельного участка под строительство, выполнить межевые и землеустроительные работы, выполнить проект полосы отвода и согласовать его в соответствии с действующим Земельным кодексом Российской Федерации, внести сведения об установлении охранных зон ВЛ в ГКН.

3. Проект выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД.

4. Задание на проектирование и проектную документацию согласовать с филиалом АО «ДРСК»-«Хабаровские ЭС».

Заместитель директора - главный инженер филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

В.Ф. Ожегин

Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту-начальник департамента

М.Н. Голота

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник департамента

Ю.Б. Кантовский

Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения

П.Г. Чеховский