

Технические условия на полимерную опорную изоляцию 35-110 кВ для АО "ДРСК"

№	Технические характеристики изолятора	Требуемый параметр		
		ИОС-35-500-01	УСТ-110	ИОС-110-400
1	Тип заменяемого изолятора, соответствие присоединительному размеру	ИОС-35-500-01	УСТ-110	ИОС-110-400
2	Строительная высота, мм	440	1050	1050
3	Длина пути утечки внешней изоляции (см), не менее	95	250	250
4	Установочный размер D верх / D1 низ	Ø140 (□99)/ Ø140 (□99)	Ø141 (□100)/ Ø225 (□160)	Ø170 (□120)/ Ø225 (□160)
5	Установочные отверстия n/d верх / n/d1 низ	4M12/4M12	4M12/4Ø18	4M12/4Ø18
6	Материал внешней изоляции	гидрофобная кремнийорганическая резина		
7	Способ посадки внешней изоляции на изоляционное тело (труба/стержень)	литой		
8	Разрушающая сила на изгиб, не менее кН	10	10	10
	Количество по ФАО Приморские ЭС	108	12	24

