



Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-
главный инженер
Филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС»
_____ Е.Г. Белослудцев
« 01 » _____ 04 2019 г.

Организация «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»
СП Нерюнгринский РЭС
Объект ПС №51 «ХПВ»

Ведомость дефектов и объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС №51 «ХПВ», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: Техническое перевооружение

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол- во	Примечание
Основное средство, инвентарный номер YA0000528				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Демонтаж трансформатора тока ТПЛ-10 300/5	шт.	6	
2	Монтаж трансформатора тока ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/10P10-10BA/15BA-300/5-300/5 31,5 52 Y2	шт.	6	
3	Установка элементов схемы вторичных цепей (щитовой прибор)	шт.	2	
4	Монтаж вторичных цепей ТТ-6 кВ	шт.	6	
5	Монтаж вторичных цепей щитовых приборов	м.	10	
6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	шт.	50	
7	Наладка вторичных цепей ТТ-6 кВ	шт.	6	

Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/10P10-10BA/15BA-300/5-300/5 31,5 52 У2	шт.	6	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
2	Амперметр РА194I-2X1 300/5 Ж-40+70 кл.т. 0,5	шт.	2	приобретаются подрядчиком самостоятельно
3	Провод ПВ1 1×1,5 белый	м.	10	
Транспортировка				
1	От РПБ-3 до ПС №51 «ХПВ» и обратно	км.	54	

Председатель комиссии:

Гл. инженер НРЭС



В.В. Адамсон


Члены комиссии:

И.о. ст. мастер группы РЗА НРЭС



А.Н. Карпов


Начальник группы ПС НРЭС



С.Ю. Золотухин

Согласовано:

Зам. главного инженера по ЭиР



А.П. Вахрин

И.о. зам. главного инженера по УС



Н.В. Халилов

И.о. начальника СТЭ



А.Н. Козий