




Приложение 2
к приказу от 19.01.2018 № 18

Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-
главный инженер
Филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС»
 Е.В. Гаюнов
« 18 » 05 2018 г.

Организация «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»
СП Нерюнгринский РЭС
Объект ПС №42 «Городская»

Ведомость дефектов и объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС №42 «Городская», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: Техническое перевооружение

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
Основное средство, инвентарный номер YA0001728, YA0001729				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Демонтаж трансформатора НАМИ-10-95	шт	2	
2	Монтаж трансформатора НАМИ-10-95	шт	2	
3	Установка элементов схемы вторичных цепей (щитовой прибор)	шт	2	
4	Установка автоматических выключателей	шт	3	
5	Монтаж вторичных цепей ТН-10 кВ	шт	2	
6	Монтаж вторичных цепей щитовых приборов	м	10	
7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	шт	60	
8	Наладка вторичных цепей ТН-10 кВ	шт	2	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2	шт	2	передается подрядчику по акту передачи в монтаж

2	Многофункциональный электроизмерительный прибор ЩМ120-10000/100-1500/5-220ВУ-х-х-4П-Ж	шт	2	приобретаются подрядчиком самостоятельно
3	Провод ПВ1 1×1,5 белый	м	10	
4	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5А 3,5In с блоком контактов	шт	2	
5	Автоматический выключатель IEK ВА47-29 2Р 3А х-ка С	шт	1	
Транспортировка				
1	От РПБ-3 до ПС №42 «Городская» и обратно	км	20	

Председатель комиссии:

Гл. инженер НРЭС



В.В. Адамсон

Члены комиссии:

Ст. мастер группы РЗА НРЭС



С.Н. Бадика

Начальник группы ПС НРЭС



С.Ю. Золотухин

Согласовано:

Зам. главного инженера по ЭиР



А.П. Вахрин

Зам. главного инженера по УС



Е.Г. Белослудцев

Начальник СТЭ

А.А. Вараков