

Разъяснение № 2 от 11.11.2021 г.

к Документации о закупке по запросу котировок для субъектов МСП в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ
«Изоляторы проходные»
(Лот № 8801-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК)

Тема разъяснений: Разъяснения по Техническим требованиям

Дата поступления запроса о разъяснениях: 08.11.2021

Сведения о предмете запроса: Разъяснения по Техническим требованиям

Вопрос № 1

Добрый день.

Просим уточнить тех. характеристики:

1. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:
Поз. 5 «Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01» с какой высотой необходим: Н-80мм или Н- 95мм?

2. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
Поз. 23 «Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ1». Такого изолятора не существует, просим уточнить какой именно нужен, ИП-10/630-7,5 УХЛ2 или ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1. Или прислать чертеж и тех. характеристики.

3. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
Поз. 11 «Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01» с какой высотой необходим: Н-80мм или Н- 95мм

Поз. 16 «Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ1». Такого изолятора не существует, просим уточнить какой именно нужен, ИП-10/630-7,5 УХЛ2 или ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1. Или прислать чертеж и тех. характеристики.

Ответ № 1

1. Относительно высоты поз. 5, поз. 11 «Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01» в Технических требованиях указан диапазон значений: от 80 до 95 мм. Данные значения включают в себя показатели нескольких заводов-изготовителей, заказчика устроит любое значение из указанного диапазона.
2. Относительно позиции Технических требований «Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ1» - в опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП АО «Российский аукционный дом» (РАД) на Интернет-сайте <https://tender.lot-online.ru>

Секретарь Закупочной комиссии

О.В.Коваленко



ДРСК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 593E4300B7ADB58D4F737DDEB5B4EC52

Владелец: Коваленко Ольга Викторовна

Действителен: с 04.10.2021 по 04.10.2022