



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 181/МТПИР-И

Закупочной комиссии по аукциону в электронной на право заключения договора на поставки «*Электролаборатория*»
(лот № 22201-ТПИР ОНМ-2022-ДРСК)

г. Благовещенск

«22» декабря 2021

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключения договора «*Электролаборатория*», Лот № 22201-ТПИР ОНМ-2022-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) заявка.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	30.11.2021 14:54	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРОМ" (109387, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, ДОМ 40, ПОМ IV КОМ 6), ИНН: 7723407200	7 819 000,00

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявка.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки ООО «АЛЕРОМ»
3. О признании закупки несостоявшейся

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	30.11.2021 14:54	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРОМ" (109387, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, ДОМ 40, ПОМ IV КОМ 6), ИНН: 7723407200	7 819 000,00

По вопросу № 2

Отклонить заявку ООО "АЛЕРОМ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) ппп. г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
	Участником предложено: "Система управления передвижной ЭТЛ обеспечивает контроль над процессами испытаний, различными измерениями, наглядно показывает состояние измерительной системы. Возможность управления посредством бортового

	компьютера с цветным графическим дисплеем диагональю 10,2 дюйма., что не соответствует условиям пункта 4.4. ТТ: Система управления передвижной ЭТЛ должна обеспечить контроль над процессами испытаний, различными измерениями, наглядно показывать состояние измерительной системы. Опционально возможность управления посредством бортового компьютера с цветным графическим дисплеем диагональю от 22 дюймов.
2.	Участником предложено оборудование для испытаний переменным напряжением промышленной частоты с диапазоном измерения напряжения переменное (от 30 до 100кВ), постоянное (от 30 до 70кВ) и точностью измерения высокого напряжения 3%, что не соответствует условиям пункта 4.8. ТТ: "Требования к параметрам испытательно-прожигающего комплекса: Диапазон измерения напряжения переменное (от 10 до 100кВ), постоянное (от 10 до 140 кВ) и точностью измерения высокого напряжения не хуже 2%
3.	Участником предложена Система измерения высокого напряжения, имеющая диапазон измерения напряжения переменное от 30 до 100кВ, постоянное от 30 до 70кВ., что не соответствует условиям пункта 4.9.: Система измерения высокого напряжения: диапазон измерения напряжения, переменное от 10 до 100 кВ, постоянное от 10 до 140 кВ.
4.	Участник предоставил в качестве "модуля акустического" прибор ГВИ-3230, который невозможно сравнить на соответствия с требованиями заказчика, что не соответствует условиям пункта 1.1. ТТ: Все качественные, технические и функциональные характеристики и их составляющие совпадают с «Техническим заданием», или улучшают требуемые в «Техническом задании» характеристики.
5.	Участником представлена СНЧ установка для испытаний кабеля из сшитого полиэтилена, имеющая характеристики: выходное знакопеременное напряжение 1-20 кВ, максимальная емкость объекта испытаний 3,5 мкФ, что не соответствует условиям пункта 4.19. ТТ: Выходное напряжение: переменное, синус: 0-28 кВ пиковое, симметричное, 20кВ действие, Постоянное: \pm 0-28 кВ, Прямоугольник : 0-28 кВ, Максимальная выходная нагрузка (при макс. напряжении): 0.5 мкФ 0.1 Гц 20кВ действ (Прим 1500 м кабель), 5.0 мкФ 0.01 Гц 20кВ действ (15км кабель), 10.0 мкФ максимально возможная при уменьшенной частоте и напряжении
6.	Участник в составе заявки не отразил наименование марки, модели транспортного средства (лаборатории), марки и модели двигателя, что не соответствует требованиям п. 3.15.1.1 где в требованиях к оформлению заявки участника, указано в техническом предложении должно быть отражено: Наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции, марки и модели двигателя.
7.	Участник в составе заявки не приложил Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления, новая, без эксплуатационного пробега, что не соответствует требованиям п. 3.15.2.1 где в требованиях к оформлению заявки участника, указано составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления, новая, без эксплуатационного пробега.
8.	Участник в составе заявки не приложил Чертежи предлагаемого к поставке транспортного средства с указанием размеров (длина x ширина x высота) и фотографии (общий вид, вида справа, вид слева), что не соответствует требованиям п. 3.15.2.2 где в требованиях к оформлению заявки участника, указано составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: Чертежи предлагаемого к поставке транспортного средства с указанием размеров (длина x ширина x высота) и фотографии (общий вид, вида справа, вид слева)
9.	Участник в составе заявки не приложил Копию сертификата о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», что не соответствует требованиям п. 3.15.2.1 где в требованиях к оформлению заявки участника, указано составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: Копии сертификата о

	соответствии требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
--	---

По вопросу № 3

1. Признать закупку несостоявшейся на основании пп. а) п. 4.16 Документации о закупке, так как по окончании срока подачи заявок (пункт 1.2.20 Документации о закупке) поступило менее 2 (двух) заявок (с учетом возможных отзывов заявок).

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня

О.В.Коваленко

