

Финанс	У.д.	п.с. л.п.	Присоединение	Дата опломбирования	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время работы оборудования	Тип защиты	Причина (повреждения)	Защиты от	Время простоя конечного потребителя	Дата и время ввода в работу	Обслуживаемые социально значимые объекты (больницы, школы, детские сады, гос. учреждения, воинские части, ФСО и т.д.)	Время откл.	Последние условия
ЭС ЕАО	10	Валдейм	255	01.07.14	12:28	01.07.14	12:28	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	01.07.14	14:16	01.07.14	14:21	0:05	МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп	Дубовое, 303 чел.		0:05		нет / 0,3МВт	27	ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	02.07.14	21:00	02.07.14	21:57	0:57	КУ "земля"	Биробиджан, 1500 чел. Выделен поврежденный участок каб. 6кВ от ЦРП-2 до оп №127-00/1, остаётся отключен цех по переработке древесины и учеб. корпус Дальгау. 3.7.14 найдено МП 64м от ЦРП-2. 4.7.14 велась земляные работы. 5.6.14 в 16:25 восстановлено, потребители запитаны полностью.		0:57		школа, д/сад, кнс / 0,52МВт / 11ТП	467	+30, ясно
ЭС ЕАО	35	Лондоно - Биракан	Т-144	03.07.14	15:57	03.07.14	15:57	0:00	АПВ усп			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	04.07.14	1:19	04.07.14	1:19	0:00	МТЗ, АПВ усп			0:00		нет	0	+28, ясно
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	СВ-10	04.07.14	1:19	04.07.14	1:21	0:02	МТЗ, АПВ выв. РПВ усп	Обесточена ЗСШ-10.		0:02		нет / 0,1МВт	3	+28, ясно
ЭС ЕАО	10	Кульдур	234	04.07.14	10:47	04.07.14	12:44	1:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	ОП 234/00/45 сильный наклон. Выправлена.	потребитель перешел на ДГ	0:00		нет/1 ТП	1	+28, обл.
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	04.07.14	15:09	04.07.14	18:21	3:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	В пр.оп.208/00-24 - 208/00-25 сторонним автомобилем ФОТОН обрыв провода. Винники установлены, пострадавших нет. Сообщено в с.б., полицию.	ф.77 ПС Ленинск	1:11	04.07.2014 16:20	2 д/сада, школа, насосная / 8ТП / 600 чел / 0,5 МВт	96	+28, обл.
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	04.07.14	16:38	04.07.14	16:48	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:10		д/сад / 268 чел / 0,05 МВт	8	+28, гроза
ЭС ЕАО	10	Башурово	71	04.07.14	17:50	04.07.14	19:13	1:23	МТЗ, АПВ не усп.	п.Башурово, резерв		0:00			0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Башурово	83	04.07.14	17:50	04.07.14	19:13	1:23	МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп.	п.Раде, 500ч.		1:23		школа/7ТП	110	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	8	04.07.14	20:59	04.07.14	21:32	0:33	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:33		школы, дс / 3000 чел /	270	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	154	04.07.14	21:23	04.07.14	21:30	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:07		нет	2	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	158	04.07.14	21:23	04.07.14	21:30	0:07	МТЗ, АПВ выв. РПВ усп			0:07		атс, адм-я / 972 чел	19	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	483	04.07.14	21:25	05.07.14	0:30	3:05	"земля" от КУ	Повреждена конц.муфта КЛ-6 Т1		3:05		золотудаление / быта нет /	303	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	05.07.14	2:22	05.07.14	2:54	0:32	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:32		нет / 406 чел / 0,02 МВт	11	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	05.07.14	3:56	05.07.14	4:23	0:27	"земля" от КУ	Включено без одного ТП. В 7:43 включено все. Заменен изолятор на ТП-204		0:27		нет / 6ТП / 0,02 МВт	30	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	МК	8	05.07.14	13:18	05.07.14	20:16	6:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	8 КТП 134 яч.2 повреждена конц. каб. муфта	ф. 119 МК	1:00	05.07.2014 14:18	нет / 3000 чел / 0,1 МВт	609	+28, обл.
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	05.07.14	19:03	05.07.14	21:28	2:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ по ТМ ну, РПВ по месту усп	с. Кировка, 460		2:25		нет / 2440 чел / 13 ТП	235	+28, обл.
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	05.07.14	23:16	05.07.14	23:16	0:00	НЗНП 2 ст, АПВ усп.	ИМФ 179км ф.С. 7.7.14 произведен обход 33-42км, замечаний нет.		0:00		нет	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	06.07.14	4:17	06.07.14	4:17	0:00	НЗНП 1 ст, АПВ усп.			0:00		нет	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	06.07.14	7:31	06.07.14	7:31	0:00	НЗНП 1 ст, АПВ усп.	8.7.14. обход, гнездо оп №151.		0:00		нет	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	06.07.14	9:26	06.07.14	11:11	1:45	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Включен головной участок, запитано 2 ТП. Потребители запитаны от резерва в КТП-47 сгорели 2 ПК-10. Устранено.	ф.6	2:52	06.07.2014 12:18		329	+23, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	06.07.14	17:22	07.07.14	11:58	18:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Кирово, 465чел. На оп.52-00/62 повреждены 2-а изолятора. Устранено.	ф.222 ПС Биджан	3:12	06.07.2014 20:34	нет / 6ТП / 0,04МВт	142	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	МК	8	06.07.14	19:27	06.07.14	19:29	0:02	МТЗ, АПВ не усп.	часть г.Биробиджан, 3000ч.		0:02		школа/11ТП	1	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	06.07.14	19:34	06.07.14	19:37	0:03	МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп.	с.Дубовое, 300ч.		0:03		нет/3 Тп	4	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	154	06.07.14	20:44	06.07.14	20:49	0:05	МТЗ, АПВ не усп.	п.Бирюфельд, резерв		0:05		нет	0	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	158	06.07.14	20:44	06.07.14	20:49	0:05	МТЗ, АПВ выв. РПВ усп.	п.Бирюфельд, 1272ч.		0:05		больница/5ТП	0	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	154	06.07.14	21:00	06.07.14	23:28	2:28	Откл. КУ"земля"	ретранслятор. При поиске "земля" устранилась.		2:28		нет / 0,01МВт	4	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	06.07.14	21:11	06.07.14	23:20	2:09	Откл. КУ"земля"	п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел. Включено без отпайки №11 (1 КВХ), 7.7.14 в 13:19 оп №98-11/63 заменён изолятор.	ф.98 Найфельд	1:47	06.07.2014 22:58	фап, школа / 0,05МВт	86	+27, гроза
ЭС ЕАО	10	МК	8	07.07.14	2:22	07.07.14	2:43	0:21	МТЗ, АПВ не усп.	часть г.Биробиджан, 3000ч.		0:21		школа/11ТП	3	+27, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	219	07.07.14	8:40	07.07.14	9:45	1:05	Откл. КУ"земля"	п.Николаевна, 1450чел. Сняты ветки с оп.219-03/11 и в пролете оп. 219-00/30-219-00/32.		1:05		нет / 8ТП / 0,15МВт	160	+20, обл
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	07.07.14	9:18	07.07.14	11:00	1:42	МТЗ, АПВ не усп. (по приоб.)	с.Осиновка, Владимировка, Дачный поселок, 288чел.		1:42		водозабор / 17ТП / 0,24МВт	417	+23, обл
ЭС ЕАО	6	МК	8	07.07.14	9:35	07.07.14	18:11	8:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	На оп. 8-00/17,18,25 заменены поврежденные изоляторы (фарфор)		8:36		нет / 2ТП / 0,005МВт	42	+23, обл
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	08.07.14	7:29	08.07.14	11:05	3:36	МТЗ, АПВ не усп.	с.Пашково, Заречье, 260ч. Выделен участок оп №17 до оп №268, обесточены ЗТП. Срвы изолятора оп №47, устранено и включено в 18:00.	ф-6 Ядрино	2:22	08.07.2014 9:51	школа, д/сад/8ТП	38	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	08.07.14	14:45	08.07.14	15:20	0:35	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Дежнево, Новое, Кукелево, 2442 чел. В с.Новое автомобилем ("фура") съехал проводов на отпайке прол. оп №55-00/144 и 50-03/1. Сообщено в СБ, полицию. Выделен поврежденный участок без ТП (жиммассив). Установлена дол опоры и включено полностью в 20:25.	ф-208 Ленинское	1:14	08.07.2014 15:59	3 дetskа / 0,1МВт / 13ТП	323	+28, пасм
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	08.07.14	21:25	08.07.14	21:30	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	г.Облучье, 3562чел.		0:05		больница, насосная / 16ТП / 0,5МВт	41	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	СК	414	08.07.14	23:13	08.07.14	23:42	0:29	"земля" от КУ	С. Кирга, п. Раздольное, 100чел. Самоустранилась.		0:29		нет / 17ТП / 0,1МВт	47	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	154	08.07.14	23:15	08.07.14	23:27	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:12		ретранслятор / 1ТП / 0,05МВт	10	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	157	08.07.14	23:15	08.07.14	23:27	0:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:12		насосная / 2ТП / 0,08МВт	16	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Доброе	37	08.07.14	23:46	09.07.14	00:33	0:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Ручейки, 182чел. В КТП-124 яч.1 поврежден прок. Изолятор. Устранено.		0:47		нет / 3ТП / 0,01МВт	13	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	169	09.07.14	02:59	09.07.14	03:10	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:11		нет / 4ТП / 0,1МВт	18	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	171	09.07.14	02:59	09.07.14	03:10	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	г.Биробиджан, 300чел.		0:11		нет / 3ТП / 0,4МВт	76	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	157	09.07.14	06:16	09.07.14	7:07	0:51	"земля" от КУ	Повреждение на вед ТП.		0:51		насосная / 2ТП / 0,08МВт	28	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	154	09.07.14	06:16	09.07.14	12:44	6:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Потребитель перевелся на ДГ. На ЛР (оп. №154-00/21 кольцо с ф-158) повреждены 2 изолятора. Устранено.	на ДГ	0:00		ретранслятор / 1ТП / 0,05МВт	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	158	09.07.14	06:16	09.07.14	7:46	1:30	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Бирюфельд, 1272чел. Вкл без 1 ТП, на ЛР (оп. №154-00/21 кольцо с ф-154) повреждены 2 изолятора. Устранено и вкл в 12:55 (4/3 бч 39м).		1:30		больница, соц.дом / 5ТП / 0,2МВт	125	+20, гроза

ЭС ЕАО	10	Пашково	21	09.07.14	8:04	09.07.14	10:41	2:37	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Пашково, Заречье, 260ч. В ТП-48 повреждение прох. изол. и разрядника. Устранено и вкл. без ТП-47, повреждены 2 предохранителя 10кВ. Устранено и включен в 19:43.		2:37		школа, д.сад / 8ТП / 0,02МВт	43	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	09.07.14	10:31	09.07.14	11:08	0:37	КУ "земля"	Облучье, 3500 чел. Обрыв вязы оп №136-00/55, выделен участок, обесточено 4ТП. Устранено и вкл. в 14:31.	ф-124	0:49	09.07.2014 11:20	ГППУ / 15ТП / 0,45МВт	367	+25, ясно
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	09.07.14	10:32	09.07.14	10:32	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	09.07.14	14:24	09.07.14	15:07	0:43	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Ек.Никольское, 900 чел. Снята ветка оп №4-00/53.		0:43		в/маш.башня / 7ТП / 0,1МВт	70	+18, гроза, ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	09.07.14	16:11	10.07.14	17:30	25:19	МТЗ, АПВ ну, РПВ не делали	Биджан, Степное, 930 чел. Запитан от резерва. Выделен поврежденный участок оп №29 до оп №104 без потребителя. Устранено, схема восстановлена	ф-234	3:27	09.07.2014 19:38	школа / 14ТП / 0,14МВт	57	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	09.07.14	18:00	09.07.14	18:06	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел		0:06		детсад / 11ТП / 0,1МВт	10	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	157	10.07.14	6:33	10.07.14	14:00	7:27	МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля" от КУ	с.Алексеева, 332 чел. КРУН-10 ян.7 поврежден проходной изолятор ф.В. Устранено		7:27		насосная / 2ТП / 0,08МВт	61	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	153	10.07.14	6:33	10.07.14	6:48	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:15		нет / 4ТП / 0,04МВт	4	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	СК	414	10.07.14	7:02	10.07.14	7:48	0:46	"земля" от КУ	С. Кирга, п. Раздольное, 100чел. Повреждение на вед.уч-ке		0:46		нет / 17ТП / 0,1МВт	31	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	10.07.14	8:08	10.07.14	10:52	2:44	"земля" от КУ	п.Спасск, в.Спасск, с.Заболово, бита нет. Включен без двух П/З (перешли на дг). 11.7.14 оп.19/00/400/93 обрыв провода. Устранено и все включено в 15:38		2:44		2П/3 / 5 ТП / 0,06МВт	182	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	10.07.14	10:00	10.07.14	10:00	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	10.07.14	11:27	10.07.14	11:27	0:00	1 ст НЭП, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, дождь
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	10.07.14	16:33	10.07.14	16:33	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелево		10.07.14	17:25	10.07.14	17:25	0:00	ДЗ 1 ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	10.07.14	17:40	10.07.14	18:35	0:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:55		нет / 806 чел / 4ТП / 0,02МВт	17	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	10.07.14	17:40	10.07.14	18:37	0:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:57		ас / 401 чел / 6ТП / 0,06 МВт	57	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное	115	10.07.14	18:47	10.07.14	18:47	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное	В-10-Т1	10.07.14	18:47	10.07.14	18:52	0:05	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл	Обесточена 1сш-10 кВ		0:05		нет / 0,2 МВт	19	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	171	10.07.14	19:34	10.07.14	23:20	3:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Биробиджан, 300 чел. Вкл без отп. "дзич". Оп.185/02/33 убрана ветка. Оп.185/02/36 заменены два изолятора. Все включено в 14:14		3:46		нет / 3ТП / 0,58МВт	1695	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	159	10.07.14	19:35	10.07.14	20:07	0:32	МТЗ, АПВ ну	Биробиджан, 800 чел. Включен без жилмассава, обрыв провода оп №193-01/14 и №193-01/15. Устранено. Повреждение ножа ф.С. ЛР оп №159-00/61. УСТАНОВЛЕН ШУНТ. Вкл 11.7.14 в 1:49. В 17:20 ЛР восстановлен, ШУНТ снят.		0:32		КНС / 0,1Мвт	71	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	111	10.07.14	21:50	10.07.14	21:50	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	10.07.14	21:50	10.07.14	21:50	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	10.07.14	21:50	10.07.14	21:56	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Дубовое, 303 чел.		0:06		нет / 0,05МВт	5	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Найфельд	131	10.07.14	21:53	10.07.14	22:08	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Найфельд, 600 чел.		0:15		больн, насосная / 0,1МВт	21	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	11.07.14	9:53	11.07.14	9:53	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Хинганск - ЦЭС Облучье	Т-158	11.07.14	15:47	11.07.14	15:47	0:00	ДЗ 1 ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	Т-152	11.07.14	15:47	11.07.14	15:47	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	12.07.14	8:48	12.07.14	9:51	1:03	"земля" от КУ	Включен без 1 ТП. Все включено в 12:11, повреждений не обнаружено.		1:03		школа, д/сад / 650 чел / 7ТП / 0,1 МВт	86	+20, пасм.
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	12.07.14	9:36	12.07.14	9:43	0:07	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усл			0:07		нет / 300 чел / 0,04 МВт	5	+20, пасм.
ЭС ЕАО	10	Ленинск	78	12.07.14	9:51	12.07.14	11:03	1:12	"земля" от КУ	Повреждение на вед. ТП		1:12		нет / 1280 чел / 8ТП / 0,4 МВт	491	+20, пасм.
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	12.07.14	16:31	12.07.14	16:34	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел		0:03		д/сад / 11ТП / 600 чел / 0,1 МВт	5	+25, обл.
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево - Ленинск		13.07.14	1:09	13.07.14	1:09	0:00	Биджан: 2ст НЭП, АПВ усл; Дежнево: НЭП 2 ст, АПВ усл; Ленинск: 2 ст НЭП, АПВ усл	ИМФ-25 км. Ф.А от ПС Биджан. На ПС Дежнево изменены уставки реле времени СВ-110. (по осциллограммам затянута СВ 110)		0:00		нет	0	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	10	БВС	190	13.07.14	12:15	13.07.14	12:50	0:35	"земля" от КУ	часть г.Биробиджан, 2500ч. Выделен участок КЛ от ТП 640 до ТП641 (без нагрузки).	ф.72 ЧТФ	0:35	13.07.2014 12:50	2 КНС / 16ТП	258	+26, обл.
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	13.07.14	17:09	13.07.14	17:10	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел		0:01		нет / 820 чел / 11 ТП / 0,1 МВт	2	+26, обл.
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	14.07.14	13:53	14.07.14	13:53	0:00	МТЗ, АПВ усл.	с.Головино, Надеждинское, 800ч.		0:00		нет	0	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	СВ-10	14.07.14	13:53	14.07.14	14:03	0:10	МТЗ, АПВ выв., РПВ усл.	Одновременно с ф.77		0:10		нет	5	+22, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		14.07.14	16:45	14.07.14	16:45	0:00	Биробиджан: НЭП 1ст, ДЗ 2ст, АПВ усл. Биджан: НЭП 1ст, АПВ усл.	ИМФ ф.А 24,1км от ПС Биджан.		0:00		нет	0	+20, пасм
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		14.07.14	22:01	14.07.14	22:01	0:00	НЭП 1ст., АПВ усл., ИМФ 32,9 км, ф.В			0:00		нет	0	+22, пасм.
ЭС ЕАО	10	КРС	153	15.07.14	8:27	15.07.14	8:34	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	с.Алексеева, 332 чел.		0:07		нет / 4ТП / 0,02МВт	2	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	158	15.07.14	8:27	15.07.14	8:34	0:07	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл.	п.Бирюфельд, 1272ч.		0:07		больничн, соц.дом / 5ТП / 0,2МВт	19	+22, дождь
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	15.07.14	14:40	15.07.14	20:08	5:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел. ОП 98-00/1 заменили изолятор.	ф.131 Найфельд	3:41	15.07.2014 18:21	д/с / 11ТП / 0,08МВт	296	+22, гроза
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		16.07.14	2:39	16.07.14	2:39	0:00	Ленинск: НЭП 2ст, АПВ усл. ИМФ -21,5км, ф.В; ПС Дежнево: НЭП 3ст., АПВ усл., ИМФ 25,8 км, ф.В			0:00		нет	0	+20, обл.
ЭС ЕАО	10	Ин-тяг	8	16.07.14	9:39	16.07.14	10:23	0:44	МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв	Повреждение на ведомственном ТП.	ПС Хабаровская ф7	0:14	16.07.2014 9:53	школа, д/с / 0,1 МВт / 63 чел	135	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Известковое	76	16.07.14	12:37	16.07.14	12:40	0:03	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл	с.Снарк, 25чел.		0:03		нет / 0,01 МВт	1	+25, облачно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	17.07.14	20:26	17.07.14	20:48	0:22	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Амурзет, 134чел. Включен без отп. на 1ТП, в пр.оп.15-00/27-28 падение дерева на ВЛ, обрыв проводов. Устранено и включен полностью в 1:38.		0:39	17.07.2014 21:05	очистные, в/н башня / 6ТП / 0,35МВт	127	+22, гроза
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	17.07.14	22:47	17.07.14	22:47	0:00	НЭП 1ст, АПВ усл.	18.7.14 обход: оп №46, 140 гнезда птиц.		0:00		нет	0	+22, гроза

ЭС ЕАО	35	Благословенное - Амурзет	113	17.07.14	22:50	17.07.14	23:19	0:29	ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усл.	Погашена ПС Амурзет		0:29		3700чел / 0,34МВт	163	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	18.07.14	2:15	18.07.14	2:22	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Амурзет, 3000чел. Выделен участок от ТП-295 до ТП-268, обесточено 1ТП (3 части дома, лекария) повреждение проходных изоляторов. В 10:31 устранено, потребитель запитан.	φ.15	0:07		в/н башня / 13ТП / 0,32МВт	38	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира	6	19.07.14	8:00	19.07.14	8:44	0:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:44		0,02МВт	12	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Ленинск	2Т	19.07.14	21:11	22.07.14	19:19	7:08	МТЗ, ГЗ, ГЗ рпн, неисправность защиты окладд. Токовая защита шин-10кВ.	ПС Ленинск: включился КЗ, не отключ ОД, отключился СВ-110. (одновременно отключалась ВЛ 110 Биджан-Дежнево с усл АПВ со сторо Биджан). Обесточены ПС 35 1/2 Бабство, Воскресенова (запитаны ч/з 41 мин); ПС 35 Венцелово, Доброе (запит ч/з 31 мин); ПС Ленинск 2СШ-10кВ (запитаны ч/з 1 ч 35мин). ПС Ленинск: повреждение В-10 кВ ф.78 (не отключился, внутрибаковое повреждение, тип ВМПП-10/630), повреждение метал. крыши ЗРУ-10 (взрывной волной). Неисправен блок питания защит ЗТ. Произведена чистка изоляции 2 сш-10, яч.ф.78, замена опор изоляторов 10 кВ в яч.78. Произведен ремонт крыши ЗРУ-10кВ. Произведена замена блока питания защит ЗТ. Схема восстановлена	1Т	0:31	19.07.2014 21:42	скваж, адм, школа, д/с / 2,3 МВт/ 8794 чел	1205	+24, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	19.07.14	23:43	19.07.14	23:43	0:00	Дежн: НЭЗ 2ст, АПВ усл; Ленинск: НЭЗ 2ст, АПВ ну	Разрыв транзита.		0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	19.07.14	23:56	19.07.14	23:56	0:00	Дежн: НЭЗ 2ст, АПВ усл.	На ПС Ленинск: СВ-110 был отключен (неисправность СВ-110).		0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	20.07.14	1:06	20.07.14	1:06	0:00	НЭЗ 2ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	20.07.14	1:46	20.07.14	1:46	0:00	Дежн: НЭЗ 2ст, АПВ усл.	На ПС Ленинск: СВ-110 был отключен (неисправность СВ-110). 20.7.14 проведена проверка РЗА, регулировка привода. СВ-110 вкл в 0:46 21.7.14, транзит замкнут. Произведен обход по ВЛ, замечаний нет.		0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	20.07.14	4:13	20.07.14	4:13	0:00	НЭЗ 1ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	20.07.14	5:33	20.07.14	5:33	0:00	НЭЗ 1ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	20.07.14	6:06	20.07.14	6:06	0:00	НЭЗ 1ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	20.07.14	6:46	20.07.14	6:46	0:00	НЭЗ 1ст, АПВ усл	Он.140 гнездо аиста, он.175 под опорой обгоревшие ветки гнезда.		0:00		нет	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	МК	118	20.07.14	23:17	20.07.14	23:17	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+22, пасм
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	55	21.07.14	7:55	21.07.14	8:58	1:03	МТО, АПВ нет, РПВ не произ	Включен без одного ТП. В 9:03 запитано все. Повреждение Кл яч.4 ТП-194		1:03		школа, 3 детсада / 6ТП / 3800 чел / 0,6 МВт	624	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	234	21.07.14	9:08	21.07.14	9:08	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	21.07.14	9:08	21.07.14	9:08	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	72	21.07.14	9:26	21.07.14	9:26	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	204	21.07.14	9:26	21.07.14	9:26	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+16, гроза
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	21.07.14	10:51	25.07.14	14:12	99:21	МТО, АПВ выв, РПВ ну	Поврежден голов.кабель. Устранено.	φ.98 ЧТФ	0:42	21.07.2014 11:33	школа, дк / 19 ТП / 1МВт	767	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	72	21.07.14	12:19	21.07.14	13:10	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Поврежден Кл-10 ТП-6 яч.1 до оп.72-00-22		0:51		нет / 5000 чел / 10ТП /	212	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	21.07.14	15:35	21.07.14	15:35	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+21, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	21.07.14	15:35	21.07.14	15:44	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:09		нет	17	+21, дождь
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	21.07.14	15:42	21.07.14	15:42	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	21.07.14	16:55	21.07.14	18:25	1:30	МТЗ, АПВ не работало, РПВ по ТМ ну	Включен после осмотра, замечаний не выявлено.		1:30		школа / 13 ТП / 3500 чел	1048	+25, дождь
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	477	21.07.14	18:28	21.07.14	19:07	0:39	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:39		нет / 1500 чел / 12 ТП /	156	+26, дождь
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	477	21.07.14	19:23	21.07.14	20:02	0:39	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Убрана ветка на отпайке оп №477-03/3 и 477-00/51.		0:37		нет / 1500 чел / 12 ТП /	260	+22, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	21.07.14	20:39	21.07.14	20:39	0:00	МТО, АПВ усл			0:00		нет	0	+22, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	21.07.14	20:39	22.07.14	10:20	13:41	МТО, АПВ, РПВ ну	п.им.Тельмана, 1100 чел. Повреждение на вед. участке.		13:41		нет / 6ТП / 0,25МВт	350	+22, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Надеждинская	77	21.07.14	21:30	23.07.14	16:27	42:57	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Запитан от резерва. В ячейке повреждены 2 изолятора, ТТ ф."С". 22.7.14 заменили изоляторы, проведена ревизия контактов разъединителя, демонтирован ТТ. Устранено.	φ.85	2:03	21.07.2014 23:33	2 школы / 4ТП / 806 чел	66	+22, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Камышовка	116	23.07.14	9:45	23.07.14	9:51	0:06	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:06		д/сад / 1060 чел / 0,1 МВт / 3ТП	13	+23, обл.
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	23.07.14	11:51	23.07.14	13:38	1:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выведен участок Кл от ОП 221/00/42 до ТП 109 (резервный)		1:47		насосная, д/сад/администрация / 2000 чел / 0,27 МВт	430	+25, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	23.07.14	19:05	23.07.14	19:07	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:02		нет / 900 чел / 7ТП / 0,06 МВт	2	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	ДСК	219	23.07.14	19:19	23.07.14	19:20	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:01		нет / 1450 чел / 0,4 МВт	7	+27, обл.
ЭС ЕАО	10	Ленинск	70	23.07.14	21:50	23.07.14	21:50	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+25, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	23.07.14	21:51	23.07.14	21:51	0:00	НЭЗ 1 ст, АПВ усл	ИМФ ф.А - 5,4 км		0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	23.07.14	23:58	23.07.14	23:58	0:00	Ленинск: НЭЗ 2 ст, АПВ усл; Дежнево: 3 ст НЭЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	24.07.14	7:09	24.07.14	7:09	0:00	МТО, АПВ усл			0:00		нет	0	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	24.07.14	7:09	24.07.14	7:12	0:03	МТО, АПВ ну, РПВ усл			0:03		нет / 3ТП / 0,3 МВт	16	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	24.07.14	9:06	24.07.14	9:06	0:00	МТО, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	24.07.14	9:06	24.07.14	9:10	0:04	МТО, АПВ ну, РПВ усл	В ТП-102 повреждены опорные изоляторы ф.А,В,С. Устранено.		0:04		нет / 3ТП / 0,3 МВт	25	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Ядрин-тяга	1	24.07.14	12:16	24.07.14	16:29	4:13	"земля" от КУ	Резервный. На оп 10 срыв изолятора. Устранено.		0:00		нет	0	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	24.07.14	14:15	24.07.14	16:02	1:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Башмак, 790чел. Включен после обхода, замечаний нет.		1:47		насосная / 9ТП / 0,1МВт	172	+23, обл.
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - СК		24.07.14	19:48	24.07.14	20:30	0:42	от КУ	Обесточена ПС СК, ПС 35кВ Горки. На ПС СК задымление ЗРУ-6, повреждение в яч.В-6 ф.403 (вед). В 20:30 включена ВЛ-110 Биробиджан-СК, запитана ПС СК кроме 1,2сш-6кВ. В 21:27 после осмотра запитана 2сш-6кВ. 1сш выведена в ремонт (на вед. ф.403 повреждение, по остальным фидерам 1 сш-6кВ обеспечен резерв). 25-27.7.14 восстановление вторичных цепей, испытания, проверка РЗА. 28.7.14 в 15:57 1СШ-6 введена в работу.1.2.14 в 22:00 повреждения устранены, схема привед. в норм. состояние.		0:42		2 нас. пункта/400ч./0,4МВт	280	+23, обл.
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	25.07.14	0:10	25.07.14	12:50	12:40	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	с.Осиновка, Владимировка, дачный поселок, 289чел. В 2:27 включен до оп.55, запитано 2 ТП.		12:40		водозавор / 19ТП / 0,27МВт	1867	+20, обл.

ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево - Биджан		25.07.14	0:15	25.07.14	0:15	0:00	Ленинск: НЭНП 2ст., АПВ усл. ИМФ 66 км, ф.С. Биджан: НЭНП 2ст., АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, пасм.
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево - Биджан		25.07.14	2:18	25.07.14	2:18	0:00	Ленинск: НЭНП 2ст., АПВ усл. ИМФ 39 км, ф.С. Биджан: НЭНП 3ст., АПВ усл.	Повреждение изолятора в гирлянде оп №169, замена на 4.8.14.		0:00		нет	0	+23, пасм.
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	25.07.14	7:07	25.07.14	7:07	0:00	МТЗ, АПВ усл.	п.Облучье, 3500ч.		0:00		больница, насосная	0	+20, туман
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	26.07.14	12:02	26.07.14	12:02	0:00	АПВ усл	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	37	26.07.14	14:34	26.07.14	14:59	0:25	МТО, АПВ ну, РПВ усл	Повреждение на ведомственной оптажке.		0:25		кнс/ 0,3 МВт/ 1500 чел	246	+28, облачно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	28.07.14	21:03	28.07.14	21:03	0:00	МТО, АПВ усл			0:00		нет	0	+28, облачно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - СК	С-51	29.07.14	11:10	29.07.14	11:10	0:00	МТО, АПВ усл	Обход без замечаний.		0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	СК	414	29.07.14	11:31	29.07.14	11:31	0:00	МТО, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	Облучье	140	29.07.14	11:39	29.07.14	12:12	0:33	КУ, земля	ТП 55 повреждение ОПН ф-А, исключен из схемы.		0:51	29.07.2014 12:30	нет / 1ТП / 0,01МВт / населения нет	8	+20, дождь
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	55	29.07.14	15:37	29.07.14	15:44	0:07	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл			0:07		школа, д/сад / 0,7МВт/ 3800 чел/ бТП	80	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Биракан		30.07.14	15:33	30.07.14	15:33	0:00	ДЗ 2з., АПВ усл.	гроза		0:00		нет	0	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Лондоко	39	30.07.14	16:20	30.07.14	16:20	0:00	МТЗ, АПВ усл.	п.Теплое озеро		0:00		нет	0	+26, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Бира - Будукан		30.07.14	17:16	30.07.14	17:16	0:00	МТО, АПВ усл.	гроза		0:00		нет	0	+26, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоко - Бира - Будукан		30.07.14	18:49	30.07.14	18:49	0:00	блинкер "отключение от защиты", АПВ усл.	гроза		0:00		нет	0	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Лондоко	29	30.07.14	19:57	30.07.14	22:10	2:13	МТО, АПВ ну, РПВ ну			2:13		нет	1	+23, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		30.07.14	20:48	30.07.14	20:48	0:00	Бироб: 1стнЭНП. АПВ усл. Бидж: 1стнЭНП. АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	30.07.14	21:04	30.07.14	22:04	1:00	МТО, АПВ, РПВ ну	Выделен участок КЛ от ТП-112 до ТП-3 (без нагрузки)		1:00		больница, школа, д/сад, 4 кнс / 1ТП / 1МВт / населения нет	295	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	65	30.07.14	21:16	30.07.14	23:13	1:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	г.Биробиджан, 1600 чел. Выделен участок КЛ от ТП 81 до ТП 78 (без нагрузки)		1:57		сизо / 10ТП / 0,7МВт	709	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	25	30.07.14	21:40	31.07.14	1:36	3:56	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	г.Биробиджан, 2000 чел. Выделен участок КЛ от ТП-170 до ТП 171 (без нагрузки)		3:56		Правительство ЕАО / 7ТП / 1МВт	2319	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	20	30.07.14	21:40	30.07.14	21:42	0:02	МТО, АПВ нет, РПВ усл.	часть г.Биробиджан		0:02		нет	1	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	30.07.14	21:46	31.07.14	3:37	5:51	КУ, земля	г.Биробиджан, 525 чел. Включен до ОП 18/00-57 (без 2-х ТП). Поврежден изол. ОП 18/00/94. Устранено.	ф-414 СК	5:21	31.07.2014 3:07	больн / 15ТП / 0,4МВт	526	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	31.07.14	0:30	31.07.14	0:30	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	86	31.07.14	0:41	31.07.14	3:57	3:16	МТЗ, АПВ, РПВ ну	г.Биробиджан, 3000 чел. Выключен до ОП 72/05/1. В 15:28 выделен участок от ОП 72-00/40 до ТП155 (без нагрузки)		3:16		школа, д/сад, кнс, водозаб / 0,7МВт / 9ТП	963	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	31.07.14	1:12	31.07.14	1:12	0:00	МТЗ, АПВ усл.	ОП 4-00/87 оторван шлейф. Устранено		0:00		нет	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	234	31.07.14	1:45	31.07.14	2:23	0:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен участок КЛ от ОП 104 до 180 (без нагрузки)		0:38		нет	20	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	31.07.14	2:12	31.07.14	5:52	3:40	Откл. КУ "Земля"	Повреждение на вед. участке.		3:40		насосная	294	+20, гроза
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		31.07.14	2:59	31.07.14	2:59	0:00	КРС: НЭНП 1ст. АПВ усл. Лен: 3ст НЭНП. АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан	С57, С61	31.07.14	3:58	31.07.14	3:58	0:00	Бироб: 2стнЭНП. АПВ усл. Бидж: НЭНП 1ст. АПВ усл			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	31.07.14	5:08	31.07.14	6:53	1:45	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Ленинское, 1100ч. ОП 209-02/4 заменили изолятор	ф.207 Ленинск	1:30	31.07.2014 6:38	нет	1085	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	СМВ 10	31.07.14	7:57	31.07.14	8:03	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	п.Унгун, 1310ч. Повреждение на вед. ф.151		0:06		нет/9ТП	11	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	31.07.14	9:41	31.07.14	9:46	0:05	МТЗ, АПВ не работало, РПВ усл.	с.Бабстово, 1300ч.		0:05		насосная / 0,08МВт	7	+21, гроза
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	31.07.14	10:10	31.07.14	12:20	2:10	МТО, АПВ выв., РПВ не усл.	часть г.Биробиджан. Выделен участок КЛ от ТП 115 до ТП7 (без нагрузки) и участок от ТП 67 до ТП 114(без нагрузки).	ф.98 ЧТФ	2:10	31.07.2014 12:20	больница, школа, д/сад, 4 кнс / 1ТП / 1МВт / населения нет	1556	+26, обл.
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	01.08.14	10:41	01.08.14	10:41	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Николаевка, 4250ч.		0:00		нет	0	+24, обл
ЭС ЕАО	10	Камышовка	102	02.08.14	9:04	02.08.14	9:09	0:05	МТО, АПВ ну, РПВ усл.	с.Даниловка, 820чел.		0:05		нет / 9ТП / 820 чел/ 0,23МВт	19	+30, ясно
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка		03.08.14	2:12	03.08.14	2:12	0:00	МТО, АПВ усл.	гроза		0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	185	03.08.14	8:37	03.08.14	9:46	1:09	КУ, земля	Оп 182-02/34 заменен поврежденный изолятор.		1:09		нет/ 0,3 МВт/ 1500 чел	94	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	04.08.14	7:25	04.08.14	7:25	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, обл
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	05.08.14	22:21	05.08.14	22:26	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:05		нет/ 0,1 МВт/ 303 чел	3	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	05.08.14	22:24	05.08.14	22:40	0:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:16		скваж / 0,05 МВт/ 87чел	2	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	КРС - Опытная	Т-80	06.08.14	15:35	06.08.14	15:35	0:00	МТО, АПВ усл			0:00		нет	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	167	06.08.14	15:38	06.08.14	15:38	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+23, гроза
ЭС ЕАО	35	Воскресеновна - Надеждинск		06.08.14	16:28	06.08.14	16:30	0:02	МТО, АПВ не раб. РПВ усл	С обеспечением ПС Воскресеновна, Надеждинск. Планируется обход.		0:02		адм, школа, д/с / 1768 чел / 0,12МВт	4	+23, гроза
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка стп Победа		06.08.14	21:22	06.08.14	22:55	1:33	КУ, земля	С обеспечением ПС Новокуровка, Победа. Вкл ч/з 1.28. без ПС Новокуровка, вкл ч/з 4:05. Земля самоустранилась.		1:33		больн, интернат/ 0,15 МВт/ 480 чел	968	+23, пасмурно
ЭС ЕАО	10	КРС	167	07.08.14	0:18	08.08.14	15:12	38:54	КУ, земля	Обеспечен резерв. 7.8.14 работы не велись. 8.08.12 заменили изоляторы на ОП 32, 82	ф153	1:37	07.08.2014 1:55	насосная/ 0,3 МВт/ быта нет	27	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Облучье	133	07.08.14	5:04	07.08.14	8:56	3:52	КУ, земля	В ТП 200 разрушены РВС.	ф129	0:00	07.08.2014 5:04	ретранслятор/ 0,1 МВт/ 6 чел	0	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	07.08.14	9:25	07.08.14	9:44	0:19	Откл. КУ "Земля"	Доброе, Нагивово, Садовое, 870 чел. Включен для поиска "земли" прибором. На ОП 118-00/202 и 118-00/210 заменили два изолятора.		0:19		нет / 7ТП / 0,08МВт	25	+22, пасм.
ЭС ЕАО	6	Кульдур	257	07.08.14	10:50	07.08.14	18:38	7:48	МТО, АПВ ну, РПВ ну	п.Кульдур, 300ч. В пролете оп 8-9 строительной техникой обрыв провода. Виновики установлен, пострадавших нет. Сообщено в с.б., полицию.		7:48		нет / 0,06МВт	460	+23, пасм.
ЭС ЕАО	6	Облучье	133	08.08.14	3:22	08.08.14	4:00	0:38	КУ, земля	На ХХ. Вкл до оп №110. В 13:22 включено все. Устранен наклон ОП 202		0:00		нет	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	08.08.14	9:45	08.08.14	9:56	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	часть г.Биробиджан, 5000ч. Выделен участок КЛ от ТП 195 до ТП 190 (без нагрузки, в конце линии)		0:11		интернат, д/сад / 0,9МВт	174	+16, обл.

ЭС ЕАО	6	Облучье	133	08.08.14	22:55	08.08.14	23:41	0:46	КУ, земля	Вкл до оп №110. Оставший участок включен после осмотра, замечаний не выявлено.	АВР у потребителя	0:00		ретранслятор / 1ТП	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	10.08.14	12:45	10.08.14	12:49	0:04	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл.	В ТП-191 в РУ-0,4кВ перекрытие вводного рубильника 1Т.		0:04		интернат / 8ТП / 5000чел / 0,88МВт	59	+24, обл
ЭС ЕАО	10	БВС	169	10.08.14	16:20	10.08.14	16:50	0:30	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.			0:30		нет / 4ТП / 0,03МВт	16	+24, обл
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		11.08.14	6:54	11.08.14	6:54	0:00	Зона ДЗ, 1ст НЭП, АПВ усл.			0:00		нет	0	+17, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	11.08.14	7:35	11.08.14	8:49	1:14	МТО, АПВ, РПВ не усл.	Оп.233-00/100 заменены поврежденные изоляторы.		1:14		900чел, 0,05 МВт / 14ТП	6	+17, облачно
ЭС ЕАО	10	БВС	169	11.08.14	16:59	11.08.14	17:00	0:01	МТО, АПВ нет, РПВ усл.			0:01		вч/ 0,1 МВт/ бита нет.	1	+25, облачно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	12.08.14	1:40	12.08.14	3:08	1:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на вед. участке.		1:28		нет / 12ТП / 1100чел / 0,08МВт	120	+18, дождь
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп Победа		12.08.14	3:10	12.08.14	12:00	8:50	"земля" от КУ	Собсочинением ПС Новокуровка, Победа. Включена С "землей". Земля самоустранилась. Обход 13.8.14. разрушена гирлянда изол. верхнего провода оп №71, провод упал на траверсу. Устранено.	ВЛ 35 кВ "Волочаевка-ПФ"	1:31	12.08.2014 4:41	больн, интернат/ 0,15 МВт/ 480 чел	596	+15, дождь
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК	Т-101	12.08.14	10:10	12.08.14	16:55	6:45	КУ	Собсочинением ПС ДСК, Ключево, Камышовка. Оп 59 расщепление гирлянды изоляторов. Устранено.	ВЛ 35 кВ "Волочаевка-Камышовка"	0:30	12.08.2014 10:40	жд, адм, интернат, д/с, кнс/3 МВт, 15 000 чел	1424	+19, пасмурно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	72	13.08.14	11:45	13.08.14	11:45	0:00	МТО, АПВ ну, РПВ усл.			0:00		нет	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	70	13.08.14	21:34	14.08.14	2:09	4:35	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Пр.оп 70-00/24-25 обрыв провода, оп 70-00/24 повреждение изолятора.		4:35		молокозавод/ 0,2 МВт/ 661 чел	372	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	13.08.14	21:38	13.08.14	21:38	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	13.08.14	21:38	13.08.14	21:38	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	72	13.08.14	21:51	14.08.14	0:27	2:36	КУ, земля	Оп 72-00/14 заменен поврежденный изолятор.	φ77	1:12	13.08.2014 23:03	школа, насос, интернат/ 0,35 МВт/ 1500 чел	292	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	ДМ	233	13.08.14	21:58	13.08.14	23:06	1:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Вкл с выделенным уч. (дст. 0.1 МВт, 100 чел, бита), падение оп 18 (ж/б в болоте). 14.8.14 в 15:33 запитаны все, оп №18 исключена из схемы (увеличен пролет, габарит в норме).		1:08		нет/ 0,2 МВт/ 289 чел	164	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	14.08.14	12:55	14.08.14	12:55	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+23, ясно
ЭС ЕАО	35	Облучье - Пашково	Т-153	14.08.14	18:47	14.08.14	18:47	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	16.08.14	6:42	16.08.14	6:59	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Оаёрное, 360 чел.		0:17		нет / 4ТП / 0,03МВт	5	+17, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	16.08.14	6:52	16.08.14	7:01	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:09		нет / 0,1МВт	15	+17, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	16.08.14	6:52	16.08.14	6:52	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+17, гроза
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцеллево	Т-117	16.08.14	7:02	16.08.14	7:02	0:00	ЭстДЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+17, гроза
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Амурзет	Т-113	16.08.14	7:05	16.08.14	14:45	7:40	МТЗ, АПВ ну, РПВ "земля Ф-А=0". Откл КУ.	Обсочинялась 1/2 ПС Амурзет, запитана от резерва. Оп 79 заменили изолятор.	ВЛ-35 Самара-Амурзет	0:02	16.08.2014 7:07	3700 чел / 0,5МВт	17	+17, гроза
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцеллево	Т-117	16.08.14	7:43	16.08.14	7:43	0:00	ЭстДЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+17, гроза
ЭС ЕАО	35	Доброе	1Т	16.08.14	11:14	16.08.14	11:43	0:29	б/б, РПВ усл.	Обсочинена ПС Доброе (однотрансф.). Одновременно с ф.38 (РСК, МТЗ, АПВ ну), ф.33(РСК, б/б). Всё включено. Послеав. проверка 18.08.14 без замечаний.		0:29		нет	84	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Доброе	38	16.08.14	11:14	16.08.14	12:08	0:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	с.Доброе, 180ч.		0:54		п/з	30	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Доброе	33	16.08.14	11:14	16.08.14	12:14	1:00	б/б, РПВ усл.	с.Ручейки, 70ч.		1:00		нет	33	+24, гроза
ЭС ЕАО	35	Пашково - Башурово		16.08.14	15:45	16.08.14	16:02	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Гроза		0:17		нет	32	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоно - Биракан	Т-144	16.08.14	18:08	16.08.14	18:08	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+19, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	16.08.14	18:43	16.08.14	19:03	0:20	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Николаевка, 3500 чел.		0:20		КНС / 13ТП / 1,6МВт	552	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	16.08.14	20:06	16.08.14	20:35	0:29	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Новотроицкое, 460 чел.		0:29		нет / 0,05МВт / 2ТП	24	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	В-10 2Т	16.08.14	20:24	16.08.14	20:26	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Обсочинялась 1,2СШ-10кВ.		0:02		3045 чел / 0,33МВт	11	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	60	16.08.14	20:24	16.08.14	20:31	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:07		нет / 0,02МВт / 480 чел / 1ТП	2	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	48	16.08.14	20:24	16.08.14	21:10	0:46	КУ "земля"	совхоз Известковый, 965 чел. Вкл без 2-х ТП, повреждён опорный изолятор в КТП-53. Устранено и вкл в 1.26.		0:46		детсад / 6ТП / 0,1МВт	62	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	224	16.08.14	20:53	18.08.14	14:52	41:59	МТЗ, АПВ, РПВ ну.	Преображенова, 600 чел. Нексправлен привод В-10. Запитано от резерва. Устранено.	φ-223	1:21	16.08.2014 22:14	школа, детсад / 5ТП / 0,08МВт	111	+19, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан - Дежнево - Ленинск	С-57, 61, 60, 59	16.08.14	21:01	16.08.14	21:01	0:00	Бироб: 2стНЭП, АПВ усл. Биджан: 1,2стНЭП, 3эдЗ, АПВ усл. Ленинск: 3стНЭП, АПВ ну, РПВ усл.	п/с Биджан попадание молнии в портал 110 кВ без повреждения. Транзит замкнул в 21:32 после включения СВ-110 на ПС Ленинск.		0:00		нет	0	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Биджан	В-10 2Т	16.08.14	21:01	16.08.14	21:01	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+19, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	СВ-10	17.08.14	8:00	17.08.14	8:05	0:05	МТЗ, РПВ усл.	Кратковременное погашение 2сш-10кВ.		0:05		нет / 513чел / 8ТП / 0,06МВт	5	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	17.08.14	10:51	17.08.14	11:00	0:09	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.			0:09		нет / 3ТП / 0,01МВт	1	+20, пасм
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	17.08.14	13:09	17.08.14	14:21	1:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	На оп.161-00/210 заменен изолятор.		1:12		нет / 8ТП / 0,06МВт	77	+20, пасм
ЭС ЕАО	35	Лондоно - Бира - Будукан		17.08.14	20:35	17.08.14	20:45	0:10	МТЗ, АПВ выв (работа подряд.орг. по чистке просеки), РПВ усл.	Гроза		0:10		нет/0,6 МВт	93	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Известковая	73	17.08.14	22:26	18.08.14	4:02	5:36	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Известковый,Заречье, 1500ч. Оп 73-00/25 обрыв провода. Устранено		5:36		д/сад, 2 школы/8ТП	1651	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	18.08.14	9:17	18.08.14	9:21	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	с.Николаевка, 3500чел.		0:04		КНС / 13ТП / 1МВт	66	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Лондоно - Биракан		18.08.14	10:01	18.08.14	10:01	0:00	ДЗ 2ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	157	18.08.14	14:37	18.08.14	14:45	0:08	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	п.Бирофельд		0:08		водонасосная / 2ТП / 0,02МВт	2	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира	7	18.08.14	15:20	18.08.14	15:23	0:03	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	п.Бира, 2400чел.		0:03		зона / 16ТП / 0,32МВт	16	+24, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		18.08.14	17:30	18.08.14	17:30	0:00	НЭП 2ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		18.08.14	18:20	18.08.14	18:20	0:00	НЭП 2ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	18.08.14	21:35	18.08.14	21:39	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:04		школа, д/с	4	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	18.08.14	19:04	18.08.14	19:09	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	с.Унгун, Красивое, 445чел.		0:05		2 школы / 8ТП /	30	+24, гроза
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		18.08.14	23:10	18.08.14	23:10	0:00	Биджан: ДЗ 2с., АПВ усл. Дежнево: НЭП 2ст., АПВ усл.	Гроза		0:00		нет	0	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцеллево		18.08.14	23:35	18.08.14	23:35	0:00	ДЗ 2ст, АПВ усл.	Гроза		0:00		нет	0	+20, гроза

ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	18.08.14	23:37	19.08.14	0:31	0:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Дежнево, Новое, 1200чел. Включен до ОП 191. Оставшийся участок без нагрузки. Оставлено до 19.8.14, вкл в 13:12. Оп 50-00/92 заменен поврежд. изолятор.	0:54		д/сад	72	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	18.08.14	23:37	19.08.14	21:45	22:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение оп 52-00/46 (кб, разрушена попаданием молнии, падение). Устранено.	ф.222 ПС Дежнево	3:04	19.08.2014 2:41	0,1 МВт/ д/с/ 460 чел	99	+20, гроза
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		20.08.14	5:57	20.08.14	5:57	0:00	НЗНП 2ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+22, обл
ЭС ЕАО	10	Найфельд	131	20.08.14	8:27	20.08.14	10:01	1:34	КУ, земля	Вкл с выделенным поврежденным уч, вкл ч/з 4:38. Оп 131-00/51 заменен поврежденный изолятор.		1:34		школа, д/с, больн/ 0,1 МВт/ 649 чел	130	+20, облачно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-159	20.08.14	9:37	20.08.14	9:37	0:00	НЗНП 2ст, АПВ усл.	21.8.14 произведен обход, снят полибиный аист с траверсы оп №178.		0:00		нет	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Найфельд	142	20.08.14	9:55	20.08.14	9:55	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Дубовое	111	20.08.14	10:30	20.08.14	10:34	0:04	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усл			0:04		атс/ 0,1 МВт/ 219 чел	2	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	65	21.08.14	6:53	21.08.14	6:56	0:03	"земля" от КУ	г.Биробиджан, 1600чел. Включен без СТП. В 7:38 без ТП-52 (поврежден вводной каб. б.в.В 17). Устранено и вкл. в 11:00.		0:03		сизо / 10ТП / 0,7МВт	20	+23, пасм.
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Ленинск	С-59	22.08.14	8:25	22.08.14	8:25	0:00	НЗНП 2ст, АПВ усл	Произведен обход, под оп №180 обнаружена обгоревшая птица (аист).		0:00		нет	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	22.08.14	10:47	22.08.14	10:57	0:10	МТЗ, АПВ выв. РПВ усл	Николаевка, 3500 чел.		0:10		школа, КНС / 1,5МВт / 13ТП	246	+17, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	24.08.14	1:47	24.08.14	3:22	1:35	без бл. РПВ ну.	п.Приамурский, 3450 чел. Вкл без ТП-автосервис (без потребителя). Включен полностью 25.8.14 в 14:00. Повреждение на вед. оттайке.		1:35		водозабор, скваж / 0,5МВт / 10ТП	778	+22, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	25.08.14	12:54	25.08.14	12:58	0:04	МТО, АПВ ну, РПВ усл.	г.Биробиджан, 525чел		0:04		больница / 15ТП / 0,21МВт	14	+24, обл
ЭС ЕАО	10	БВС	185	26.08.14	4:44	26.08.14	12:22	7:38	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	часть г.Биробиджан, 1500ч. В 5:07 включен головной участок. На оп.185-06/1 перекрытие животным (бурундуку), на оп.185-01/2 заменен изолятор. Устранено.	ф.171 ПС БВС	1:00	26.08.2014 5:44	нет / 0,2МВт	195	+18, обл.
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелово	Т-117	28.08.14	9:43	28.08.14	9:43	0:00	ДЗ 3з, АПВ усл			0:00		нет	0	+18, облачно
ЭС ЕАО	10	БВС	185	28.08.14	11:26	28.08.14	12:36	1:10	КУ, земля	Оп 185-02/12 снята проволока.		1:10		кот/ 0,3 МВт/1500 чел	252	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	СК	414	29.08.14	8:24	29.08.14	8:25	0:01	ТМ. АПВ выв. РПВ усл			0:01		нет / 17ТП / 100 чел / 0,1МВт	2	+16, ясно
ЭС ЕАО	10	Пронькино	93	29.08.14	13:38	29.08.14	17:01	3:23	МТО, АПВ, РПВ ну	Пронькино, Красный Восток, 267 чел. Срыв изолятора (слухт проводов) на приемном портале КРУН-10 по ф-93. Устранено.		3:23		нет / 4ТП / 0,03МВт	109	+28, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	29.08.14	21:45	29.08.14	21:45	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.	На оп.140 гнездо аиста.		0:00		нет	0	+24, облачно
ЭС ЕАО	110	Дежнево - Ленинск	С-59	31.08.14	2:40	31.08.14	2:40	0:00	Дежн: 3 ст НЗНП, АПВ усл. Лен: 1ст НЗНП, АПВ усл.			0:00		нет	0	+18, облачно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	31.08.14	14:39	31.08.14	14:47	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	с.Песчаное, 1100ч.		0:08		нет	22	+26, обл.
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	31.08.14	14:39	31.08.14	14:39	0:00	МТЗ, АПВ усл.	п.Смидовичи		0:00		нет	0	+26, обл.
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		31.08.14	20:26	31.08.14	20:26	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+24, обл.
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	01.09.14	21:06	01.09.14	21:13	0:07	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Пашково, Заречье, 268 чел.		0:07		школа, детсад / 0,03МВт / 7ТП	4	+23, гроза
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	01.09.14	21:14	01.09.14	21:14	0:00	1стНЗНП, АПВ усл.	ИМФ ф-А 32,5км. На оп.140 гнездо аиста.		0:00		нет	0	+23, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	04.09.14	7:30	04.09.14	14:42	7:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп.228/00/73 заменен поврежд. изолятор	ф.234	2:55	04.09.2014 10:25	нет / 0,02 МВт	48	+17, дождь
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	477	04.09.14	17:06	04.09.14	17:24	0:18	"земля" от КУ	Включен без трех ТП. КТП-802 обрыв шлейфа. Устранено.		0:18		в/ч / 1500 чел / 12ТП / 0,3 МВт	90	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Пашково	25	04.09.14	8:01	04.09.14	8:11	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:10		школа, дс / 958 чел / 0,1 МВт	19	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	04.09.14	22:22	04.09.14	22:22	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.	ИМФ ф.С 33,3км.		0:00		нет	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	04.09.14	22:38	04.09.14	22:38	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.	ИМФ ф.В 34,6 км.		0:00		нет	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	05.09.14	0:39	05.09.14	0:39	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.	ИМФ ф.С 33,3км.		0:00		нет	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	05.09.14	3:53	05.09.14	3:53	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, туман
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	05.09.14	4:12	05.09.14	4:12	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, туман
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	05.09.14	4:33	05.09.14	4:33	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, туман
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	05.09.14	4:51	05.09.14	4:51	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+20, туман
ЭС ЕАО	10	Воскресеновка	121	06.09.14	0:35	06.09.14	0:51	0:16	МТЗ, РПВ ну	Повреждение ТТ 10 в ф.С в ячейке основ. Выкл. д.я. (на фидере два выв. лн. основной и резервный, потребитель запитан от резервного)		0:16	06.09.2014 0:51	нет / 0,06МВт	17	+16, туман
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	06.09.14	7:35	06.09.14	8:16	0:41	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Вкл с выделенным поврежд.уч (ост СТП), вкл ч/з 6:42. Сторонним а/м сбита оп №234-04/3 (кб), произведена замена. Виножник установлен, сообщено в полицию, СБ. Повреждение вводного каб. б.в.В ТП-712. Устранено. Оставлены отщип, срок на определение собственника потребителя аист		0:41		школа, КНС / 29ТП / 0,7МВт/3500 чел.	1895	+16, пасм
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан	С-57	07.09.14	2:36	07.09.14	2:36	0:00	НЗНП 1 ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	07.09.14	19:40	07.09.14	19:48	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:08		нет / 303 чел / 3ТП / 0,03 МВт	4	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	08.09.14	0:15	08.09.14	0:15	0:00	1 ст НЗНП, АПВ усл	ИМФ ф.С 18,4 км. Обход 9.9.14, гнездо аиста оп №46.		0:00		нет	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	БВС	186	08.09.14	11:07	08.09.14	11:50	0:43	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ-б.в.в ТП 1000-ТП 609. Потребитель обеспечен резерв.	ф-190	0:43		насосн / 4ТП / 0,1МВт/ 500чел.	72	+18, дождь
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	08.09.14	11:55	09.09.14	11:23	23:28	КУ, земля	Повреждена КЛ-б.в.в (от ТП 115 до ТП 7). Фидер вкл до поврежденного участка.	ф-98	0:46	08.09.2014 12:41	Больш. школа, д/с, КНС / 11ТП / 1,3МВт / быта нет	995	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	09.09.14	15:20	09.09.14	15:20	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Пашково	25	09.09.14	15:32	09.09.14	15:45	0:13	МТЗ, АПВ выв. РПВ усл.	Пашково, 958 чел.		0:13		школа, детсад / 7ТП / 0,15МВт	35	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	09.09.14	17:53	09.09.14	20:14	2:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп 114-02/4 перекрытие птицы, отгорание шлейфа. Устранено.		2:21		нет / 3ТП / 0,05МВт/ 300 чел.	93	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	10.09.14	8:14	10.09.14	8:32	0:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:18		нет / 268 чел / 0,14 МВт	43	+12, дождь
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Амурзет	Т-115	10.09.14	8:41	10.09.14	9:21	0:40	"земля" от КУ	С обесточиванием ПС Самара, Столбовое (ПС Амурзет работа АВР-10 успешн). Включен с выделенным поврежден уч-ком ВЛ-35 Самара - Амурзет Т-114 (без нагрузки). Оп 34 разрушена гирлянда изоляторов ф.В (гнездо на опоре), провод на траверсе. Устранено, схема восстановлена в 17:25		0:40		3259 чел / 0,35 МВт	231	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Пашково	В-10 ТТ	12.09.14	4:45	12.09.14	4:56	0:11	без блинкеров. РПВ усл	Не отключился ф-21 (бл. МТЗ)		0:11		1226 чел / 15ТП / 0,19МВт	35	+10, облач
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	12.09.14	4:45	12.09.14	16:42	11:57	КУ	с.Пашково, Заречье, 260ч. Не отключился от МТЗ (неисправен привод), потребитель от резерва. Обход без замечаний	ф.6 Ядрино	0:32	12.09.2014 5:17	школа, д.сад / 8ТП / 0,02МВт	17	+10, облач

ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	14.09.14	19:40	14.09.14	21:53	2:13	МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну.	При РПВ земля, ведется поиск МП. (Обесточен изб.уч №96, обеспечен резерв ч/з 59 мин). Оп. 118/00-79а заменен поврежденный изолятор.	ф.117	0:59	14.09.2014 20:39	изб. уч-к /0,2 МВт/ 870 чел	80	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	КРС	158	14.09.14	23:10	14.09.14	23:21	0:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:11		нет	15	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	КРС	153	14.09.14	23:10	14.09.14	23:21	0:11	Б6, АПВ не раб, РПВ усл.			0:11		нет	6	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	37	15.09.14	14:46	15.09.14	15:04	0:18	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ (без нагрузки). / ТП 142 кВ повреждение изб. мвфм/.	Ф25	0:53	15.09.2014 15:39	школа, д/с, кнс/0,4 МВт/1500 чел	90	+22, пасмурно
ЭС ЕАО	10	БВС	169	15.09.14	15:42	15.09.14	16:09	0:27	МТО, АПВ ну, РПВ усл.	Повреждение на ведомственной отпайке.		0:27		нет/ 0,06 МВт/ быта нет	111	+22, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	15.09.14	21:15	15.09.14	22:24	1:09	Земля, ну.	Самоустранилась.	ф.117	1:09	15.09.2014 22:24	870 чел / 7 ТП	93	+12, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Облучье	138	16.09.14	13:08	16.09.14	16:20	3:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	При РПВ земля. Вкл. без ТП-56 (1 ч. дом), вкл ч/з 4:22. ТП 56 заменен поврежденный ОПН, ф.А.		3:12		нет / 0,19МВт / 1ТП	598	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгу	161	17.09.14	4:16	17.09.14	4:16	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+6, туман
ЭС ЕАО	10	Унгу	165	17.09.14	4:16	17.09.14	6:10	1:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Планируется обход.		1:54		школа, д/с/ 0,2 МВт/ 445 чел	126	+6, туман
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	18.09.14	19:12	18.09.14	19:12	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+15, гроза
ЭС ЕАО	6	Центр	276	19.09.14	9:32	19.09.14	13:45	4:13	МТЗ, АПВ выв, РПВ не проивз	Повреждение КЛ-6 от ТП-48 до ТП-50 строгий огр-й. Виночник установлен. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, последний потребитель запитан в 12:48.	ф.65 ЖБИ	0:51	19.09.2014 10:23	г.Биробиджан, 1000 ч ел / 0,8 МВт	1035	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	10	КРС	153	19.09.14	17:03	19.09.14	17:23	0:20	Б6, АПВ не раб, РПВ усл.			0:20		нет / 332 чел / 4ТП / 0,01 МВт	5	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Облучье	124	21.09.14	14:33	21.09.14	15:51	1:18	МТО, АПВ ну, при РПВ "земля"	Самоустранилась.		1:18		нет / 100 чел / 0,75 МВт	500	+20, обл.
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	23.09.14	8:20	23.09.14	13:20	5:00	МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну.	Оп.118-00/179А заменены поврежденные изоляторы.	Ф117	2:28	23.09.2014 10:48	скам/ 0,15 МВт/ 870 чел	81	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	23.09.2014	12:06	23.09.2014	12:34	0:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Планируется обход.		0:28		д/с, школа/ 0,1 МВт/ 465 чел	15	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	ОПП Бира	ф."Водокачка"	23.09.14	20:45	23.09.14	21:35	0:50	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	п.Бира. Включен без ТП15. На ОП 08/1 отгорел шлейф. Устранено.		0:50		вн.башня/ 0,07 МВт	60	+14, облачно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	72	25.09.14	17:30	25.09.14	17:47	0:17	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч. (без нагрузки). Повреждение КЛ-6кВ от оп. 72-00/13 до ТП6 стороной техники. Сообщено в СБ, ОВД.	ПС ЧТФ ф86	0:52	25.09.2014 18:22	г.Биробиджан, 5000 чел / 11ТП / 0,35 МВт	98	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Благословенное	125	26.09.14	8:26	26.09.14	10:08	1:42	"земля" от КУ	Оп.125-01/9 заменили изолятор.		1:42		нет / 180 чел / 0,01МВт	27	+5, обл.
ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	27.09.14	11:08	27.09.14	19:45	8:37	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Оп.118-00/183 заменили 2 изолятора	ф.117 Благословенное	2:10	27.09.2014 13:18	дс / 600 чел / 7ТП / 0,08 МВт	177	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	БВС	190	27.09.14	11:34	27.09.14	12:20	0:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	КТП 34 повреждены два изолятора на приемной траверсе. Устранено		0:46		школа, КНС, дс / 2000 чел / 0,7 МВт	527	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное	115	27.09.14	12:25	27.09.14	17:21	4:56	"земля" от КУ	Оп.115-05/1 поврежден полюс ЛР. Устранено		4:56		п/з, пож.часть / 450 чел / 0,13 МВт	647	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	27.09.14	13:39	27.09.14	15:04	1:25	"земля" от КУ	Оп.208-06/10 заменен изолятор		1:25		насосная / 8ТП / 600 чел / 0,08 МВт	116	+17, ветер
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Амурзет		27.09.14	14:18	27.09.14	17:46	3:28	"перекос" от КУ	Предварительно нагрузка переведена. ОП 17 обрыв шлейфа. Устранено	ПС Самара	0:00	27.09.2014 14:18	нет	0	+16, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	158	27.09.14	14:34	27.09.14	14:34	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+17, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	153	27.09.14	14:34	27.09.14	14:40	0:06	б/б, РПВ усл.			0:06		нет / 330 чел / 4ТП / 0,03 МВт	3	+17, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгу	165	27.09.14	16:22	27.09.14	18:04	1:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			1:42		нет / 110 чел / 0,08 МВт	139	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	ЧТФ	86	28.09.14	11:02	28.09.14	12:04	1:02	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Вкл с выделенным уч без нагрузки. Повреждение в КЛ-10 кВ ТП89. Устранено 29.9.14 17:00.		1:02		школа, д/с, кн/ 0,75 МВт/ 3000 чел	131	+8, облачно
ЭС ЕАО	35	СК-Горки		28.09.14	16:35	28.09.14	16:35	0:00	ДЗ, АПВ усл.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+14, облачно
ЭС ЕАО	10	БВС	185	28.09.14	19:15	28.09.14	19:17	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.	часть г.Биробиджан		0:02		нет	0	+6, гроза
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	12	28.09.14	19:39	28.09.14	23:12	3:33	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	часть г.Биробиджан, 400чел. ОП 12-00/40 повреждена каб. воронка ЛР бкв, на ЛР повреждены неподвижные полюса (упала ветка). Устранено.		3:33		больница/4ТП/ 0,05МВт	177	+6, гроза
ЭС ЕАО	35	Пронькино - Валдейм		28.09.14	20:00	29.09.14	14:42	18:42	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Обесточена ПС Пронькино. (2Т в ремонте. 0,23МВт., 1177 чел). В 21:53 на ПС Пронькино введен в работу Т2. Произведен обход (29.9.14), пр оп 88-89 убрано упавшее дерево (без повреждения ВЛ).	ПС Пронькино Т2	1:53	28.09.2014 21:53	школа, д/сад	441	+6, гроза
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	30.09.14	16:08	30.09.14	16:08	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Планируется обход.		0:00		нет	0	+8, обл