

Финанс	У.д.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время отключения	Тип защиты	Причина (повреждения)	Замечания от	Время простоя основного потребителя	Дата и время ввода в работу	Обслуживаемые объекты (больницы, школы, детские сады, объекты управления, военные части, ФСО и т.д.)	Число пострадавших	Последние условия
ЭС ЕАО	6	Известковая	78	05.01.15	15:34	05.01.15	17:53	2:19	"земля" от КУ	Оп.78/00/26 заменен изолятор		2:19		котельная / 280 чел / 5ТП	273	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Бира	6	06.01.15	11:18	06.01.15	16:26	5:08	"земля" от КУ	Оп.6/00/28 поврежден изолятор. Устранено		5:08		быта нет / ретранслятор	42	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	13.01.15	15:29	13.01.15	16:07	0:38	КУ, земля.	Вкл с выделенным поврежденным уч (ост 1ТП), вкл ч/з 2:12. Оп.75-02/15 следы перекрытия (ворона).		0:38		школа, д/с, насос, кот/0,6 МВт/650 чел / 5ТП	204	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	23.01.15	15:00	23.01.15	16:22	1:22	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Поврежден резерв.кабель ТП-119. Отсоединен, все запитано		1:22		нет / 3ТП / 0,2 МВт	336	-10, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан	232	26.01.15	22:43	27.01.15	11:32	12:49	"земля" от КУ	Поиск МП с утра. Обесточенных потребителей нет (ретранслятор перешел на дт). Оп 59 устранил обрыв вазки.		0:00		ретранслятор	0	-20, ясно
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	23	06.02.15	16:34	06.02.15	17:01	0:27	Откл. КУ "Земля"	злоупотребление ТЭЦ. Выделен участок от ОП 23-00/5 до ОП 23-00/6 (без нагрузки). В пролете обрыв провода при падении спящего дерева. Виножник установлен. Устранено.	ГЗУ ф.477	0:27		злоупотребление ТЭЦ	121	-17, обл.
ЭС ЕАО	10	ГЗУ	477	06.02.15	18:53	06.02.15	19:24	0:31	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	часть г.Биробиджан, 500 чел. повреждение на вед.ТП-118		0:31		нет/10ТП / 0,5МВт	287	-17, обл
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК	Т-101	12.02.15	0:22	12.02.15	21:08	20:46	КУ "перекос"	Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп 30 обрыв провода фА в сторону оп 31 (60 см от лодочного зажима). Повреждение устранено (сдвинута вставка). ВЛ введена в работу.	ВЛ-35 Камышовая-Ключевое - ДСК	0:00		нет	0	-15, ясно
ЭС ЕАО	6	Центр	275	13.02.15	11:32	13.02.15	12:26	0:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ	Несанкционированная расчистка от деревьев площадки для строительства дамбы. В пр.оп.275-00/2-3 дерево легло на провода. Работало ООО "Чистый город". Сообщено в СБ. Дерево убрано, схема восстановлена	ф.270	0:39	13.02.2015 12:11	4 кот, 1200 чел / 5ТП / 0,3 МВт	224	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Бира	6	14.02.15	9:38	14.02.15	10:17	0:39	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:39			10	-14, облачно
ЭС ЕАО	10	Благословенное	117	15.02.15	9:46	15.02.15	9:54	0:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:08		котельная / 0,1МВт / 5ТП / 680 чел	11	-12, ясно
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	20.02.15	14:50	20.02.15	16:50	2:00	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	(ПС ведомственная, РПВ усл по прибытию персонала Оборонэнерго)		2:00		вн.башня/0,4МВт/289 чел	964	-10, облачно
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Надеждинск	Т-123	22.02.15	3:39	22.02.15	12:51	9:12	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Обесточена 2ш-35-10 кВ Надеждинск. Несанкционированный спил дерева в прол. оп. №135-136, дерево на проводах (без повреждения провода). Сообщено в полицию, СБ. Устранено.	СВ-35 Надеждинск	0:11	22.02.2015 3:50	3 котельных, 420 чел / 0,2 МВт	42	-5, снег
ЭС ЕАО	6	ДСК	219	22.02.15	15:58	22.02.15	17:05	1:07	КУ	Отключен по информации об искрении на ЛР. Вкл без отпайки, обесточено 4ТП. Повреждение ножа ф.В ЛР (оп. №219-03-13). Установлен ШУНТ. Все вкл в 18:34.		1:07		3 котельн / 10ТП / 0,7МВт / 1450 чел	900	-2, снег
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	22.02.15	16:37	22.02.15	17:09	0:32	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Вкл с выделенным уч, вкл ч/з 2:04. Оп 4-07/2 устранил обрыв вазки.		0:32		кот, больн, школа/0,25 МВт/1224 чел/12ТП /	229	-3, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	КРС	158	22.02.15	17:45	22.02.15	18:28	0:43	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Бирюфельд, 1272 чел.		0:43		котельн, больница, соцдом / 5ТП / 0,16МВт	116	-3, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	КРС	167	22.02.15	17:45	22.02.15	18:28	0:43	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Произведен осмотр. ТП 167 заменены 2 ВВ предохранителя.		0:43		насосная, вн.башня / 2ТП / 0,03МВт / быта нет	159	-3, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	ДСК	234	22.2.15	19:43	22.02.2015	19:44	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	пролет оп.№2-03/2-3 сикст проводов		0:01		кот, школа, больн, насос/0,35 МВт/ 4250 чел	34	-4, снег
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	25	26.02.15	18:33	27.02.15	16:49	22:16	Откл. КУ "Перекос"	Предварительно вся нагрузка переведена на ф.15. часть г.Биробиджан, 2000ч. В ячейке отгортеля ф.А от ТТ. 27.2.15 в 16:49 повреждение устранено	ф.15 Биробиджан	0:00	26.02.2015 18:33	нет	0	-15, обл.
ЭС ЕАО	10	ЧТФ	76	02.03.15	4:00	02.03.15	4:00	0:00	КУ	Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ м/ду ТП 115-ТП201 (без нагрузки)		0:00		нет	0	-8, облачно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		03.03.15	13:29	03.03.15	14:17	0:48	НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ не произв	Собесточиванием 1/2 ПС Биджан. На ПС Унгун повреждение опорного изолятора на ШМ-110 кВ, фВ. ВЛ вкл с выделенным поврежденным уч (на ПС Унгун вкл рем.перемычка 110 кВ). В 16:50 законченны АВР, восстановлена исходная сх. (на ПС Биробиджан (МАС) отпайки нагрузки вкл В-10/3 "Ключевое", повреждение оп.275-00/2-3)	ВЛ 35 кВ "Унгун-Бабстово"	0:12	03.03.2015 13:41	больн, кот, д/с, вн.башня/1,17 МВт/5964 чел	212	-6, облачно
ЭС ЕАО	10	Опытная	52	12.03.15	16:30	12.03.15	17:31	1:01	Ав.откл, АПВ ну, РПВ усл			1:01		кот, вн.башня/0,1 МВт/328 чел	46	-2, облачно
ЭС ЕАО	10	БВС	171	17.03.15	4:00	17.03.15	11:45	7:45	"земля" от КУ	г.Биробиджан, 300 чел. Обрыв вазки оп. №71-00/17 из-за налипания снега.		7:45		300чел / 3ТП / 0,4МВт	3300	-4, снег
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		21.03.15	23:06	21.03.15	23:11	0:05	Биробиджан: НЗНП 1ст., АПВ выв., РПВ усл., ИМФ ф.В 95,6км. Биджан: НЗНП 1ст., АПВ с контролем синхронизма усл.	Обесточена ПС Унгун, 1/2 ПС Биджан. 22.3.15 обход, оп42 на трансverse, фА, разрушенное гнездо анта (старое), следы перекрытия проводов. Устранено 23.3.15.		0:05		4450чел./1,04 МВт	83	-3, обл.
ЭС ЕАО	6	Известковая	73	23.03.15	0:55	23.03.15	3:18	2:23	МТЗ, АПВ неулс, РПВ усл.	оп.73-00/10срыв изолятора под возд.постоян.тнения и порывов ветра		2:23		1650 чел / 8 ТП / 0,4 МВт	1023	-3, снег
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	25.03.15	14:16	25.03.15	14:47	0:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Осмотр без замечаний		0:31		котельн, школа, д/с / 8ТП / 268чел / 0,1МВт	50	-1, обл
ЭС ЕАО	10	КРС	153	30.03.15	10:58	30.03.15	11:55	0:57	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с. Алексеевка, 332 чел. Оп 153-00/93 заменены поврежденные изоляторы		0:57		кот/0,1 МВт/ 332 чел / 4ТП	15	+2, снег
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	30.03.15	15:05	30.03.15	15:27	0:22	МТЗ, АПВ выв, РПВ ну	часть г.Биробиджан, 3000чел. Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ-6 (без нагрузки) ТП1051-ЦРПЗ.	ф.93	1:13	30.03.2015 16:18	кот, инж. школа, д/с/1,1 МВт/ 3000 чел	1315	+2, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	В10 1Т	30.03.15	22:30	01.04.15	16:38	42:08	МТЗ, РПВ ну	Обесточена 1,2 сш 10кВ. (2Т в резерве, п.Валдгейм, 1960 ч.). В 22:40 введен в работу 2Т. Неисправность привода В-10 1Т. 1.4.15 восстановлено.	2Т	0:10	30.03.2015 22:40	нет/0,72 МВт/13ТП	134	+2, обл.