

Финанс	У.д.	п.с. л.эп	Проектирование	Дата опробования	Время опроб.	Дата включения	Время вкл.	Время выключения	Время выкл.	Время отключения	Тип защиты	Причина (повреждения)	Замечания от	Время простоя основного потребителя	Дата и время ввода в работу	Объекты (наименование объектов (больницы, школы, детские сады, социальные учреждения, воинские части, ФСО и т.д.))	Количество объектов	Погодные условия
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	11.04.15	2:31	11.04.15	3:08	0:37			КУ, земля.	Вкл с выделенным уч (ост БТП). Пр.оп 50-00/159-160 обрыв провода. Устранено и все включено в 12:41		0:37		д/с, кот/ 0,3 МВт/ 2350 чел/ 13 ТП	596	-5, снег
ЭС ЕАО	6	Кульдур	257	13.04.15	1:40	14.04.15	17:33	39:53			МТО, АПВ ну, РПВ ну.	п.Кульдур, 320чел. Повреждение гол кабеля. 14.4.15 кабель восстановлен.	ф.244	2:26	13.04.2015 4:06	котельн / АТП / 0,05МВт	120	+3, облачно
ЭС ЕАО	10	Дубовое	111	14.04.15	13:50	14.04.15	16:50	3:00			МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Повреждение фарф.штыр.изолятора, отгорел провод (АС-25) на оп. №4 в сторону оп.№3. Устранено.	3:00		котельн, д/с/а / 5ТП / 0,02МВт / 374 чел	49	+18, ясно	
ЭС ЕАО	6	МК	119	17.04.15	13:40	17.04.15	13:56	0:16			КУ, земля.	Вкл с выделенным поврещ.уч. Вкл ч/з 1:25. Оп 5-01/15 заменен поврежденный изолятор.	ф8	0:29	17.04.2015 14:09	нет/ 0,4 МВт/ 2000 чел/ 8ТП	190	+6, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное	115	19.04.15	18:35	19.04.15	21:42	3:07			КУ, земля.	Лвл=4мм. Оп.115-00/13 заменен поврежденный изолятор, ф.А.	3:07		кот, пож.часть / 7ТП / 0,15МВт/555 чел.	511	+8, обл.	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	20.04.15	14:51	20.04.15	14:57	0:06			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:06		котельн, школа, д/с / 10ТП / 0,32МВт	32	+6, обл.
ЭС ЕАО	10	Биракан	60	20.04.15	18:01	21.04.15	21:51	27:50			МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Падение оп 00/36-37, жб (сломанное основание, предположит стороне воздействия). Устранено.		0:00		ретранслятор (резерв) / 1ТП / 0,05МВт/ быта нет	0	+6, обл.
ЭС ЕАО	10	Биракан	46	20.04.15	18:06	20.04.15	21:47	3:41			КУ, земля.	Лвл=4,2мм. п.Биракан, 160чел. На оп.46-04/3 повреждение изолятора.	3:41		котельн, школа, больн, д/с / 12ТП / 0,6МВт	1479	+6, обл.	
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	21.04.15	14:10	21.04.15	15:41	1:31			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			1:31		3 погранзаставы / 5ТП / 0,03 МВт	49	+10, гроза
ЭС ЕАО	10	Камышовка	14	21.04.15	20:48	21.04.15	20:48	0:00			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТУ			0:00		нет	0	+10, гроза
ЭС ЕАО	35	Башурово	2Т	23.04.15	14:40	23.04.15	21:04	6:24			ДЗТ	Работа ОД-КЗ-35 2Т (повреждение опорного изолятора КЗ-35 2Т). ОД-35 2Т не отошёл. Одновременно отключилась ВЛ-35 Пашково-Башурово, обесточена ПС Башурово. Схема ОД-КЗ-35 2Т разобрана, ВЛ-35 включена, потребитель запитан от ТТ. Заменен изолятор, схема восстановлена. 24.4.15 заменен поврежденный кабель управления ОД-35 2Т. Причина работы ДЗТ - попадание молнии в шм-10кВ ТСН-2 над крышей КРУН-10кВ (следы перекрытия между ф. А и С), ремонт не требуется.	1Т	0:33	23.04.2015 15:13	600 чел / 0,23МВт	125	+8, гроза, ливень
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	23.04.15	17:16	23.04.15	17:24	0:08			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:08		нет / 7ТП / 0,05МВт / 110 чел	7	+8, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	23.04.15	19:00	23.04.15	19:14	0:14			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп			0:14		нет / 4ТП / 0,03МВт / 300 чел	8	+8, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Пашково	25	24.04.15	16:45	24.04.15	19:43	2:58			"земля" от КУ	Включен без ТП-12, повреждение разрядника ф.С. Исключен из схемы, все включено в 20:52	2:58		3 котельные, д/сад / 7ТП / 0,3МВт / 960 чел	729	+13, ясно	
ЭС ЕАО	6	МК	8	28.04.15	13:33	28.04.15	13:40	0:07			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	На оп. 88-00/77 обнаружено гнездо сороки	0:07		школа, д/с, кот, кнс/ 0,85 МВт/ 3000 чел	67	+19, облачно	
ЭС ЕАО	10	КРС	157	28.04.15	13:32	28.04.15	14:14	0:42			МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Пр оп 157-00/130-131 убрано упавшее дерево. (без повреждения ВЛ).	0:42		насосы/ 0,1 МВт/ 2 ТП/ быта нет	6	+19, облачно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	29.04.15	16:39	29.04.15	16:58	0:19			КУ, земля.	Вкл с выделенным уч (без нагрузки).	0:19		д/с, школа, насосная / 8ТП / 600чел / 0,3МВт	94	+10, пасм	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	30.04.15	2:20	30.04.15	3:40	1:20			МТО, АПВ ну, РПВ ну	Повр.на вед. ТП-1142,1141	ф25	1:25	30.04.2015 3:45	кнс/ 0,7 МВт/ 1500 чел/ 10 ТП	786	+8, облачно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	15	30.04.15	2:20	30.04.15	19:37	17:17			МТО, АПВ нет, РПВ ну	Поврежден головной уч КЛ. Устранено, восстановлена норм.сх (19:37)	ф25	1:57	30.04.2015 4:17	кот/ 0,3 МВт/ 1500 чел/ 3 ТП	767	+8, облачно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	30.04.15	13:24	30.04.15	13:29	0:05			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:05		котельн, школа, д/с / 10ТП / 0,32МВт	27	+12, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	30.04.15	13:47	30.04.15	14:36	0:49			МТЗ, АПВ ну.	Повреждение на вед. СКТП-643.		0:49		котельн, школа, д/с / 10ТП / 0,32МВт	932	+12, ветер
ЭС ЕАО	35	Надеждинск	СВ-35	30.04.15	14:47	30.04.15	14:54	0:07			МТЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп.	На ХХ.		0:00		нет	0	+14, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	30.04.15	15:29	30.04.15	15:50	0:21			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:21		3 котельные, КНС, больница / 1120чел	85	+14, ветер
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	264	30.04.15	16:24	30.04.15	21:50	5:26			МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Валдгейм, 464чел. В пролете оп.№264-00/5-6 ветка на проводах	5:26		Интернат, 2 котельные, больница / 464чел / 7ТП / 0,25МВт	1691	+14, ветер	
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	30.04.15	16:24	30.04.15	17:02	0:38			МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	В КТПН-707 повреждение 2-х разрядников. Устранено.	0:38		5 котельных, школа, больница, очистные / 4250чел	538	+14, ветер	
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	30.04.15	16:38	30.04.15	16:43	0:05			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:05		303чел	3	+14, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	30.04.15	16:45	30.04.15	16:52	0:07			МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:07		КНС / 1500чел	46	+14, ветер
ЭС ЕАО	10	КРС	157	30.04.15	19:17	30.04.15	19:29	0:12			МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:12		насосная / 2ТП / 0,01МВт	2	+14, ветер
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	30.04.15	21:50	30.04.15	21:55	0:05			МТЗ, АПВ нет, РПВ усп			0:05		насосн/0,1 МВт/ 289 чел	1	+14, ветер

ЭС ЕАО	6	Облучье	136	01.05.15	19:06	01.05.15	19:11	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:05		нет / 3562 чел / 15 ТП / 0,7 МВт	57	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	65	02.05.15	17:27	02.05.15	22:45	5:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ	Пр.оп.65-00/1-2 обрыв провода сторонним а/м, поврежден КЛ-6 между ТП-81 и ТП-79. Винючник установлен. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В 22:45 провода восстановлены, включено.	ф.60 ЖБИ	1:02	02.05.2015 18:29	СИЗО / 1600 чел / 10 ТП	812	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Камышовка	102	03.05.15	6:34	03.05.15	6:35	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	с. Даниловка, 820чел.		0:01		котельня / 9ТП / 0,24МВт	4	+9, пасм
ЭС ЕАО	6	Облучье	136	03.05.15	13:08	03.05.15	13:10	0:02	МТЗ-2 АПВ ну, РПВ усл			0:02		нет / 3562 чел / 15 ТП / 0,6 МВт	19	+18, ветер
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	03.05.15	21:20	03.05.15	22:41	1:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			1:21		465 чел / дс, школа / 6ТП	43	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	03.05.15	21:31	04.05.15	4:29	6:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к, запитано без 2-х ТП. Заменён изолятор оп. №208-00-50, всё вкл. в 14:13.	ф.77 Ленинск	6:58		600 чел / дс, школа / 8ТП	1297	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	В-10-Т2	03.05.15	21:42	03.05.15	23:09	1:27	МТЗ, РПВ усл.	Обесточена 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). Одновременно откл.ср ф.165 (РСК, МТЗ). В 21:51 включен Т1, запитана 1сш-10 кВ (более 50% нагрузки). В 23:09 запитана 2 сш-10 от Т2, включено все кроме ф.165.	Т1	0:09	03.05.2015 21:51	школа-3, насосная / 33ТП / 0,3 МВт / 1715 чел	49	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	03.05.15	21:42	04.05.15	2:33	4:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без ТП-17, повреждён ОПН ф. А. В 13:19 произведена замена.		4:51		нет / 110 чел / 7ТП / 0,3 МВт	318	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	04.05.15	2:23	04.05.15	3:57	1:34	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, повреждение на вед. ТП-602 РЖД.		1:34		школа, дс / 10 ТП / 0,3 МВт	513	+10, гроза
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	04.05.15	8:17	04.05.15	12:04	3:47	МТО, АПВ, РПВ ну	Включен до оп.249, запитана одна п/з (2ТП). В 17:18 включено все. Обход, замечаний нет.		3:47		3 п/з (на ДГ) / 4ТП / 0,1МВт / быта нет	61	+10, н/б дождь
ЭС ЕАО	35	Биракан - Брусит	Т-147	04.05.15	14:47	04.05.15	14:52	0:05	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усл	Обесточивалась ПС Брусит.		0:05		быта нет / 0,06МВт	5	+7, град
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	06.05.15	7:38	06.05.15	10:38	3:00	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.	Осиновка,Владимировка,д.дн.поселок,300ч., Лвл -Юкм.		3:00		нет / 17 ТП / 1,2МВт	964	+2, снег
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	06.05.15	14:16	06.05.15	16:02	1:46	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну	п.Приамурский, 50ч. ТП 118 повреждение секц, рубильника 0,4кВ. Устранено.		1:46		нет / 2ТП / 0,35МВт	611	+2, снег
ЭС ЕАО	10	Башурово	83	06.05.15	15:40	06.05.15	19:30	3:50	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну	Лвл=15км. с.Радде, 480 ч. В 19:30 включен без 3-х ТП. В 20:55 вкл. без КТП-44 (24 ч.дома, повреждение по 0,4 кВ). Устранено 7.5.15 10:00.		3:50		4 котельн, школа, скважина, п/з (на ДГ) / 0,1 МВт / 7ТП	471	+7, пасм.
ЭС ЕАО	6	Хинганск	322	06.05.15	23:37	07.05.15	3:21	3:44	МТЗ, АПВ нет, РПВ ну	Лбаз=40км. п.Хинганск, 323 чел. Выделен каб. участок между ТП-161 и ТП-166 без потребителей.	ф-303	3:58	07.05.2015 3:35	школа / 0,1МВт / 4ТП	378	+1, снег
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	37	09.05.15	14:10	09.05.15	15:15	1:05	МТО, земля.	Повреждение КЛ между ТП131А - ТП132.	ф. 125	1:05		КНС / 10ТП / 1500чел / 0,5 МВт	511	+11, облачно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан; Биджан - Благодословенное	С-57, С-61, С-62	12.05.15	17:26	12.05.15	18:24	0:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну, РПВ усл	Обесточена ПС Унгун, ПС Благодословенное, ПС-35 Амурзет, Самара, Столбовое. На ПС-110 Биджан АВР успешен. Выделен уч-к ВЛ-110 Унгун-Биджан, линия Биробиджан - Унгун включена в работу. Опора 42 наброс ветки траверса - провод, гнездо на опоре. Устранено, схема восстановлена 2:32. По ПС Биджан неисправность реле сопротивления, излишняя работа ДЗ.	по 35 кВ	0:24	12.05.2015 17:50	12790 чел / 111ТП / 2,3 МВт	1450	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Найфельд	В-10-Т1	12.05.15	17:50	12.05.15	18:22	0:32	МТЗ, АПВ выв, РПВ усл	Обесточена 1сш-10 кВ. Одновременно откл-ся ф.131 (РСК, МТЗ, АПВ усл, КУ "земля")		0:32		1450 чел / 0,26 МВт	132	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Найфельд	131	12.05.15	17:50	12.05.15	19:13	1:23	МТЗ, АПВ усл, КУ "земля"	КТП-332 заменен изолятор ф.8 на вводе		1:23		649 чел / больница, насосная / 5ТП / 0,2 МВт	114	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Найфельд	135	12.05.15	18:22	12.05.15	20:37	2:15	"земля" от КУ	Оп.135/00/10 заменен изолятор ф.А		2:15		нет / 1ТП	37	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	12.05.15	20:00	12.05.15	21:35	1:35	"земля" от КУ	Разрушен изол. на оп. 208-00/167	Дежнево Ф.50	3:04	12.05.2015 23:04	насосная / 600 чел / 8ТП	502	+12, дождь
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка - Надеждинск		12.05.15	22:05	13.05.15	22:00	23:55	МТО, АПВ не раб, РПВ ну	ИМФ 79,8 от КРС. Падение ж/б оп.44 (болото). Установлена временная	ВЛ 35 Дубовое - Надеждинск	1:00	12.05.15	750 чел / 12 ТП / 0,45 МВт	456	+8, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Биракан	46	20.05.15	16:57	20.05.15	17:53	0:56	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Вкл. без 2-х ТП, повреждение каб. муфты 10кВ оп. №46-04/7. Передано на резервную КЛ, в 21:14 потребитель запитан. Устранено 11.6.15 в 16:13.		0:56		школа, больница, д/сад / 12ТП / 0,3МВт / 1600 чел	227	+22, ясно
ЭС ЕАО	35	Башурово	Т2	20.05.15	20:05	21.05.15	16:19	20:14	ДЗТ	Схема ОД-КЗ. Со стороны ЦП откл ВЛ-35 кВ "Пашово-Башурово", АПВ усл. ПС Башурово: осмотр зоны ДЗТ тр-ра Т2 без замечаний. 21.5.15 заменен проходной изолятор в яч.ТСН-2 (зона ДЗТ)	ПС Башурово Т1	1:20	20.05.2015 21:25	593 чел / 0,17МВт / 11ТП	228	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	ДСК	216	20.05.15	21:15	20.05.15	23:23	2:08	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч. повр.КЛ оп.216-00/6 - ПП-712 яч.3, без нагрузки.	ф219	2:25	20.05.2015 23:40	школа, кот, кнс, ОВД / 0,7 МВт / 3500 чел	1402	+12, облачно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	58	21.05.15	6:44	21.05.15	6:44	0:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	СКТП-195: перегорело три ПК-10кВ, перекрыло сорочкой шны 10кВ.		0:00		нет / 0,1 МВт / 15чел/5ТП	0	+8, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Благословенное	127	22.05.15	14:28	22.05.15	18:15	3:47	"земля" от КУ	Оп.127-00/34 заменен изолятор ф.А		3:47		школа, дс / 560 чел / 7ТП /	304	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	22.05.15	15:31	22.05.15	15:41	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Оп.15-00/89 обрыв вазки.		0:10		очистные / 9ТП / 134 чел / 0,1 МВт	24	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	184	23.05.15	17:46	23.05.15	17:50	0:04	МТО, АПВ выв, РПВ усл			0:04		нет/2ТП	1	+20, обл.
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	25.05.15	22:56	26.05.15	4:44	5:48	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Н. Спасское, 10ч, 3-и п/з (перешли на ДГ). Включен до ОП 11. Падение оп№19-01/2 (кб, болотистая местность). Устранено (18:00) установлена временная оп		5:48		3-и п/з	1	+10, обл.
ЭС ЕАО	10	Опытная	64	26.05.15	9:59	26.05.15	15:15	5:16	КУ, земля.	Оп 64-00/74 устранил обрыв вазки.		5:16		насос / 0,01 МВт / 37 чел / 11ТП	42	+16, облачно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	29.05.15	9:43	29.05.15	9:47	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:04		д/сад, школа / 6ТП / 465 чел / 0,03МВт	2	+14, гроза
ЭС ЕАО	6	Хинганск	303	29.05.15	15:40	29.05.15	20:07	4:27	КУ "земля"	Наброс проволоки сторонним лицом оп. №303-00/10 и №303-00/11 (без повреждения провода). Устранено.	ф-310	1:47	29.05.2015 17:27	очистные / 2ТП / 0,03МВт / быта нет	53	+14, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	29.05.15	10:19	29.05.15	10:23	0:04	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Оп.7-00/52 упал ЖЕ укос (в болоте), опора устояла. Устранено 1.6.15.		0:04		КНС, больница / 15ТП / 0,17МВт / 1120 чел	11	+14, ветер
ЭС ЕАО	10	Благословенное	127	29.05.15	11:26	29.05.15	14:56	3:30	КУ "земля"	Лвл=22,км. Оп.127-00/173 разруш.изол. ф"в". Устранено.		3:30		школа, д/сад / 7ТП / 0,07МВт / 560 чел	229	+14, гроза
ЭС ЕАО	10	ОП Волочевка-2	ф.ВЧ	30.05.15	19:06	02.06.15	21:01	73:55	"земля" от КУ	Повреждён головной уч-к, обеспечен резерв потребителя. Устранено	ф.Поселок	2:41	30.05.2015 21:47	нет / 3ТП / / 0,16МВт / 700 чел	444	+20, ветер
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	01.06.15	10:50	01.06.15	11:41	0:51	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Включен без одного ТП-118. Оп.221/03/19 поврежден неподвиж.полос ф.А на РЛ. Устранено и все включено в 16:28		0:51		школа, дс / 15ТП / 2227 чел	265	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	01.06.15	10:50	01.06.15	11:00	0:10	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:10		школа, насосная / 9ТП / 790 чел	8	+15, дождь
ЭС ЕАО	6	Центр	275	02.06.15	13:25	02.06.15	15:56	2:31	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп .275-00/22 заменен поврежденный изолятор.	ф.280	2:31	02.06.2015 15:56	нет / 0,2 МВт / 1200 чел / 5ТП	50	+18, облачно
ЭС ЕАО	6	Центр	276	02.06.15	13:27	02.06.15	14:03	0:36	МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ (ТП50-ТП1), потребитель обеспечен резерв. 4.6.15 определено МП, 48м от ТП-50. Устранено 23.6.15.	ф1	0:36	02.06.2015 14:03	кнс, диспансер / 0,6 МВт / 1000 чел / 8ТП	295	+18, облачно
ЭС ЕАО	10	Дубовое	111	02.06.15	21:09	02.06.15	21:14	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:05		374 чел / 5ТП / дс / 0,04 МВт	3	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	114	02.06.15	21:09	02.06.15	21:48	0:39	"земля" от КУ	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано		0:39		нет / 303 чел / 3ТП / 0,03 МВт	21	+15, гроза

ЭС ЕАО	10	КРС	157	02.06.15	21:58	02.06.15	22:42	0:44	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Повреждение на ведомственном участке.		0:44		насосная / 2ТП / 0,03 МВт	24	+15, гроза
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	55	05.06.15	18:06	05.06.15	19:26	1:20	МТО, АПВ нет, РПВ ну	Выделен поврежденный участок КЛ-6кВ от ТП-191 до ТП-190 (без нагрузки)	φ 68	1:20		нет / 6ТП / 3800чел / 0,38МВт	655	+18, ветер
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	60	06.06.15	20:47	06.06.15	21:45	0:58	МТО, АПВ выв. РПВ ну.	Выделен поврежденный участок КЛ-6кВ от ТП-333 до ТП-89.	φ 64	0:58		детдом / 5ТП / 2000чел / 0,93МВт	903	+23, облак
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	08.06.15	7:05	08.06.15	7:10	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:05		нет	1	+14, гроза
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	08.06.15	19:08	08.06.15	23:21	4:13	1 ст нЭНП, АПВ ну, РПВ ну	Обесточены ПС Благословенное и 3 ПС-35 кВ, запитаны от резерва. На оп. №140 ветка на траверсе ф.-А касается провода, на стойке грозотроса обитаемое гнездо аиста. Устранено и вкл.	35 кВ Доброе-Благословенное	0:25	08.06.2015 19:33	11570 чел / 1,76 МВт	673	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	08.06.15	20:00	08.06.15	20:30	0:30	"земля" от КУ	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.77-00/114 заменен изолятор, схема восстановлена	φ 85	0:30		нет / 806 чел / 4ТП / 0,1МВт	16	+15, гроза
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	11.06.15	17:40	11.06.15	17:42	0:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:02		в.забор/0,27 МВт/ 289 чел	8	+23, облачно
ЭС ЕАО	6	Известковая	78	12.06.15	14:11	12.06.15	19:13	5:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Известковая, Рудное, 280чел. На оп.78-00/7 поврежден каб.муфта на резервном кабеле. Отключен резервный кабель.		5:02		нет / 5ТП / 0,1МВт	499	+28, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	7	12.06.15	15:40	13.06.15	14:50	23:10	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	На оп.7-00/7 повреждена каб.муфта. Выделен головной участок, потребители запитаны от резерва полностью. Устранено, схема восстановлена	φ 5	0:45	12.06.2015 16:25	нет / 2500чел / 0,2МВт	152	+28, ясно
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	13.06.15	7:00	13.06.15	7:07	0:07	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.			0:07		школа, д/с / 0,1 МВт / 268 чел	8	+15, облачно
ЭС ЕАО	10	Пашково	25	13.06.15	7:00	13.06.15	7:10	0:10	Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп.			0:10		д/с / 0,3 МВт / 958 чел	55	+15, облачно
ЭС ЕАО	10	Пашково	26	13.06.15	7:07	13.06.15	13:52	6:45	"земля" от КУ	Оп.220 поврежден изолятор, провод на земле (стороннее воздействие неизвестным а/м, сообщено в СБ)		0:00		ретранслятор (на ДТ), 0,01 МВт / быта нет	0	+15, облачно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	14.06.15	12:25	14.06.15	13:42	1:17	МТО, АПВ, РПВ ну	Поврежден кабель 6кВ между ЦРП-2 и ТП-591, выведен из схемы (потребитель запитан).	φ-95	1:02	14.06.2015 13:27	школа, д/сад, ккс / 11ТП / 0,5МВт / 1500 чел	671	+26, гроза
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	14.06.15	18:30	14.06.15	20:17	1:47	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	ст. Аэропорт, Желтый Яр, Пронькино, 820чел. В пр.оп.98-00/145-06/1 снята ветка с проводов.		1:47		нет / 11ТП / 0,13МВт	229	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	55	14.06.15	20:34	18.06.15	17:24	92:50	"земля" от КУ	Выделен поврежденный головной участок КЛ 6, без нагрузки. 15.6.15 определено МП: 468м от ТП-810. Устранено 18.6.15 в 17:24, восп. нормальная сх.	φ 52	0:37	14.06.2015 21:11	нет / 6ТП / 3800чел / 0,53МВт	327	+25, обл
ЭС ЕАО	35	Облучье - Хинганск	Т-152	15.06.15	16:58	15.06.15	17:05	0:07	КУ "земля"	Вкл. на XX. Обесточена 1СШ-6кВ ПС ЦЭС-Облучье (0,7МВт/2300 чел), на ПС Хинганск АВР-6 успешно. Через 33мин запитана 1СШ-6кВ ПС ЦЭС-Облучье (вкл СВ-6). На ПС Хинганск поврежден разрядник ф.-В, С ТН-35кВ 2С (потечи масла из бака) - ТН выведен в ремонт. Произведена замена 18.6.15 в 14:46, восп. норм. схема.	от 2Т ПС ЦЭС-Облучье (вкл. СВ-6)	0:33	15.06.2015 17:31	0,7МВт / 2300 чел	317	+28, облак
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	92	17.06.15	9:50	17.06.15	10:16	0:26	МТО, АПВ выв. РПВ ну	Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Повреждение КЛ-6 между ТП-144 ф.2 и ТП-148. Устранено 29.7.15 в 17:00		0:26		дс / 1400 чел / 5ТП /	298	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	ДМ	33	17.06.15	10:40	17.06.15	10:46	0:06	МТЗ, АПВ нет, РПВ усп.			0:06		водозабор / 17ТП / 289 чел	32	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Кульдаур	257	17.06.15	20:02	17.06.15	22:59	2:57	"земля" от КУ	Оп.257-02/1 поврежден изолятор ЛР фаза "В". Установлен ШУНТ ф.В		2:57		нет / 320 чел / 4ТП	145	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	Известковая	76	17.06.15	21:48	18.06.15	2:36	4:48	КУ "земля"	Цел-4,2км. Оп.76-03/1 снята ветка.		4:48		нет / 3ТП / 0,17МВт / 25 чел	94	+20, гроза
ЭС ЕАО	6	Лондоко	16	17.06.15	22:17	18.06.15	3:15	4:58	КУ "земля"	Лвл=1км. Оп.10-00/17 поврежден разрядник фаза "В". Исключен из схемы.		4:58		нет / 1ТП / 10 чел / 0,01МВт	24	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	17.06.15	23:30	18.06.15	0:05	0:35	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Выделен уч-к без потребителя. Убрана ветка оп.4-00/123, схема восстановлена.	φ-61	2:00	18.06.2015 13:30	в/н Башня / 7ТП / 0,02МВт / 900 чел	39	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	ДСК	Т1	19.06.15	0:19	19.06.15	20:55	20:36	ГЗ	Обесточена 1Сш-35, 6 кВ ДСК, ПС-35 Камышовка, ПТФ, Ключевое. Нарушено уплотнение ввода 35 кВ ф.С (уход масла из расширителя). Устранено, схема восстановлена	ВЛ-35 Волочаевка-тяг - ПТФ	0:29	19.06.2015 0:48	водозабор - 4 / 6700 чел / 1,1 МВт	550	+25, ясно
ЭС ЕАО	6	Кульдаур	240	19.06.15	16:21	20.06.15	12:20	19:59	МТО, АПВ ну, РПВ ну	Падение оп 240-00/20 (жб, болотистая местность). Потребителю обеспечен резерв. Устранено.	φ239	1:04	19.06.2015 17:25	насосная / 0,2 МВт / 220 чел / 2ТП	107	+25, облачно
ЭС ЕАО	6	Известковая	73	20.06.15	8:55	20.06.15	10:18	1:23	"земля" от КУ	п.Известковый, Заречье, 1650чел. Включен после обхода. Замечаний нет.		1:23		школа, д/с / 8ТП / 0,25МВт	408	+22, обл
ЭС ЕАО	6	МК	6	21.06.15	20:40	21.06.15	22:52	2:12	Ав.откл, АПВ ну			2:12		нет / 0,3 МВт / 3000 чел / 25ТП	973	+24, гроза
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	21.06.15	20:45	21.06.15	22:50	2:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	По прохождению грозы РПВ усп.	ПС Волочаевка-тяг ф19	0:41	21.06.2015 21:26	нет / 0,1 МВт / 5ТП / быта нет	11	+24, гроза
ЭС ЕАО	35	Пронькино - Найфельд		21.06.15	22:37	22.06.15	18:30	19:53	КУ, земля.	Дерево в прол. оп. №76-77, обрыв ф.-С. Устранено.	ВЛ-35 "Валдейм-Пронькино", "Дубовое-Найфельд"	0:00	21.06.2015 22:37	нет	0	+20, гроза, ветер
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	21.06.15	22:39	22.06.15	0:37	1:58	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным уч-к без нагрузки: обрыв провода оп. №52-00/256 - 257. Устранено.		1:58		школа, д/с / 0,03 МВт / 465 чел / 6ТП	63	+20, гроза
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка - Надеждинское		21.06.15	23:52	22.06.15	0:06	0:14	МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:14		вн.башня, школа / 0,3 МВт / 520 чел	67	+18, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	8	22.06.15	5:53	22.06.15	13:35	7:42	КУ, земля.	Повреждение изол. оп. №8-00/15. Устранено и вкл. по норм. сх. в 13:35.	φ119	0:53	22.06.2015 6:46	д/с / 0,4 МВт / 3000 чел / 11ТП	217	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Опытное	64	22.06.15	7:02	22.06.15	11:11	4:09	КУ, земля.	Оп. №64-00/137 поврежден изолятор.		4:09		водонасосная / 0,01 МВт / 37 чел / 11ТП	58	+18, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	22.06.15	7:56	22.06.15	8:06	0:10	МТО, АПВ ну, РПВ усп.			0:10		насосная / 0,01МВт	14	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Найфельд	135	22.06.15	9:30	22.06.15	11:40	2:10	МТЗ, АПВ, РПВ ну	ТП-220 повреждение прох. изоляторов ф.-А, С.		2:10		нет / 1ТП / 0,01МВт / населения нет	17	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	78	22.06.15	13:30	22.06.15	16:23	2:53	КУ, земля.	с.Ленинское, 1280 чел. Устранен обрыв вазки оп.78-00/34.	φ-72	0:38	22.06.2015 14:08	нет / 8ТП / 0,3МВт	189	+18, облачно
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	23.06.15	0:19	23.06.15	1:11	0:52	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.			0:52		школа, д/с / 15ТП / 0,16МВт	142	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево	57	23.06.15	1:30	23.06.15	7:47	6:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Лвл=6км. с.Квашино, 301чел. Включен без ТП-162 (15 части домов), повреждены прох. изоляторы. Устранено и вкл. в 18:55.		6:17		д/с / 4ТП / 0,02МВт	154	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	12	23.06.15	2:04	23.06.15	2:35	0:31	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	п.Амурзет, 2600чел.		0:31		больн. школа, в/н Башня / 8ТП / 0,33МВт	169	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	23.06.15	2:04	23.06.15	3:04	1:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ усп.	с.Горное, Бабстово, 1390чел.		1:00		школа, насосная / 9ТП / 0,1МВт	98	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	23.06.15	7:14	23.06.15	8:41	1:27	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	с.Калинино, 650чел. Вкл. без ТП-90, повреждение изоляторов на приемном портале. Устранено и вкл. в 12:09 (ч/з 4ч 55м).		1:27		школа, д/с, насосная / 7ТП / 0,22МВт	238	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	23.06.15	7:14	23.06.15	9:40	2:26	"земля" от КУ	с.Кукелево, 600чел. Выделен поврежденный участок без потребителя. В 15:45 устранен обрыв пров. Ф.-А прол. оп. №142-144, произведена замена изоляции оп. №143.	φ-50 Дежнево	2:26		школа, д/с, насосная / 8ТП / 0,12МВт	209	+22, гроза

ЭС ЕАО	6	Облучье	124	23.06.15	7:27	23.06.15	7:46	0:19	"земля" от КУ	п.Облучье, 35кв. Включен без 4-х ТП. На оп. 140 00/108 повреждение изолятора. Устранено и вкл. в 11:56 (ч/з 4ч 29м).		0:19		нет / 12ТП / 0,6МВт	529	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	24.06.15	6:45	24.06.15	6:45	0:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:00		нет	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун с отп. БВС, СК	С-57	24.06.15	10:17	24.06.15	21:34	11:17	1-ст.НЭП. АПВ ну. РПВ ну. ИМФ 82,3км. в	Схема ремонтная (2СШ-110 Биробиджан в ремонте, ПС СК питается по отпайке ВЛ-110 Биробиджан-Унгун). Обесточена ПС-110 Унгун, СК; ПС-35 ГЗУ, Горки, 1/2 МК. Через 39 мин. запитаны ПС Унгун, ГЗУ, 1/2 МК (3МВт). В 11:30 (ч/з 1ч 13м) запитаны ПС СК, Горки. По ВЛ снята ветка на оп.469.	ВЛ-110 Унгун-Биджан; ВЛ-35 Биробиджан-МК с отп. ГЗУ, СК	0:39	24.06.2015 10:56	9070Чел. / 3,9 МВт	2565	+17, пасм
ЭС ЕАО	10	Биджан	222	24.06.15	21:53	24.06.15	22:10	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:17		нет / 790 чел / 9ТП /	62	+25, гроза
ЭС ЕАО	35	Дубовое-Надеждинск		25.06.15	15:02	25.06.15	15:12	0:10	МТЗ-1ст. АПВ ну. РПВ усл по приезду ОБВ	Обесточивалась ПС Дубовое.	по ТМ вкл. ВЛ-35 Найфельд-Дубовое	0:03	25.06.2015 15:05	1650 чел / 0,22МВт	11	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	25.06.15	19:29	25.06.15	21:29	2:00	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Вкл=24,5км. с.Ск.-Никольское, 900чел. Вкл. без 3-х ТП. Оп. №148 поврежден изолятор, оп. №151 обрыв провода в обе стороны. Устранено (11:12).		2:00		в/н башня / 7ТП / 0,1МВт	328	+22, дождь
ЭС ЕАО	35	Благословенное - Самара	Т-115	25.06.15	20:57	25.06.15	21:06	0:09	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	Обесточивались ПС Самара, Столбовое, Надеждинск.		0:09		6320 чел / 1,1МВт	166	+23, гроза
ЭС ЕАО	10	Благословенное	127	25.06.15	21:51	25.06.15	23:41	1:50	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	с.Благословенное, Луговое, 560 чел. Вкл успешно после осмотра.		1:50		школа, детсад / 7ТП / 0,03МВт	60	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Найфельд	142	25.06.15	22:39	25.06.15	22:46	0:07	МТЗ, АПВ не раб. РПВ усл	Петровка, Найфельд, 645 чел.		0:07		нет / 4ТП / 0,05МВт	10	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	52	25.06.15	23:28	07.07.15	14:21	278-53	МТО. АПВ выв.	Поврежден головной кабель бкв в переходе ч/з а/дорогу, 2.7.15 кабель откопан. 3.7.15 в переходе кабель восстановлен. Обнаружено 2-е повреждение: 813м от ТП-195; 6.7.15-проведение земляных работ. 7.7.15 в 14:21 повреждение устранено, восст.норм.сх.	ф-55	0:31	25.06.2015 23:59	кнс / 1ТП / 200 чел / 0,01МВт	5	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	171	26.06.15	0:08	26.06.15	0:11	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:03		нет / 3ТП / 200 чел /	8	+20, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	26.06.15	2:55	26.06.15	15:50	12:55	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Приамурский, 3450 чел. По согласованию МЭС-ДРСК РПВ не произв (чёрное масло В-10 ф.-А), потребитель запитан от резерва. Вкл в 15:50 (после замены масла)	ф-173	0:41	26.06.2015 3:36	водозабор, скважина / 10ТП / 0,4МВт	313	+18, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	219	26.06.15	4:21	26.06.15	5:51	1:30	КУ "земля"	п.Николаевка, 1450 чел. Вкл. без 3-х ТП, запитаны от ф-216 в 7:18. Выделен уч-к без потребителя от оп.№219-00/35 до 219-00/55, вкл в 11:14, снята ветка с ВЛ.		1:30		нет / 10ТП / 0,3МВт	442	+18, гроза
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	26.06.15	9:44	26.06.15	9:54	0:10	КУ, земля.	Вкл без отп на ЗТП, вкл в 10:12. ТП 810 перекрыты ши м/ду ВЛ-бкв и тр-р 1Т. Устранено.		0:10		школа, д/с / 0,5 МВт / 5000 чел / 15ТП	206	+18, дождь
ЭС ЕАО	35	Унгун - Бабстово		26.06.15	16:42	26.06.15	17:24	0:42	КУ, земля.	Потребителю предварительно обеспечен резерв. На ПС Унгун поврежден В-35 "Бабстово" попаданием молнии; 27.6.15 в 18:51 повреждение устранено (заменены ввода ф.В), восстановлена норм.сх.	ВЛ35 "Ленинск-Бабстово"	0:00	26.06.2015 16:42	нет	0	+24, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	26.06.15	21:49	26.06.15	22:04	0:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:15		нет / 360 чел	8	+25, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	26.06.15	21:49	26.06.15	22:06	0:17	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:17		нет / 3000 чел	219	+25, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	26.06.15	23:57	27.06.15	0:22	0:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:25		нет / 110 чел	27	+25, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	28.06.15	6:25	28.06.15	7:17	0:52	МТЗ	На оп.16-00/133 перекрыты птицы. Устранено.		0:52		школа, дс / 967 чел /	70	+18, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	29.06.15	1:47	29.06.15	3:20	1:33	КУ, земля.	Вкл без отп на ТП119 (быт), ведется поиск МП.		1:33		насос, д/с / 0,2 МВт / 230 чел / 6ТП	268	+16, облачно
ЭС ЕАО	10	Бира	7	29.06.15	9:28	29.06.15	9:33	0:05	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.			0:05		зона / 3ТП / 0,4МВт / 2400 чел	34	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	БВС	169	29.06.15	16:19	29.06.15	17:08	0:49	КУ, земля.	Оп.169-00/25 заменен поврежденный изолятор.		0:49		нет / 4ТП / 0,05МВт / быта нет	40	+17, дождь
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	3	30.06.15	6:18	30.06.15	7:00	0:42	КУ, земля.	Выделен участок КЛ от ТП 250 до ТП249 (без нагрузки). 2.07.15 определено МП (103 метра от ТП 249)		0:42		воказал, д/с / 0,9 МВт / 15ТП / 5000 чел /	757	+14, облачно
ЭС ЕАО	6	БВС	190	30.06.15	15:25	30.06.15	15:26	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.	часть г.Биробиджан. При осмотре между ТП 640 и ТП 641 сторонними лицами проводились несанкционир. земляные работы, повреждена КЛ. В 17:34 поврежденный участок выделен, потребитель перезапитан. Виножник с места скрылся. Сообщено в с.б., полицию.		0:01		школа, насосная / 0,7МВт / 2500 чел	13	+26, ясно