

Финанс	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время отключения	Время включения	Тип защиты	Причина (повреждения)	Защиты от	Время простоя экономного потребления	Дата и время ввода в работу	Объемы составляющие объекта (объемы, длина ЛЭП, запасы материалов, устройства, вспомогательные части, ФЭС и т.д.)	Назначение ФЭС	Погодные условия
ЭС ЕАО	10	Новокуровка	21	01.07.15	8:06	01.07.15	14:57	6:51	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	РРС (перешла на ДГ). В ТП РРС заменили два опорных изолятора	ДГ	0:00	01.07.2015 8:06	нет	0	+20, ясно	
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	04.07.15	18:50	04.07.15	21:29	2:39	"земля" от КУ	"земля" самоустранилась.		2:39		1224 чел / школа, дс / 12 ТП / 0,15МВт	639	+25, гроза	
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	06.07.15	8:24	06.07.15	9:03	0:39	КУ, земля.	Вкл без отп на с. Союзное (1ТП), вкл в 13:00. ТП-269 заменен поврежденный изолятор.		0:39		больн. школа, д/с / 0,25 МВт/ 1224 чел / 12 ТП	161	+20, облачно	
ЭС ЕАО	35	Амурзет	1Т	06.07.15	12:18	06.07.15	18:00	5:42	ДЗТ	Стр=4 МВА. Отключился при переводе нагрузки с ф.61 Столбовое на ф.4 Амурзет (ф.4 не отключался, блнет). В яч В-10 1Т следы перекрытия ТТ ф.8,С, произведена чистка изоляции. Проверка РЗА без замечаний.	СВ-10	0:12	06.07.2015 12:30	школа, д/с, вн.башня/ 0,6 МВт/ 4560 чел	513	+25, дождь	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	06.07.15	12:40	06.07.15	13:27	0:47	б/б, РПВ усп	Разрегулированная катушка отключения В-10 ф-16. Устранено /откл при сгорании в КРУН-10/		0:47		школа, д/с/0,2 МВт/ 967 чел/ 10 ТП	127	+25, дождь	
ЭС ЕАО	10	БВС	185	06.07.15	12:47	06.07.15	14:17	1:30	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну	Повреждение на вед.отп.		1:30		нет/ 0,25 МВт/ 1500 чел	319	+25, дождь	
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	06.07.15	13:26	06.07.15	13:32	0:06	МТО, АПВ ну., РПВ усп.			0:06		п/з/ 0,1 МВт/ быта нет/ 3ТП	8	+25, дождь	
ЭС ЕАО	6	Биджан	223	06.07.15	19:30	06.07.15	20:03	0:33	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано	ф.234	1:43	06.07.2015 21:13	нет/ 0,05 МВт/ 446 чел/ 2ТП	28	+25, дождь	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	07.07.15	1:08	07.07.15	1:20	0:12	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну			0:12		очистные, вн.башня / 9ТП / 134 чел	26	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	07.07.15	1:08	07.07.15	3:01	1:53	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну	Повреждение проход.изоляторов в ТП260. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено (17:00).	ф.61 Столбовое	2:19	07.07.2015 3:27	вн.башня / 8ТП / 900 чел / 0,2 МВт	463	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	БВС	190	10.07.15	9:19	10.07.15	9:38	0:19	Откл. КУ "земля"	часть.Биробиджан, 2500ч. Выделен участок от ТП 10 до ТП 25 (без нагрузки). Все включено в 10:40, повреждение на вед. отпайке		0:19		д.сад, КНС / 0,54МВт	171	+27, обл.	
ЭС ЕАО	35	Камышёвка - Волочаевка		12.07.15	11:52	12.07.15	12:20	0:28	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп	Обесточивалась ПС Волочаевка.	Т-102	0:11	12.07.2015 12:03	4000 чел / 0,2МВт	104	+23, гроза	
ЭС ЕАО	35	ДСК - Ключевое		12.07.15	12:34	12.07.15	12:34	0:00	МТЗ, АПВ нет. РПВ усп			0:00		нет	0	+23, гроза	
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	ф-посёлок	12.07.15	12:36	15.07.15	18:30	77:54	МТЗ, АПВ нет. РПВ не произв.	п.Волочаевка-2, 600 чел. Повреждение концевой муфты в яч. Запитано от резерва. Устранено	ф-ТП-М	5:26	12.07.2015 18:02	д/сад, в/ч / 4ТП / 0,05МВт	277	+23, гроза	
ЭС ЕАО	6	ДСК	219	12.07.15	13:20	12.07.15	13:34	0:14	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп			0:14		нет / 1450 чел / 8ТП / 0,7МВт	161	+23, гроза	
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	12.07.15	13:30	12.07.15	14:57	1:27	КУ "земля"	Николаевка, 4250 чел. Самоустранилась.		1:27		больница, очистные / 4250 чел / 31ТП / 0,7МВт	1140	+23, гроза	
ЭС ЕАО	10	Биджан	232	12.07.15	14:47	12.07.15	15:00	0:13	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп			0:13		нет / 2ТП / 0,03МВт / населения нет	7	+23, гроза	
ЭС ЕАО	6	Двуречье	201	12.07.15	15:17	12.07.15	17:38	2:21	КУ "земля"	Повреждение изол.оп. №201-00/17.		2:21		нет / 440 чел / 5ТП / 0,12МВт	277	+23, гроза	
ЭС ЕАО	6	Известковая	78	12.07.15	18:00	12.07.15	18:02	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп	с.Рудное, Известковый, 280 чел.		0:02		нет / 5ТП / 0,1МВт	5	+23, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ин-тяга	7	12.07.15	18:20	12.07.15	21:37	3:17	МТЗ, АПВ выв. РПВ ну	п.Смидовичи, 900ч. Делением производили поиск МП. В 21:37 включен успешно. В ТП 600 заменили предох. 10кВ		3:17		нет / 900 чел / 14ТП / 0,14МВт	430	+23, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ин-тяга	8	12.07.15	18:20	12.07.15	18:42	0:22	МТЗ, АПВ выв. РПВ усп			0:22		нет / 400 чел / 10ТП / 0,08МВт	30	+23, гроза	
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отп. на ПС Турбаза, Победа	Т-104	12.07.15	18:42	13.07.15	18:40	23:58	МТО, АПВ, РПВ ну	Обесточены ПС Турбаза, Новокуровка, Победа. Цел-40км. Повреждены полимерные изоляторы ф.-А,В,С оп. №46. Произведена замена ф.-А,С. Вкл. с "землей ф.-В" (не смогли заменить из-за непогоды) по схеме обратной трансформации ч/з ПС 36/б/в ПТФ. 16.7.15 в 13:58 устранено.	ВЛ-35 (Т-106) Волочаевка-ПТФ	23:58		3 насел. пункта: 2500 чел / 9ТП / 0,3МВт	8188	+23, гроза	
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	12.07.15	19:27	13.07.15	0:22	4:55	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Пронькино, 800ч. ОП 98-00-141, 142 заменили 2 изолятора. В 0:22 включен без отпайки на КФХ. Поврежд. Изол. Оп. №98-05/14, обрыв шлейфа оп. №98-05/25. Устранено и вкл. 13.7.15 в 15:00.		4:55		школа	403	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	КРС	153	13.07.15	8:23	13.07.15	8:25	0:02	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп			0:02		нет	1	+19, пасм	
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	477	13.07.15	9:21	13.07.15	16:18	6:57	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Биробиджан, 1500 чел. Сгорела катушка включения. Произведена замена катушки.	ф-483	0:23	13.07.2015 9:44	в/ч / 12ТП / 0,2МВт	151	+21, пасм	
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	ф-ТП-М	13.07.15	10:21	13.07.15	10:47	0:26	МТЗ, АПВ ну., РПВ усп			0:26		нет / 0,02МВт	7	+19, дождь	
ЭС ЕАО	6	МК	118	13.07.15	10:34	13.07.15	13:49	3:15	КУ "земля"	Биробиджан, 2500 чел. Запитано от резерва 5 ТП. Обрыв в/звиз оп. №118-00/26. Устранено.	ф.6	0:46	13.07.2015 11:20	д/сад, кнс, стпу / 9ТП / 0,2МВт	53	+23, пасм	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	239	13.07.15	14:33	13.07.15	15:37	1:04	МТЗ, АПВ, РПВ ну	Кульдур, 1300 чел. Вкл. без 1-го ТП телевизшка (на ДГ), упала оп.239-00/56. Устранено, все вкл в 21:58		1:04		очистные сооруж, д/сад / 6ТП / 0,15МВт	524	+19, дождь	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	13.07.15	16:04	13.07.15	16:45	0:41	КУ "земля"	Амурзет, 3000 чел. Оп. №9-00/25 поврежден изолятор.		0:41		в/нап. башня школа / 13ТП / 0,5МВт	439	+19, дождь	







ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	05.09.15	15:46	05.09.15	16:02	0:16	КУ, земля	Повреждение на вед. ТП-645.		0:16		нет/0,1 МВт/ 300 чел./10ТП	43	+19, облачно
ЭС ЕАО	10	Башурово	79	06.09.15	11:58	06.09.15	13:16	1:18	МТЗ, АПВ ну.	Произведена ревизия привода В-10 кВ.		1:18		нет/0,03 МВт/ЗТП/200 чел.	42	+18, обл.
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	06.09.15	20:03	06.09.15	20:45	0:42	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Вкл с выведенным уч. Вкл в 0:11. Пр оп 9-06/3-4 падение дерева, обрыв провода. Устранено.		0:42		школа/1ЗТП/3000 чел/0,55 МВт	382	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	06.09.15	20:57	07.09.15	12:32	15:35	КУ, земля	Потребителю обеспечен резерв. Оп.52-00/40 заменили изолятор	ПС Биджан Ф222	3:00	06.09.2015 23:57	школа, д/с/0,05 МВт/465 чел/6ТП	48	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	37	07.09.15	9:28	07.09.15	9:57	0:29	МТО, АПВ ну., РПВ ну	Повреждение на вед. отайке		0:29		школа, д/с, КНС, МВт/1500 чел	456	+17, пасм.
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	08.09.15	15:10	09.09.15	20:50	29:40	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	Повреждение головного кабеля до ТП115. Потребители запитаны от резерва.	ф.65 ПС ЖБИ, ф.80 ПС ЧТФ	0:58	08.09.2015 16:08	школа, д/с, КНС, больница /19ТП /1,3МВт	912	+15, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	66	08.09.15	18:50	09.09.15	0:15	5:25	МТЗ, АПВ ну., РПВ ну.	с.Ленинское, Н-Ленинское, 228чел. Лев-6,5 км. Поврежден головной кабель. Включен резервный.		5:25		нет /8ТП /0,08МВт	878	+18, обл
ЭС ЕАО	6	БВС	В-6 ЗТ	11.09.15	1:05	11.09.15	2:15	1:10	МТЗ, РПВ усл.	Обесточена Зсш-б/в. При осмотре отключ. Ф.186 (МТО, АПВ ну.). Включено без ф.186		1:10		2500 чел / 0,93МВт	745	+15, обл
ЭС ЕАО	6	БВС	186	11.09.15	1:06	11.09.15	11:36	10:30	МТО	Обеспечен резерв без двух ТП. На ТП-609 перекрытие РУ-б/в, на ТП-606 повреждение КЛ-б/в. Устранено, все включено	ф.190	1:09	11.09.2015 2:15	300 чел / 5ТП	113	+15, обл
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	13.09.15	14:20	13.09.15	14:23	0:03	МТЗ, АПВ ну., РПВ усл.	Бабстово, 200 чел. Течь кровли вед. ТП-383.		0:03		избир. участок №125 / 7ТП / 0,05МВт	4	+20, дождь
ЭС ЕАО	110	БВС	Т2	13.09.15	23:11	14.09.15	21:07	21:56	ДЗТ, ток. защита шин 10 кВ	Обесточена 2сш-35,10 кВ (ЗТ - 35/6 кВ, 1сш-б/в), ф.185 (избир.учки №40), ф.193 (избир.учки №36,37), Перекрытие крысой на ТТ-10 в яч.ф.193. Ч/з 27 минут включен СВ-35, запитана 2сш-35 кВ (ЗТ), 1 МВт. Остается обесточено 4 фидера, на 23:12 избир.учки закончили свою работу, 14.9.15 в 1:45 потребителю полностью обеспечен резерв по 10 кВ. В 19:01 2СШ-10 введена в работу (после проверки и ВВ исп.), в 21:07 Т2 введен в работу по норм. сх. 15.09.15 в 17:12 заменили ТТ 10 в ячейке, фидер включен.	СВ-35	0:28	13.09.2015 23:39	избир.участки №36,37,40 / 2300 чел / 19 ТП / 1,3 МВт	10789	+9, ясно
ЭС ЕАО	6	Двуречье	201	15.09.15	21:15	15.09.15	21:41	0:26	КУ "земля"	Вкл. без отайки "сот. оператор". В ТП-135 обнаружены следы взлома двери, посторонний металл. предмет (части фонарика) на трансформаторе. Повреждение оборудования нет, люди не обнаружены. Все вкл. в 22:22 (ч/з 1ч 07м). Сообщено в СБ, полицию.		0:26		детсад / 5ТП / 0,1МВт / 440 чел	43	+17, ясно
ЭС ЕАО	6	БВС	184	16.09.15	1:24	17.09.15	15:57	38:33	МТО, АПВ выв. РПВ ну.	Повреждение головного каб. участка. Устранено.	ф-186	0:42	16.09.2015 2:06	быта нет / 3ТП / 0,03МВт	21	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	17.09.15	11:20	17.09.15	11:54	0:34	"земля" от КУ	с Дежнево, Новое, 2442чел. Самоустранилась.		0:34		д/с / 13ТП / 0,13МВт	74	+22, обл
ЭС ЕАО	6	Известковая	78	20.09.15	8:52	20.09.15	9:55	1:03	МТЗ, АПВ выв. РПВ усл (ТМ не работает)	Рудное, Известковый, 280 чел.		1:03		нет/ 5ТП / 0,1МВт	105	+16, ясно
ЭС ЕАО	6	Известковая	78	20.09.15	15:06	20.09.15	19:43	4:37	МТЗ, АПВ ну. РПВ не произв.	Рудное, Известковый, 280 чел. Повреждение соед. муфты кабеля б/в под ж/д дорогой прол. оп. №6-7. Подключен резервный каб.		4:37		нет/ 5ТП / 0,1МВт	454	+24, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ	128	20.09.15	16:40	20.09.15	16:44	0:04	МТЗ, АПВ ну. РПВ усл			0:04		быта нет / 5ТП / 0,03МВт	2	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира	6	23.09.15	0:10	23.09.15	0:35	0:25	МТЗ, АПВ выв. РПВ усл			0:25		быта нет / 5ТП / 0,03МВт	14	+10, дождь
ЭС ЕАО	10	Бира	7	23.09.15	0:31	23.09.15	18:10	17:39	КУ "земля"	Бира, 2400 чел. Повреждение ТТ-10 фаза-А в ячейке. Установлена каб. перемычка между оп. №1 ф-б и оп. №1 ф-7, потребитель запитан от резерва. Устранено	ф-6	5:47	23.09.2015 6:18	зона / 3ТП / 0,4МВт	2274	+10, дождь
ЭС ЕАО	10	Пронькино	93	23.09.15	20:40	24.09.15	11:13	14:33	КУ "земля"	Лвл=7,35км. Пронькино, Красный Восток, 267 чел. На оп.93-00/21 обрыв провода ф.А. Устранено.		14:33		нет / 4ТП / 0,04МВт	477	+8, пасм
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	24.09.15	6:24	24.09.15	6:55	0:31	МТЗ, АПВ, РПВ усл	Пузино, 967 чел.		0:31		школа, детсад / 10ТП / 0,2МВт	85	+5, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	26.09.15	00:53	26.09.2015	02:10	1:17	Земля, от КУ.	Выведен поврежденный участок без нагрузки. Оп.52-00/223 заменен изолятор, схема восстановлена		1:17		465 чел / 6 ТП / 0,03 МВт	42	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	26.09.15	04:05	26.09.2015	04:30	0:25	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:25		800 чел / 4 ТП / 0,03 МВт	13	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	26.09.15	9:57	26.09.15	9:58	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл по ТМ			0:01		нет / 1100 чел / 0,36 МВт	6	+15, дождь
ЭС ЕАО	6	Лондоко	1	29.09.15	15:36	29.09.15	16:03	0:27	МТО, АПВ, РПВ ну	Тёплое озеро, 1600 чел. Стороннее воздействие ООО "Уют" (ЖКХ), повреждён каб. б/в между ТП-8 и ТП-21. Потребитель запитан полностью, каб. выведен из работы. Сообщено СБ.		0:27		больница, школа, администрация, насосная / 6ТП / 0,48МВт	218	+13, ясно